# Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Ольминского ул, д. 20, лит. А**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 1 Невская**

Договор: **8989.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **23546**

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах:
Приборы УУТЭ поверены до:
График: **147/71**

Вычислитель: **ВКТ-7 № 207125**
расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.:
Режим (схема):
Преобр.давления:

Подающий трубопровод (М1)
Обратный трубопровод (М2)
Подающий ГВС (М3)
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Vп)

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,311** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0,1826**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0,083**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **98,2105** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **33,2** Gгвс.м=

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2019 по 22.11.2019**

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | Контроль ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | | Qобщ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | час | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | P3 | P4 | |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал |
| 23.10.2019 | 24,00 | * | 104,65 | 94,77 | 9,88 | 64,39 | 40,32 | 24,07 | | | 10,26 | | 10,26 | 10,46 | | 10,46 | | 64,16 | | | | 2,92 |
| 24.10.2019 | 24,00 | * | 103,48 | 94,90 | 8,58 | 64,26 | 40,46 | 23,80 | | | 8,96 | | 8,96 | 9,15 | | 9,15 | | 64,28 | | | | 2,81 |
| 25.10.2019 | 24,00 | * | 102,40 | 94,80 | 7,60 | 63,95 | 40,40 | 23,55 | | | 8,09 | | 8,09 | 8,25 | | 8,25 | | 63,80 | | | | 2,72 |
| 26.10.2019 | 24,00 | * | 103,93 | 94,55 | 9,38 | 64,16 | 40,38 | 23,78 | | | 9,77 | | 9,77 | 9,96 | | 9,96 | | 63,96 | | | | 2,85 |
| 27.10.2019 | 24,00 | * | 103,37 | 94,22 | 9,15 | 63,80 | 39,86 | 23,94 | | | 9,63 | | 9,63 | 9,79 | | 9,79 | | 63,45 | | | | 2,84 |
| 28.10.2019 | 24,00 | | 103,90 | 94,15 | 9,75 | 64,31 | 39,35 | 24,96 | | | 10,02 | | 10,02 | 10,19 | | 10,19 | | 64,42 | | | | 2,98 |
| 29.10.2019 | 24,00 | * | 96,85 | 88,72 | 8,13 | 66,99 | 40,13 | 26,86 | | | 8,04 | | 8,04 | 8,20 | | 8,20 | | 67,18 | | | | 2,93 |
| 30.10.2019 | 24,00 | * | 102,67 | 94,25 | 8,42 | 67,96 | 39,97 | 27,99 | | | 8,51 | | 8,51 | 8,69 | | 8,69 | | 67,93 | | | | 3,21 |
| 31.10.2019 | 24,00 | * | 103,89 | 94,00 | 9,89 | 68,65 | 40,06 | 28,59 | | | 9,64 | | 9,64 | 9,84 | | 9,84 | | 68,43 | | | | 3,36 |
| 01.11.2019 | 24,00 | * | 103,61 | 93,86 | 9,75 | 67,91 | 39,91 | 28,00 | | | 9,64 | | 9,64 | 9,85 | | 9,85 | | 67,74 | | | | 3,29 |
| 02.11.2019 | 24,00 | | 104,08 | 93,81 | 10,27 | 67,89 | 39,85 | 28,04 | | | 9,78 | | 9,78 | 9,98 | | 9,98 | | 67,93 | | | | 3,33 |
| 03.11.2019 | 24,00 | * | 103,94 | 93,78 | 10,16 | 68,02 | 40,03 | 27,99 | | | 9,86 | | 9,86 | 10,07 | | 10,07 | | 67,98 | | | | 3,32 |
| 04.11.2019 | 24,00 | * | 104,15 | 93,90 | 10,25 | 68,35 | 40,30 | 28,05 | | | 9,40 | | 9,40 | 9,58 | | 9,58 | | 67,93 | | | | 3,33 |
| 05.11.2019 | 24,00 | * | 104,56 | 94,05 | 10,51 | 70,07 | 40,52 | 29,55 | | | 10,07 | | 10,07 | 10,29 | | 10,29 | | 70,29 | | | | 3,52 |
| 06.11.2019 | 24,00 | * | 103,71 | 94,19 | 9,52 | 72,89 | 41,62 | 31,27 | | | 8,88 | | 8,88 | 9,09 | | 9,09 | | 72,64 | | | | 3,64 |
| 07.11.2019 | 24,00 | * | 103,94 | 94,19 | 9,75 | 72,88 | 41,17 | 31,71 | | | 8,83 | | 8,83 | 9,06 | | 9,06 | | 72,64 | | | | 3,70 |
| 08.11.2019 | 24,00 | * | 103,41 | 94,16 | 9,25 | 73,48 | 41,38 | 32,10 | | | 9,11 | | 9,11 | 9,33 | | 9,33 | | 73,33 | | | | 3,71 |
| 09.11.2019 | 24,00 | * | 104,72 | 94,14 | 10,58 | 72,37 | 41,49 | 30,88 | | | 10,47 | | 10,47 | 10,71 | | 10,71 | | 71,83 | | | | 3,68 |
| 10.11.2019 | 24,00 | * | 105,13 | 94,06 | 11,07 | 69,94 | 41,29 | 28,65 | | | 10,22 | | 10,22 | 10,44 | | 10,44 | | 69,21 | | | | 3,47 |
| 11.11.2019 | 24,00 | * | 103,70 | 94,03 | 9,67 | 68,05 | 40,91 | 27,14 | | | 9,58 | | 9,58 | 9,78 | | 9,78 | | 67,93 | | | | 3,21 |
| 12.11.2019 | 24,00 | * | 103,88 | 94,03 | 9,85 | 66,27 | 39,86 | 26,41 | | | 9,97 | | 9,97 | 10,17 | | 10,17 | | 65,84 | | | | 3,14 |
| 13.11.2019 | 24,00 | * | 102,89 | 93,73 | 9,16 | 65,53 | 39,32 | 26,21 | | | 9,29 | | 9,29 | 9,46 | | 9,46 | | 65,38 | | | | 3,06 |
| 14.11.2019 | 24,00 | * | 102,77 | 93,67 | 9,10 | 65,69 | 39,89 | 25,80 | | | 9,14 | | 9,14 | 9,34 | | 9,34 | | 65,44 | | | | 3,02 |
| 15.11.2019 | 24,00 | * | 103,10 | 93,75 | 9,35 | 65,43 | 39,78 | 25,65 | | | 9,38 | | 9,38 | 9,56 | | 9,56 | | 65,12 | | | | 3,02 |
| 16.11.2019 | 24,00 | * | 104,90 | 93,64 | 11,26 | 65,21 | 39,39 | 25,82 | | | 11,26 | | 11,26 | 11,48 | | 11,48 | | 65,00 | | | | 3,15 |
| 17.11.2019 | 24,00 | * | 104,91 | 93,67 | 11,24 | 65,41 | 39,51 | 25,90 | | | 11,36 | | 11,36 | 11,55 | | 11,55 | | 65,40 | | | | 3,16 |
| 18.11.2019 | 24,00 | * | 103,63 | 93,87 | 9,76 | 65,47 | 39,90 | 25,57 | | | 9,82 | | 9,82 | 10,02 | | 10,02 | | 65,46 | | | | 3,04 |
| 19.11.2019 | 24,00 | * | 103,95 | 93,85 | 10,10 | 65,29 | 39,73 | 25,56 | | | 10,19 | | 10,19 | 10,38 | | 10,38 | | 65,09 | | | | 3,06 |
| 20.11.2019 | 24,00 | * | 102,49 | 93,61 | 8,88 | 65,60 | 39,26 | 26,34 | | | 8,89 | | 8,89 | 9,07 | | 9,07 | | 65,45 | | | | 3,05 |
| 21.11.2019 | 24,00 | * | 102,92 | 93,85 | 9,07 | 69,68 | 40,83 | 28,85 | | | 9,06 | | 9,06 | 9,28 | | 9,28 | | 69,50 | | | | 3,34 |
| 22.11.2019 | 24,00 | * | 103,26 | 93,82 | 9,44 | 73,12 | 41,45 | 31,67 | | | 9,32 | | 9,32 | 9,55 | | 9,55 | | 73,32 | | | | 3,66 |
| **Среднее** | 24,00 | | 103,51 | 93,87 | 9,64 | 67,52 | 40,27 | 27,25 | | | 9,56 | | 9,56 | 9,76 | | 9,76 | | 67,36 | | | | 3,21 |
| **Итого** | **744,00** | | **3208,79** | **2910,02** | **298,77** | | | | | | **296,44** | | **296,44** | **302,57** | | **302,57** | | | | | | **99,52** |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Трабч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **6,58** °C **1,97** Гкал
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **97,55** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **302,57** м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Управление приборного учета и эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25 11 2019г
Чертоленко Ю.А.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____