Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Ольминского ул, д. 22, лит. А**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 1 Невская**

Договор: **8990.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **23547**

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах:
Приборы УУТЭ поверены до:
график: **147/71**

Вычислитель: **ВКТ-7 № 208351**
расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.:
Режим (схема):
Преобр.давления:

Подающий трубопровод (М1)
Обратный трубопровод (М2)
Подающий ГВС (М3)
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Vп)

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,311** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0,1936**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0,088**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **98,2105** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **35,2** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2019 по 22.11.2019

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.10.2019	24,00	*	129,24	116,74	12,50	64,39	46,02	18,37			10,97		10,97	11,13		11,13		57,32				2,95
24.10.2019	24,00	*	126,16	113,21	12,95	64,25	46,04	18,21			11,58		11,58	11,72		11,72		51,66				2,89
25.10.2019	24,00	*	126,38	113,31	13,07	63,96	45,92	18,04			11,43		11,43	11,59		11,59		51,88				2,88
26.10.2019	24,00	*	126,44	113,25	13,19	64,19	46,02	18,17			11,64		11,64	11,79		11,79		52,29				2,91
27.10.2019	24,00	*	126,72	111,64	15,08	63,80	45,50	18,30			13,41		13,41	13,58		13,58		52,13				3,01
28.10.2019	24,00	*	126,01	111,96	14,05	64,33	44,97	19,36			12,41		12,41	12,58		12,58		52,53				3,07
29.10.2019	22,00	*	115,32	102,64	12,68	66,99	45,96	21,03			11,59		11,59	11,73		11,73		53,34				3,01
30.10.2019	24,00	*	125,81	112,07	13,74	67,97	46,09	21,88			12,12		12,12	12,26		12,26		53,51				3,39
31.10.2019	24,00	*	125,95	112,21	13,74	68,65	46,31	22,34			12,09		12,09	12,28		12,28		54,14				3,45
01.11.2019	24,00	*	126,26	112,56	13,70	67,85	46,16	21,69			12,20		12,20	12,35		12,35		54,12				3,37
02.11.2019	24,00	*	126,36	112,28	14,08	67,89	46,04	21,85			12,40		12,40	12,60		12,60		54,44				3,41
03.11.2019	24,00	*	126,07	112,83	13,24	67,98	46,23	21,75			11,46		11,46	11,62		11,62		54,56				3,36
04.11.2019	24,00	*	127,55	110,88	16,67	68,33	46,39	21,94			14,67		14,67	14,87		14,87		54,50				3,57
05.11.2019	24,00	*	126,35	112,68	13,67	70,03	46,96	23,07			11,73		11,73	11,89		11,89		55,42				3,56
06.11.2019	24,00	*	126,33	111,91	14,42	72,85	48,44	24,41			12,68		12,68	12,87		12,87		55,85				3,79
07.11.2019	24,00	*	126,43	111,88	14,55	72,86	48,08	24,78			12,58		12,58	12,77		12,77		56,18				3,83
08.11.2019	24,00	*	125,74	112,82	12,92	73,43	48,26	25,17			11,31		11,31	11,48		11,48		56,44				3,79
09.11.2019	24,00	*	125,85	113,90	11,95	72,31	48,03	24,28			10,82		10,82	10,98		10,98		56,28				3,63
10.11.2019	24,00	*	127,35	112,96	14,39	69,88	47,48	22,40			13,14		13,14	13,32		13,32		55,85				3,54
11.11.2019	24,00	*	127,02	113,71	13,31	68,02	46,76	21,26			12,05		12,05	12,22		12,22		55,93				3,32
12.11.2019	24,00	*	127,70	114,05	13,65	66,22	45,71	20,51			12,47		12,47	12,66		12,66		55,51				3,24
13.11.2019	24,00	*	127,37	114,45	12,92	65,50	45,21	20,29			11,85		11,85	12,04		12,04		55,77				3,17
14.11.2019	24,00	*	130,37	116,96	13,41	65,71	45,58	20,13			12,17		12,17	12,39		12,39		60,06				3,24
15.11.2019	24,00	*	132,45	120,21	12,24	65,43	45,31	20,12			11,04		11,04	11,24		11,24		64,79				3,22
16.11.2019	24,00	*	132,98	119,84	13,14	65,21	44,96	20,25			11,93		11,93	12,13		12,13		64,66				3,28
17.11.2019	24,00	*	133,73	119,91	13,82	65,40	45,10	20,30			12,61		12,61	12,84		12,84		65,08				3,34
18.11.2019	24,00	*	132,61	120,20	12,41	65,47	45,46	20,01			11,25		11,25	11,47		11,47		65,12				3,22
19.11.2019	24,00	*	130,86	120,13	10,73	65,28	45,42	19,86			9,70		9,70	9,90		9,90		64,71				3,09
20.11.2019	24,00	*	131,69	119,44	12,25	65,62	45,18	20,44			11,07		11,07	11,29		11,29		65,16				3,25
21.11.2019	24,00	*	131,59	120,02	11,57	69,75	47,14	22,61			10,38		10,38	10,60		10,60		69,26				3,53
22.11.2019	24,00	*	130,98	119,80	11,18	73,22	48,28	24,94			10,05		10,05	10,28		10,28		73,03				3,81
Среднее	23,94		128,14	114,84	13,30	67,51	46,29	21,22			11,86		11,86	12,05		12,05		57,79				3,34
Итого	**742,00**		**3961,67**	**3550,45**	**411,22**						**366,80**		**366,80**	**372,47**		**372,47**						**103,12**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Tраб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **2** час **0,28** Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **2** час **1** куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **6,58** °C **2,71** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **100,69** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **373,47** м.куб.

ГУП "ТЕПЛОЭНЕРГО СПБ"
Филиал «Энергосбыт»
Управление приборного учета
Отделэксплуатации УУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25 11 2019г
ЧЕРГОПОЛОХОВА Л.Х.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
/_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/