Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Ольминского ул, д. 8 ИТП1**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 1 Невская**

Договор: **8984.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **23542**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: график: **147/71**
Вычислитель: **ВКТ-7-03 № 220988** расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Режим (схема):
Подающий трубопровод (М1) Преобр.давления:
Обратный трубопровод (М2)
Подающий ГВС (М3)
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Vп)
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,5831**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.= **0,3661**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср= **0,1664**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**184,137**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.= **66,56** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2019 по 22.11.2019

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.10.2019	24,00	*	93,55	85,18	8,37	63,37	41,46	21,91			7,47		7,47	7,61		7,61		62,89				2,40
24.10.2019	24,00	*	93,37	85,13	8,24	63,20	41,58	21,62			7,61		7,61	7,76		7,76		62,84				2,36
25.10.2019	24,00	*	92,93	85,16	7,77	62,92	41,72	21,20			7,25		7,25	7,38		7,38		62,53				2,30
26.10.2019	24,00	*	93,74	85,41	8,33	63,15	41,87	21,28			7,68		7,68	7,83		7,83		62,67				2,34
27.10.2019	24,00		93,43	84,87	8,56	62,76	41,34	21,42			8,01		8,01	8,16		8,16		62,23				2,36
28.10.2019	24,00	*	91,80	83,51	8,29	63,22	40,49	22,73			7,58		7,58	7,70		7,70		62,86				2,42
29.10.2019	24,00	*	91,74	83,27	8,47	65,94	41,14	24,80			7,40		7,40	7,54		7,54		65,34				2,62
30.10.2019	24,00	*	91,79	82,79	9,00	66,82	40,90	25,92			8,25		8,25	8,40		8,40		66,35				2,75
31.10.2019	24,00	*	92,07	82,58	9,49	67,48	41,02	26,46			8,40		8,40	8,59		8,59		66,71				2,83
01.11.2019	24,00	*	91,52	82,91	8,61	66,78	40,94	25,84			7,94		7,94	8,12		8,12		66,28				2,72
02.11.2019	24,00	*	92,51	82,72	9,79	66,77	40,86	25,91			8,78		8,78	8,96		8,96		66,65				2,80
03.11.2019	24,00	*	92,11	83,23	8,88	66,91	41,27	25,64			7,97		7,97	8,13		8,13		66,47				2,73
04.11.2019	24,00	*	93,08	83,44	9,64	67,19	41,58	25,61			8,41		8,41	8,56		8,56		66,51				2,79
05.11.2019	24,00	*	91,64	83,11	8,53	68,84	42,01	26,83			7,81		7,81	7,96		7,96		68,46				2,82
06.11.2019	24,00	*	90,81	83,45	7,36	71,59	43,07	28,52			6,41		6,41	6,58		6,58		70,64				2,91
07.11.2019	24,00	*	91,50	82,71	8,79	71,57	42,45	29,12			7,68		7,68	7,86		7,86		70,92				3,04
08.11.2019	24,00	*	91,63	82,97	8,66	72,12	42,67	29,45			7,84		7,84	8,03		8,03		71,46				3,07
09.11.2019	24,00	*	92,11	83,54	8,57	71,11	42,66	28,45			7,57		7,57	7,72		7,72		70,24				2,99
10.11.2019	24,00	*	92,94	83,79	9,15	68,80	42,33	26,47			8,12		8,12	8,30		8,30		67,83				2,85
11.11.2019	24,00		92,41	83,73	8,68	66,95	41,87	25,08			7,85		7,85	8,04		8,04		66,48				2,68
12.11.2019	24,00	*	91,94	83,20	8,74	65,16	40,76	24,40			7,94		7,94	8,13		8,13		64,42				2,60
13.11.2019	24,00	*	91,22	82,94	8,28	64,46	40,30	24,16			7,76		7,76	7,92		7,92		63,96				2,54
14.11.2019	24,00	*	91,74	83,82	7,92	64,67	40,99	23,68			7,58		7,58	7,72		7,72		64,07				2,50
15.11.2019	24,00	*	91,88	83,79	8,09	64,39	40,93	23,46			7,67		7,67	7,83		7,83		63,76				2,49
16.11.2019	24,00	*	91,22	83,14	8,08	64,14	40,63	23,51			7,66		7,66	7,81		7,81		63,50				2,47
17.11.2019	24,00	*	93,11	83,20	9,91	64,36	40,72	23,64			9,62		9,62	9,82		9,82		64,01				2,60
18.11.2019	24,00	*	91,81	83,63	8,18	64,42	40,91	23,51			7,80		7,80	7,96		7,96		63,96				2,49
19.11.2019	24,00	*	91,73	83,62	8,11	64,25	40,86	23,39			7,81		7,81	7,96		7,96		63,85				2,48
20.11.2019	24,00		91,26	82,88	8,38	64,52	40,65	23,87			8,22		8,22	8,38		8,38		64,10				2,52
21.11.2019	24,00	*	91,47	83,38	8,09	68,57	42,38	26,19			7,62		7,62	7,79		7,79		68,03				2,74
22.11.2019	24,00	*	90,43	82,24	8,19	71,83	43,03	28,80			7,47		7,47	7,64		7,64		71,54				2,96
Среднее	24,00		92,08	83,53	8,55	66,40	41,46	24,93			7,84		7,84	8,01		8,01		65,86				2,65
Итого	**744,00**		**2854,49**	**2589,34**	**265,15**						**243,18**		**243,18**	**248,19**		**248,19**						**82,17**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **6,58** °C **1,74** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **80,43** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **248,19** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПб» Филиал «Энергосбыт» Управление приборного учета и обслуживания КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25 11 2019г
ЧЕРГОПОЛОВА Н.А.

Представитель теплоснабжающей организации

_____ /