

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Ноябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Пинегина ул, д. 15, лит. А
 Обслуживающая организация:
 Источник: котельная 1 Невская

Договор: 8566.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:
 Общий
 23602

График: 147/71

Установленные приборы: ВКГ-7 № 207336
 Вычислитель: БКГ-7 № 207336
 Подающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Vп)
 Расчетный алгоритм:

Схемы подключения:
 Приборы УТЭ поверены до:

Режим (схема):
 Треобр. давления:

Часовые и суточн. архивы в файлах: Gmln=
 расходомер: Gmln=
 Q=M1*(h1-h2)/M2*(h2-h3) лето: Qгвс=M3*(h3-h4)
 Qот = 0,187 Qгвс = 0 Qгвс ср = 0,099
 Qот = 59,0526 Qгвс ср = 0 Qгвс ср = 0,045
 Qгвс ср = 18 Ггвс.м =
 Свент = 0 Qгвс ср = 0 Qгвс ср = 0
 Qгвс ср = 0 Qгвс ср = 0 Qгвс ср = 0

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											
			М1	М2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (излив)	Уплит	T3	T4	P3	P4	Общ
23.10.2019	24.00		91.61	76.49	15.12	63.52	43.65	19.87	11.52	11.52	11.73											2.48
24.10.2019	24.00		92.73	76.50	16.23	63.41	43.54	19.87	12.56	12.56	12.78											2.48
25.10.2019	24.00		91.51	76.54	14.97	63.12	43.40	19.72	11.32	11.32	11.53											2.55
26.10.2019	24.00		91.87	76.36	15.51	63.31	43.58	19.73	11.87	11.87	12.09											2.45
27.10.2019	24.00		91.28	75.99	15.29	62.89	42.84	20.05	11.71	11.71	11.91											2.49
28.10.2019	24.00		91.94	75.91	16.03	63.36	42.28	21.08	12.45	12.45	12.68											2.62
29.10.2019	24.00		91.04	75.91	15.13	66.01	43.28	22.73	11.40	11.40	11.61											2.72
30.10.2019	24.00		90.95	75.95	15.00	66.85	43.26	23.59	11.28	11.28	11.50											2.88
31.10.2019	24.00		91.51	75.82	15.69	67.52	43.49	24.03	11.94	11.94	12.20											2.88
01.11.2019	24.00		89.77	75.88	13.89	66.78	43.46	23.32	10.22	10.22	10.44											2.70
02.11.2019	24.00		90.82	75.77	15.05	66.79	43.33	23.46	11.35	11.35	11.55											2.78
03.11.2019	24.00		90.00	75.71	14.29	66.94	43.64	23.30	10.57	10.57	10.77											2.72
04.11.2019	24.00		92.40	75.58	16.82	67.22	43.82	23.40	13.03	13.03	13.29											3.05
05.11.2019	24.00		90.65	75.79	14.86	68.88	44.35	24.53	11.20	11.20	11.46											2.90
06.11.2019	24.00		90.49	75.89	14.60	68.88	44.35	25.98	11.03	11.03	11.28											2.88
07.11.2019	24.00		92.13	75.75	16.38	71.59	45.12	26.47	12.65	12.65	12.96											3.02
08.11.2019	24.00		90.17	75.95	14.22	72.13	45.16	26.97	10.70	10.70	10.96											3.18
09.11.2019	24.00		91.08	75.86	15.22	71.13	45.17	25.96	11.74	11.74	12.00											3.08
10.11.2019	24.00		93.28	75.63	17.65	68.84	44.84	24.00	14.08	14.08	14.36											3.05
11.11.2019	24.00		92.11	75.65	16.46	67.01	44.14	22.67	12.97	12.97	13.24											3.03
12.11.2019	24.00		90.95	75.68	15.27	65.22	43.02	22.10	11.77	11.77	12.02											2.83
13.11.2019	24.00		91.05	75.51	14.54	64.52	42.42	22.10	11.16	11.16	11.39											2.60
14.11.2019	24.00		90.42	75.46	15.96	64.73	43.01	21.72	12.73	12.73	12.95											2.60
15.11.2019	24.00		88.96	75.72	13.24	64.44	42.86	21.58	10.04	10.04	10.24											2.67
16.11.2019	24.00		90.85	75.47	15.38	64.19	42.38	21.81	12.28	12.28	12.50											2.49
17.11.2019	24.00		91.54	75.35	16.19	64.40	42.51	21.89	13.17	13.17	13.40											2.64
18.11.2019	24.00		90.33	75.59	14.74	64.48	42.76	21.72	11.66	11.66	11.88											2.70
19.11.2019	24.00		90.12	75.57	14.55	64.28	42.63	21.65	11.43	11.43	11.65											2.59
20.11.2019	24.00		89.75	75.29	14.46	64.57	42.39	22.18	11.46	11.46	11.68											2.57
21.11.2019	24.00		89.74	75.51	14.23	68.58	44.18	24.40	11.06	11.06	11.31											2.60
22.11.2019	24.00		89.38	75.60	13.78	71.84	45.02	26.82	10.38	10.38	10.61											2.82
Среднее	24.00		90.98	75.80	15.19	66.46	43.59	22.87	11.70	11.70	11.93											3.02
Итого	744.00		2820.43	2349.68	470.75				362.73	362.73	369.97											85.03

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Упл, т	Общ, Гкал	Траб, ч

Показания счетчиков на момент снятия данных:
 Количество тепловой энергии Общд, рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоносителя Увал, рассчитанный по среднему: 0 час
 Период расчета по договору: 0 час
 Период превышения Ц: час
 Корректировка на температуру холодной воды: 6.58 °С
 Итого к расчету по приборам Учета (с учетом корректировок): 3.1 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общд: 81.93 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Увал изл: 369.97 куб.м

ОТЧЕТ ПРИБОРОВ УЧЕТА
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ
 2019г
 Представитель теплоносителя/организации