

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Ноябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Полырянков ул, д. 19, лит. Б  
 Обслуживающая организация: Договор: 9191.038.1  
 Телефон: 28659  
 Код УТЭ: 28659  
 Узел учета: Отопление  
 Источник: котельная 2 Невская

Установленные приборы: Часовые и суточные архивы в файлах:  
 Вычислитель: ВКТ-7 № 202641  
 расходомер: Гплн= 0.2  
 Подходящий трубород (М1) ПРЭМ-32-D  
 Обратный трубород (М2) ПРЭМ-32-D  
 Подходящий ГВС (М3) Смах= 30  
 Циркуляционный ГВС (М4) КТСП-Н  
 Подпиточный трубород (V1) КТСП-Н  
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(h1-hв)-M2\*(h2-hв) Овент= 0  
 Qтрс=M3\*(h3-hв) лето: Qтрс=M3\*(h3-hв)  
 Договорные нагрузки: Гкал/Час: Qот= 0.338  
 Договорные нагрузки (ср.час): Гкал/Час: Qотх= 0  
 Договорные расходы (ср.сут.): Гб/сут: Qтрс= 102.684  
 Qтрс ср= 0  
 Qтрс ср= 0  
 Gтрс= 0  
 Gтрс= 0  
 Gтрс= 0  
 Gтрс= 0  
 Gтрс= 0  
 Gтрс= 0

Схема подключения: 2-х Трубная схема  
 Приборы УТЭ поверены до: Термопреобр.:  
 Преобр. давления: Режим (схема):  
 Преобр. давления:

Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2019 по 22.11.2019

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)												
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dV	Удлит	T3	T4	P3	P4	Qобщ	
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Гкал	
23.10.2019	24.00		177.03	177.03	0.00	65.10	45.38	19.72															3.49
24.10.2019	24.00		176.19	176.19	0.00	65.29	45.68	19.61															3.46
25.10.2019	24.00		175.62	175.62	0.00	65.17	45.70	19.47															3.42
26.10.2019	24.00		175.38	175.38	0.00	64.91	45.50	19.41															3.40
27.10.2019	24.00		174.05	174.05	0.00	64.60	44.94	19.66															3.43
28.10.2019	24.00		176.02	176.02	0.00	64.88	44.55	20.33															3.86
29.10.2019	24.00		176.48	176.48	0.00	67.17	45.29	21.88															4.08
30.10.2019	24.00		174.28	174.28	0.00	68.74	45.37	23.37															4.10
31.10.2019	24.00		175.04	175.04	0.00	68.69	45.28	23.41															4.09
01.11.2019	24.00		175.66	175.66	0.00	68.79	45.51	23.28															4.04
02.11.2019	24.00		174.97	174.97	0.00	68.63	45.28	23.35															4.06
03.11.2019	24.00		174.03	174.03	0.00	68.67	45.63	23.04															4.04
04.11.2019	24.00		175.79	175.79	0.00	68.98	46.01	22.97															4.18
05.11.2019	24.00		176.05	176.05	0.00	70.36	46.42	23.94															4.57
06.11.2019	24.00		177.07	177.07	0.00	72.88	47.64	25.24															4.82
07.11.2019	24.00		174.46	174.46	0.00	73.47	47.27	26.32															4.48
08.11.2019	24.00		176.65	176.65	0.00	72.69	47.34	25.35															4.57
09.11.2019	24.00		178.46	178.46	0.00	70.74	47.35	23.39															4.81
10.11.2019	24.00		178.73	178.73	0.00	68.64	46.49	22.15															4.82
11.11.2019	24.00		176.45	176.45	0.00	66.90	45.13	21.77															3.96
12.11.2019	24.00		177.65	177.65	0.00	65.74	44.74	21.00															3.84
13.11.2019	24.00		180.24	180.24	0.00	66.08	45.55	20.53															3.73
14.11.2019	24.00		179.31	179.31	0.00	65.87	45.28	20.61															3.70
15.11.2019	24.00		177.18	177.18	0.00	65.61	44.86	20.75															3.70
16.11.2019	24.00		177.80	177.80	0.00	65.52	44.95	20.57															3.68
17.11.2019	24.00		179.43	179.43	0.00	65.87	45.36	20.51															3.66
18.11.2019	24.00		179.93	179.93	0.00	65.71	45.29	20.42															3.68
19.11.2019	24.00		178.01	178.01	0.00	65.92	44.96	20.96															3.68
20.11.2019	24.00		181.11	181.11	0.00	70.40	47.38	23.02															4.17
21.11.2019	24.00		177.91	177.91	0.00	73.56	48.08	25.48															4.53
22.11.2019	24.00		176.85	176.85	0.00	68.04	45.85	22.18															3.92
Итого	744.00		5482.31	5482.31	0.00																		121.65
Показания счетчиков на момент снятия данных:																							
Дата, время		M1, Т		M2, Т		M3, Т		M4, Т		V3, куб.м		V4, куб.м		Vп, Т		Qобщ, Гкал		Трав, ч					

Количество тепловой энергии Общщ, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Узл, рассчитанный по среднему  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения Ц:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):  
 Количество потребленной тепловой энергии Общщ: 121.65 Гкал  
 Объем потребленного теплоносителя Узлс изл. М.куб. 5.3 °С  
 0 Гкал  
 0 час  
 0 час  
 Гкал  
 М.куб. М

Фирма: "ЭНЕРГОНЭЖИ" К С П Б  
 Отдел: филиал за учет тепловой энергии (от абонента)  
 ОАО "ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ И НОВОГО УЧЕТА"  
 ОАО "ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ И НОВОГО УЧЕТА"  
 Представитель: теплоснабжающей организации  
 2019г