

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Ноябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"

Адрес: Поляриков ул., д. 8, лит. А ИТП

Обслуживающая организация:

Источник: котельная 2 Невская

Договор: 9040 038-1

Строит дарс:

Телефон:

Телефон:

Узел учета:

Код УТЭ:

Общий
24440

График: 149/70

Установленные приборы:

Часовые и суточн. архивы в файлах:

расходомер:

ПРЭМ-40-В1

ПРЭМ-40-В1

ПРЭМ-20-В1

Сплн=

0,1

0,1

0,027

Приборы УТЭ поверены до:

Сплн=

45

45

12

2-х трубная схема

Термопреобр.:

КТСП-Н

КТСП-Н

ТСЛН

Режим (схема):

Преобр. давленин:

Q=M1*(t1-hw)-M2*(t2-hw)

Qот.= 0,4014

Qстх.= 0

Qстх.гв.ср.= 0,0803

Qстх.гв.ср.= 0,0271

Qстх.гв.ср.= 10,84

Расчетный алгоритм:

Qстх.= 0,4014

Qстх.= 0

Qстх.гв.ср.= 0,0803

Qстх.гв.ср.= 0,0271

Qстх.гв.ср.= 10,84

Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2019 по 22.11.2019

Qстх.= 0

Qстх.гв.ср.= 0,0014

Qстх.гв.ср.= 0,56

Qстх.гв.ср.= 0,0014

Qстх.гв.ср.= 0,56

Qстх.гв.ср.= 0,0803

Qстх.гв.ср.= 0,0271

Qстх.гв.ср.= 10,84

Qстх.гв.ср.= 10,84

Qстх.гв.ср.= 10,84

Qстх.гв.ср.= 10,84

Qстх.гв.ср.= 10,84

Qстх.гв.ср.= 10,84

Qстх.гв.ср.= 10,84

Дата	Тп	НС	Учет отопление (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)									
			M1	M2	dm	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	dm	V3	V4	dv (излив)	Улодпит	T3	T4	P3	P4	Общ
23.10.2019	24.00*		138,53	133,24	5,29	64,57	41,10	23,47			3,89	3,92			3,92		64,29					3,47
24.10.2019	24.00*		138,76	133,47	5,29	64,75	41,30	23,45			3,81	3,83			3,83		64,47					3,47
25.10.2019	24.00*		138,14	132,57	5,57	64,53	41,23	23,40			4,10	4,13			4,13		64,36					3,47
26.10.2019	24.00*		138,53	132,19	6,34	64,39	41,14	23,25			4,93	5,02			5,02		64,11					3,48
27.10.2019	24.00*		136,29	130,65	5,64	64,11	40,73	23,38			4,27	4,35			4,35		63,82					3,48
28.10.2019	24.00*		135,40	130,06	5,34	64,38	40,18	24,20			4,03	4,06			4,06		64,21					3,42
29.10.2019	24.00*		129,98	125,02	4,96	66,57	40,05	26,52			3,67	3,71			3,71		66,45					3,49
30.10.2019	24.00*		124,20	119,02	5,18	68,14	39,49	28,55			4,00	4,05			4,05		67,72					3,65
31.10.2019	24.00*		125,05	120,44	4,61	68,15	39,50	28,65			4,20	4,26			4,26		67,80					3,76
02.11.2019	24.00*		124,19	118,46	5,73	68,02	39,00	29,02			4,41	4,49			4,49		67,63					3,83
03.11.2019	24.00*		126,62	121,02	5,60	68,04	39,36	28,68			4,23	4,28			4,28		67,70					3,77
04.11.2019	24.00*		131,02	125,47	5,55	69,78	40,33	29,45			4,57	4,64			4,64		67,95					3,65
05.11.2019	24.00*		132,50	127,64	4,86	72,25	41,44	30,81			4,30	4,39			4,39		69,80					3,93
07.11.2019	24.00*		127,42	122,43	4,99	72,87	40,78	32,09			3,53	3,59			3,59		72,04					4,28
08.11.2019	24.00*		128,14	122,78	5,36	72,93	40,74	32,19			4,42	4,53			4,53		72,35					4,29
09.11.2019	24.00*		131,91	127,33	4,58	72,02	41,26	30,76			3,74	3,81			3,81		71,44					4,34
10.11.2019	24.00*		132,37	127,31	5,06	70,13	41,21	28,92			4,48	4,58			4,58		69,55					4,25
11.11.2019	24.00*		128,22	124,16	4,06	67,98	40,23	27,75			3,49	3,53			3,53		67,64					3,72
12.11.2019	24.00*		124,18	118,80	5,38	66,32	38,51	27,51			4,72	4,79			4,79		64,89					3,63
13.11.2019	24.00*		123,34	118,82	4,52	65,17	38,15	27,02			3,87	3,92			3,92		64,89					3,51
14.11.2019	24.00*		127,40	122,52	4,88	65,49	39,06	26,43			4,26	4,32			4,32		65,18					3,52
15.11.2019	24.00*		127,89	123,42	4,47	65,30	39,14	26,16			4,26	4,32			4,32		64,94					3,56
16.11.2019	24.00*		124,55	119,39	5,16	65,05	38,42	26,63			4,23	4,30			4,30		64,69					3,52
17.11.2019	24.00*		124,60	118,67	5,93	64,93	38,26	26,67			4,89	4,97			4,97		64,70					3,55
18.11.2019	24.00*		125,73	120,14	5,59	65,27	38,81	26,46			4,50	4,57			4,57		65,04					3,54
19.11.2019	24.00*		122,63	122,63	0	65,17	39,05	26,12			4,96	5,03			5,03		64,91					3,59
20.11.2019	24.00*		126,08	121,16	4,92	65,35	38,59	29,06			4,34	4,42			4,42		69,77					4,00
21.11.2019	24.00*		130,47	125,53	4,94	69,76	40,70	26,76			4,37	4,44			4,44		73,13					3,76
22.11.2019	24.00*		127,17	122,12	5,05	72,84	40,91	31,93			4,16	4,22			4,22		67,15					4,26
Среднее	24.00*		129,43	124,20	5,23	67,45	39,94	27,51			4,16	4,22			4,22		67,15					3,76
Итого	744.00		4012,23	3850,21	162,02						128,90	130,81			130,81		116,66					116,66

Колличество тепловой энергии Общщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Виэлз, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Колличество потреблённой тепловой энергии Общщ:
 Объем потреблённого теплоносителя Утвс изл.

5,3 °C
 0,86 Гкал
 0 час
 0 час
 Гкал
 куб.м

Фирма "УЧЕР-ОБСБТ"
 Отделный на учет тепловой энергии (от абонента)
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ

ОТЧЕТ ПРИНЯТ в организации
 Представитель теплонабжающей организации
 Д.Х. СЕВ