

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за ноябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 43-1, ТЦ-3 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 48531

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

Тхв = 0

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

КТПТР-05

КТПТР-05

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)$ лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dГ С	dГ тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dГгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.10.19	24	-	53,50	10,30	174,620	-	-	41,38	5,60	174,620	-	12,12	0,000	0,00	0,00	0,00	2,128
24.10.19	24	-	53,50	10,30	177,060	-	-	41,46	5,60	177,060	-	12,04	0,000	0,00	0,00	0,00	2,144
25.10.19	24	-	53,51	10,30	177,130	-	-	41,45	5,60	177,130	-	12,06	0,000	0,00	0,00	0,00	2,148
26.10.19	24	-	53,51	10,30	177,090	-	-	41,54	5,60	177,090	-	11,97	0,000	0,00	0,00	0,00	2,134
27.10.19	24	-	54,76	10,30	176,870	-	-	41,86	5,60	176,870	-	12,90	0,000	0,00	0,00	0,00	2,294
28.10.19	24	-	60,62	10,30	177,120	-	-	44,46	5,60	177,120	-	16,16	0,000	0,00	0,00	0,00	2,877
29.10.19	24	-	67,87	10,30	175,930	-	-	48,02	5,60	175,920	-	19,85	0,010	0,00	0,00	0,00	3,507
30.10.19	24	-	69,56	10,30	170,360	-	-	48,32	5,60	170,300	-	21,24	0,060	0,00	0,00	0,00	3,633
31.10.19	24	-	68,14	10,30	170,610	-	-	47,56	5,60	170,610	-	20,58	0,000	0,00	0,00	0,00	3,522
01.11.19	24	-	68,70	10,30	169,980	-	-	47,87	5,60	169,970	-	20,83	0,010	0,00	0,00	0,00	3,552
02.11.19	24	-	68,53	10,30	171,580	-	-	47,99	5,60	171,560	-	20,54	0,020	0,00	0,00	0,00	3,535
03.11.19	24	-	67,36	10,30	172,180	-	-	47,84	5,60	172,180	-	19,52	0,000	0,00	0,00	0,00	3,374
04.11.19	24	-	65,20	10,30	173,260	-	-	46,50	5,60	173,260	-	18,70	0,000	0,00	0,00	0,00	3,252
05.11.19	24	-	67,13	10,30	172,790	-	-	47,07	5,60	172,770	-	20,06	0,020	0,00	0,00	0,00	3,479
06.11.19	24	-	66,35	10,30	172,040	-	-	46,57	5,60	172,040	-	19,78	0,000	0,00	0,00	0,00	3,411
07.11.19	24	-	66,89	10,30	171,400	-	-	46,51	5,60	171,390	-	20,38	0,010	0,00	0,00	0,00	3,504
08.11.19	24	-	67,29	10,30	172,160	-	-	46,63	5,60	172,140	-	20,66	0,020	0,00	0,00	0,00	3,570
09.11.19	24	-	66,90	10,30	172,660	-	-	46,95	5,60	172,640	-	19,95	0,020	0,00	0,00	0,00	3,457
10.11.19	24	-	60,86	10,30	174,100	-	-	44,63	5,60	174,090	-	16,23	0,010	0,00	0,00	0,00	2,838
11.11.19	24	-	58,39	10,30	174,040	-	-	43,34	5,60	174,040	-	15,05	0,000	0,00	0,00	0,00	2,631
12.11.19	24	-	59,65	10,30	173,670	-	-	43,70	5,60	173,670	-	15,95	0,000	0,00	0,00	0,00	2,780
13.11.19	24	-	59,28	10,30	173,930	-	-	43,52	5,60	173,930	-	15,76	0,000	0,00	0,00	0,00	2,753
14.11.19	24	-	55,54	10,30	174,240	-	-	41,96	5,60	174,240	-	13,58	0,000	0,00	0,00	0,00	2,381
15.11.19	24	-	56,75	10,30	172,830	-	-	42,42	5,60	172,900	-	14,33	-0,070	0,00	0,00	0,00	2,498
16.11.19	24	-	59,25	10,30	175,320	-	-	43,43	5,60	174,990	-	15,82	0,330	0,00	0,00	0,00	2,800
17.11.19	24	-	60,99	10,30	175,190	-	-	44,53	5,60	174,950	-	16,46	0,240	0,00	0,00	0,00	2,905
18.11.19	24	-	60,34	10,30	175,180	-	-	44,36	5,60	175,020	-	15,98	0,160	0,00	0,00	0,00	2,816
19.11.19	24	-	60,34	10,30	175,050	-	-	44,41	5,60	174,970	-	15,93	0,080	0,00	0,00	0,00	2,807
20.11.19	24	-	61,51	10,30	174,920	-	-	44,75	5,60	174,870	-	16,76	0,050	0,00	0,00	0,00	2,946
21.11.19	24	-	64,21	10,30	174,660	-	-	46,14	5,60	174,580	-	18,07	0,080	0,00	0,00	0,00	3,171
22.11.19	24	-	61,88	10,30	173,932	-	-	44,91	5,60	173,897	-	16,98	0,035	0,00	0,00	0,00	2,962
Среднее	24,00	-	61,88	10,30	173,932	-	-	44,91	5,60	173,897	-	16,98	0,035	0,00	0,00	0,00	2,962
Итого	744,0	-			5391,902	0,000		44,91	5,60	5390,817	0,000	1,085	0,00	0,00	0,00	0,00	91,81

Ориентировочно до конца месяца(+)

Корректировка за прошлый месяц (-)

Итого за ноябрь 2019 :

1481,400

3910,502

1480,429

3910,388

0,971

0,114

21,27

70,54

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
22.10.19 23:00	10011,980	-	5116,690	-	0,000	0,000	712,246	
22.11.19 13:00	15331,500	-	10435,140	-	0,000	0,000	802,991	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв = 0

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

70,54 Гкал

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

