

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за ноябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКК-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 45, СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 45076

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Gmin

0,03

0,03

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

22,5

22,5

Термопреобр:

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв = 0

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот.ф.= т/сут Gгвс.ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		гG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	гG2, %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.10.19	24	24,0	53,47	10,20	129,650	-	24,0	39,99	5,60	129,620	-	13,48	0,030	0,00	0,00	0,00	1,758
24.10.19	24	24,4	53,47	10,20	131,490	-	24,4	40,13	5,60	131,490	-	13,34	0,000	0,00	0,00	0,00	1,763
25.10.19	24	24,3	53,49	10,20	131,440	-	24,3	40,14	5,60	131,440	-	13,35	0,000	0,00	0,00	0,00	1,763
26.10.19	24	24,3	53,49	10,20	131,340	-	24,3	40,14	5,60	131,340	-	13,35	0,000	0,00	0,00	0,00	1,761
27.10.19	24	24,3	54,76	10,20	131,130	-	24,3	40,48	5,60	131,130	-	14,28	0,000	0,00	0,00	0,00	1,881
28.10.19	24	24,3	60,73	10,20	131,320	-	24,2	43,13	5,60	130,800	-	17,60	0,520	0,00	0,00	0,00	2,342
29.10.19	24	24,2	67,91	10,20	130,570	-	24,2	46,54	5,60	130,570	-	21,37	0,000	0,00	0,00	0,00	2,799
30.10.19	24	23,4	69,60	10,20	126,420	-	23,4	46,80	5,60	126,480	-	22,80	-0,060	0,00	0,00	0,00	2,892
31.10.19	24	23,5	68,09	10,20	126,780	-	23,5	46,04	5,60	126,780	-	22,05	0,000	0,00	0,00	0,00	2,805
01.11.19	24	23,3	68,66	10,20	126,080	-	23,3	46,34	5,60	126,080	-	22,32	0,000	0,00	0,00	0,00	2,824
02.11.19	24	23,5	68,49	10,20	127,140	-	23,5	46,26	5,60	127,140	-	22,23	0,000	0,00	0,00	0,00	2,837
03.11.19	24	23,6	67,30	10,20	127,570	-	23,6	45,96	5,60	127,570	-	21,34	0,000	0,00	0,00	0,00	2,734
04.11.19	24	23,8	65,18	10,20	128,420	-	23,8	44,90	5,60	128,420	-	20,28	0,000	0,00	0,00	0,00	2,613
05.11.19	24	23,7	67,06	10,20	128,110	-	23,7	45,47	5,60	128,110	-	21,59	0,000	0,00	0,00	0,00	2,773
06.11.19	24	23,6	66,30	10,20	127,540	-	23,6	45,04	5,60	127,540	-	21,26	0,000	0,00	0,00	0,00	2,721
07.11.19	24	23,5	66,86	10,20	126,990	-	23,5	44,89	5,60	126,990	-	21,97	0,000	0,00	0,00	0,00	2,798
08.11.19	24	23,6	67,28	10,20	127,560	-	23,6	45,06	5,60	127,560	-	22,22	0,000	0,00	0,00	0,00	2,844
09.11.19	24	23,7	66,85	10,20	127,870	-	23,7	45,31	5,60	127,870	-	21,54	0,000	0,00	0,00	0,00	2,765
10.11.19	24	23,9	60,80	10,20	128,910	-	23,9	42,96	5,60	128,910	-	17,84	0,000	0,00	0,00	0,00	2,304
11.11.19	24	23,9	58,38	10,20	128,880	-	23,9	41,68	5,60	128,880	-	16,70	0,000	0,00	0,00	0,00	2,160
12.11.19	24	23,8	59,65	10,20	128,520	-	23,8	42,04	5,60	128,520	-	17,61	0,000	0,00	0,00	0,00	2,272
13.11.19	24	23,8	59,24	10,20	128,680	-	23,8	41,98	5,60	128,680	-	17,26	0,000	0,00	0,00	0,00	2,228
14.11.19	24	23,9	55,49	10,20	128,960	-	23,9	40,35	5,60	128,960	-	15,14	0,000	0,00	0,00	0,00	1,960
15.11.19	24	24,0	56,80	10,20	129,330	-	24,0	40,72	5,60	129,330	-	16,08	0,000	0,00	0,00	0,00	2,087
16.11.19	24	23,9	59,24	10,20	129,230	-	23,9	41,84	5,60	129,230	-	17,40	0,000	0,00	0,00	0,00	2,258
17.11.19	24	23,9	60,97	10,20	129,010	-	23,9	42,95	5,60	129,010	-	18,02	0,000	0,00	0,00	0,00	2,332
18.11.19	24	23,9	60,31	10,20	129,080	-	23,9	42,75	5,60	129,080	-	17,56	0,000	0,00	0,00	0,00	2,274
19.11.19	24	23,9	60,32	10,20	128,930	-	23,9	42,71	5,60	128,930	-	17,61	0,000	0,00	0,00	0,00	2,279
20.11.19	24	23,9	61,48	10,20	128,820	-	23,9	43,08	5,60	128,820	-	18,40	0,000	0,00	0,00	0,00	2,379
21.11.19	24	23,8	64,19	10,20	128,250	-	23,8	44,39	5,60	128,410	-	19,80	-0,160	0,00	0,00	0,00	2,547
22.11.19	24	23,9	61,86	10,20	128,801	-	23,8	43,34	5,60	128,790	-	18,53	0,011	0,00	0,00	0,00	2,392
Среднее	24,00	23,9	61,86	10,20	128,801	-	23,8	43,34	5,60	128,790	-	18,53	0,011	0,00	0,00	0,00	2,392
Итого	744,0				3992,821	0,000				3992,480	0,000		0,341	0,00	0,00	0,00	74,14

Ориентировочно до конца месяца(+)

Корректировка за прошлый месяц (-)

Итого за ноябрь 2019 :

1100,756

2892,065

1102,379

2890,101

-1,623

1,964

17,34

56,80

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.10.19 05:00	10768,250	-	4046,170	-	0,000	0,000	1079,574	
22.11.19 11:00	14664,180	-	7941,850	-	0,000	0,000	1152,182	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды Тхв = 0

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

56,80 Гкал

Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента)