

**Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2019**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 49-2, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 222791

расходомер

ПРЭМ 40 мм

Обратн.тр. ПРЭМ 40 мм

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до

Gmax

Термопреобр.  
КТПТР-05  
КТПТР-05

Тхв = 0

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима:  $M2(h1-h2)+Mг(h1-hx)$  лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG ТОНН	G1гвс ТОНН	G2гвс ТОНН	dGвс ТОНН	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 ТОНН	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 ТОНН	Q2 Гкал						
23.10.19	24	-	64,11	10,20	173,686	-	-	41,33	5,60	170,661	-	22,78	3,025	0,00	0,00	0,00	4,089
24.10.19	24	-	64,11	10,20	173,686	-	-	41,33	5,60	170,661	-	22,78	3,025	0,00	0,00	0,00	4,089
25.10.19	24	-	64,11	10,20	173,686	-	-	41,33	5,60	170,661	-	22,78	3,025	0,00	0,00	0,00	4,089
26.10.19	24	-	64,11	10,20	173,686	-	-	41,33	5,60	170,661	-	22,78	3,025	0,00	0,00	0,00	4,089
27.10.19	24	-	64,11	10,20	173,686	-	-	41,33	5,60	170,661	-	22,78	3,025	0,00	0,00	0,00	4,089
28.10.19	24	-	65,06	10,20	94,930	-	-	41,33	5,60	170,661	-	22,78	3,025	0,00	0,00	0,00	4,089
29.10.19	24	-	68,44	10,20	177,630	-	-	42,56	5,60	90,930	-	22,50	4,000	0,00	0,00	0,00	4,089
30.10.19	24	-	70,14	10,20	173,250	-	-	43,23	5,60	174,440	-	25,21	3,190	0,00	0,00	0,00	2,312
31.10.19	24	-	68,60	10,20	174,360	-	-	43,25	5,60	170,150	-	26,89	3,100	0,00	0,00	0,00	4,626
01.11.19	24	-	69,20	10,20	173,420	-	-	42,64	5,60	171,380	-	25,96	2,980	0,00	0,00	0,00	4,803
02.11.19	24	-	69,03	10,20	174,990	-	-	42,96	5,60	170,390	-	26,24	3,030	0,00	0,00	0,00	4,661
03.11.19	24	-	67,78	10,20	175,700	-	-	43,04	5,60	172,020	-	25,99	2,970	0,00	0,00	0,00	4,691
04.11.19	24	-	65,69	10,20	176,770	-	-	42,93	5,60	172,720	-	24,85	2,980	0,00	0,00	0,00	4,687
05.11.19	24	-	67,71	10,20	176,420	-	-	42,20	5,60	173,840	-	23,49	2,930	0,00	0,00	0,00	4,504
06.11.19	24	-	66,86	10,20	175,920	-	-	42,77	5,60	173,400	-	24,94	3,020	0,00	0,00	0,00	4,285
07.11.19	24	-	67,42	10,20	175,500	-	-	42,42	5,60	172,870	-	24,44	3,050	0,00	0,00	0,00	4,540
08.11.19	24	-	67,84	10,20	176,350	-	-	41,89	5,60	172,400	-	25,53	3,100	0,00	0,00	0,00	4,437
09.11.19	24	-	67,35	10,20	176,840	-	-	41,93	5,60	173,340	-	25,91	3,010	0,00	0,00	0,00	4,619
10.11.19	24	-	61,17	10,20	178,200	-	-	42,24	5,60	173,870	-	25,11	2,970	0,00	0,00	0,00	4,707
11.11.19	24	-	58,72	10,20	178,220	-	-	40,49	5,60	175,300	-	20,68	2,900	0,00	0,00	0,00	4,575
12.11.19	24	-	60,03	10,20	177,860	-	-	39,51	5,60	175,420	-	19,21	2,800	0,00	0,00	0,00	3,814
13.11.19	24	-	59,62	10,20	178,090	-	-	39,66	5,60	175,000	-	20,37	2,860	0,00	0,00	0,00	3,546
14.11.19	24	-	55,79	10,20	178,620	-	-	39,55	5,60	175,180	-	20,07	2,910	0,00	0,00	0,00	3,747
15.11.19	24	-	57,15	10,20	178,740	-	-	38,29	5,60	175,680	-	17,50	2,940	0,00	0,00	0,00	3,699
16.11.19	24	-	59,68	10,20	178,580	-	-	38,60	5,60	175,830	-	18,55	2,910	0,00	0,00	0,00	3,249
17.11.19	24	-	61,39	10,20	178,300	-	-	39,53	5,60	175,560	-	20,15	3,020	0,00	0,00	0,00	3,436
18.11.19	24	-	60,74	10,20	178,410	-	-	40,46	5,60	175,210	-	20,93	3,090	0,00	0,00	0,00	3,727
19.11.19	24	-	60,73	10,20	178,390	-	-	40,46	5,60	175,470	-	20,28	2,940	0,00	0,00	0,00	3,866
20.11.19	24	-	61,94	10,20	178,370	-	-	40,41	5,60	175,450	-	20,32	2,940	0,00	0,00	0,00	3,745
21.11.19	24	-	64,69	10,20	178,290	-	-	40,52	5,60	175,320	-	21,42	3,050	0,00	0,00	0,00	3,753
22.11.19	24	-	64,11	10,20	173,686	-	-	41,63	5,60	175,350	-	23,06	2,940	0,00	0,00	0,00	3,956
Среднее	24,00	-	64,11	10,20	173,686	-	-	41,33	5,60	170,661	-	22,78	3,025	0,00	0,00	0,00	4,242
Итого	744,0				5384,266	0,000				5290,485	0,000		93,781	0,00	0,00	0,00	126,76

Ориентировочно до конца месяца(+)

Корректировка за прошлый месяц (-)

Итого за ноябрь 2019 :

1441,996

3942,270

1409,999

3880,486

31,997

61,784

28,13

98,63

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.10.19 04:00	5508,860	-	5367,480	-	0,000	0,000	101,856	
22.11.19 14:00	4445,910	-	4368,600	-	0,000	0,000	104,871	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв =

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

0

98,63 Гкал  
Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

