

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Ноябрь 2019

Абонент: ООО "ЖЭС № 2 Невского района"  
 Адрес: Седова Ул. д. 17, корп. 3, лит. А  
 Обслуживающая организация:

Договор: 8752.038.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УТЭ:

Отопление  
 23500

Установленные приборы: Расчетные алгоритмы:  
 Вычислитель: ВКТ-7 № 204683  
 Подстанции трубопровода (М1)  
 Обратный трубопровод (М2)  
 Подающий ГВС (М3)  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (V1)  
 Расчетный алгоритм:

Схема подключения:  
 Приборы УТЭ поверены до:

Режим (схема):  
 Преобр. давления:

График: 95/70

Насовые и ручн. архивы в файлах:  
 расходомер: ПРЭМ-40-D  
 ПРЭМ-40-D  
 Qот = 0,2  
 Qотв = 0  
 Qгвс = 0  
 Qгвс ср = 0  
 Qгвс м = 0  
 Gот = 192  
 Gотв = 0  
 Gгвс = 0  
 Gгвс ср = 0  
 Gгвс м = 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2019 по 22.11.2019

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)								Общ	
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (излив)	Улодлит	T3	T4	P3		P4
	час		т	т	т	°C	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	т	т	т	т	т	°C	°C	кг/см2	кг/см2	Гкал	
23.10.2019	24.00		320.63	320.63	0.00	40.06	36.92	3.14														1.01
24.10.2019	24.00		320.35	320.35	0.00	38.27	35.41	2.86														0.93
25.10.2019	24.00		320.39	320.39	0.00	38.21	35.33	2.88														0.93
26.10.2019	24.00		320.31	320.31	0.00	37.97	35.13	2.84														0.92
27.10.2019	24.00		319.21	319.21	0.00	40.75	37.25	3.50														1.13
28.10.2019	24.00		315.35	315.35	0.00	46.04	41.34	4.70														1.49
29.10.2019	24.00		315.57	315.57	0.00	48.55	43.29	5.26														1.67
30.10.2019	24.00		316.17	316.17	0.00	49.28	43.69	5.59														1.76
31.10.2019	24.00		316.11	316.11	0.00	49.91	44.20	5.71														1.82
02.11.2019	24.00		329.92	329.92	0.00	49.14	43.87	5.27														1.72
03.11.2019	24.00		336.65	336.65	0.00	48.67	43.56	5.11														1.73
04.11.2019	24.00		336.23	336.23	0.00	49.19	44.06	5.13														1.72
05.11.2019	24.00		335.52	335.52	0.00	49.41	44.27	5.14														1.74
06.11.2019	24.00		334.79	334.79	0.00	50.44	45.06	5.38														1.81
07.11.2019	24.00		333.45	333.45	0.00	51.89	46.20	5.69														1.91
08.11.2019	24.00		333.45	333.45	0.00	52.64	46.67	5.97														2.00
09.11.2019	24.00		332.99	332.99	0.00	52.98	46.89	6.09														2.04
10.11.2019	24.00		332.68	332.68	0.00	51.98	46.25	5.73														1.92
11.11.2019	24.00		332.81	332.81	0.00	50.09	44.94	5.15														1.72
12.11.2019	24.00		332.29	332.29	0.00	48.37	43.61	4.76														1.59
13.11.2019	24.00		318.40	318.40	0.00	46.75	42.16	4.59														1.60
14.11.2019	24.00		330.23	330.23	0.00	47.71	43.08	4.63														1.57
15.11.2019	24.00		329.71	329.71	0.00	48.08	43.34	4.74														1.47
16.11.2019	24.00		328.98	328.98	0.00	48.32	43.45	4.87														1.54
17.11.2019	24.00		328.18	328.18	0.00	48.35	43.47	4.88														1.57
18.11.2019	24.00		327.28	327.28	0.00	48.56	43.70	4.86														1.61
19.11.2019	24.00		326.62	326.62	0.00	48.23	43.43	4.80														1.60
20.11.2019	24.00		325.69	325.69	0.00	48.35	43.40	4.95														1.58
21.11.2019	24.00		324.66	324.66	0.00	48.95	43.87	5.08														1.62
22.11.2019	24.00		323.43	323.43	0.00	52.12	46.13	5.99														1.66
Среднее	24.00		326.82	326.82	0.00	47.65	42.81	4.84														1.59
Итого	744.00		10131.60	10131.60	0.00																	49.42

Показания счетчиков на момент снятия данных:  
 Дата, время М1, т М2, т М3, т М4, т V3, куб.м V4, куб.м Vп, т Qобщ, Гкал Траб, ч  
 Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему: 0 час  
 Объем теплоносителя Узлн, рассчитанный по среднему: 0 час  
 Период превышения I2: 0 час  
 Корректировка на температуру холодной воды: 7,53 °C  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0 Гкал  
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: 49,42 Гкал  
 Объем потребленного теплоносителя Узлн изл: м.куб.

УТВЕРЖДЕНО  
 ОТДЕЛЕНИЯ  
 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  
 КУТУЭ  
 ОТДЕЛЕНИЯ  
 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  
 КУТУЭ  
 ОТДЕЛЕНИЯ  
 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  
 КУТУЭ  
 ОТДЕЛЕНИЯ  
 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  
 КУТУЭ