

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Ноябрь 2019

Абонент: ООО "ЖСК № 2 Невского района"
 Адрес: Седова ул, д. 23, лит. А
 Обслуживающая организация:

Договор: 8749.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЗ:

Отопление
 24475

Источник: Зубовская ул., 3

2-х трубная схема

График: 95/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКГ-7 № 202252 расходомер:

Гмпл=
 Приборы УУТЗ поверены до:
 Гмак=

Термопреобр.:

Режим (схема):
 Преобр.давления:

Подающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)

зима: Q=M1*(t1-tнв)-M2*(t2-tнв)
 лето: Qгвс=M3*(tн3-tнв)

Расчетный алгоритм:
 Договорные нагрузки (ккал/час):
 Договорные нагрузки (ср час), Гкал/час:
 Договорные расходы (ср сут.), т/сут:

Qот = 0,2609
 Qот ср = 250,464
 Qгвс ср = 0
 Qгвс ср = 0
 Qгвс ср = 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2019 по 22.11.2019

| Дата | Тп | НС | Учет отопления (ТВ-1) | | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | |
|------------|--------|----|-----------------------|---------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|----|----|-----------------|----|----|------------|-------|----|---------|---------|------|-------|
| | | | M1 | M2 | DM | T1 | T2 | DT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Уплит | T3 | T4 | P3 | P4 | Общ |
| | час | | т | т | т | °C | °C | °C | кВт/см2 | кВт/см2 | т | т | т | т | т | т | °C | °C | кВт/см2 | кВт/см2 | Гкал | |
| 23.10.2019 | 24,00 | | 295,66 | 295,66 | 0,00 | 40,94 | 35,98 | 4,96 | | | | | | | | | | | | | | 1,47 |
| 24.10.2019 | 24,00 | | 291,75 | 291,75 | 0,00 | 39,74 | 35,07 | 4,67 | | | | | | | | | | | | | | 1,37 |
| 25.10.2019 | 24,00 | | 295,20 | 295,20 | 0,00 | 39,53 | 34,92 | 4,61 | | | | | | | | | | | | | | 1,37 |
| 26.10.2019 | 24,00 | | 290,07 | 290,07 | 0,00 | 39,52 | 34,83 | 4,69 | | | | | | | | | | | | | | 1,54 |
| 27.10.2019 | 24,00 | | 289,22 | 289,22 | 0,00 | 40,81 | 35,53 | 5,28 | | | | | | | | | | | | | | 2,01 |
| 28.10.2019 | 24,00 | | 287,69 | 287,69 | 0,00 | 45,42 | 38,46 | 6,96 | | | | | | | | | | | | | | 2,28 |
| 29.10.2019 | 24,00 | | 285,04 | 285,04 | 0,00 | 48,31 | 40,32 | 7,99 | | | | | | | | | | | | | | 2,38 |
| 30.10.2019 | 24,00 | | 284,24 | 284,24 | 0,00 | 48,77 | 40,41 | 8,36 | | | | | | | | | | | | | | 2,34 |
| 31.10.2019 | 24,00 | | 282,81 | 282,81 | 0,00 | 48,70 | 40,30 | 8,40 | | | | | | | | | | | | | | 2,34 |
| 01.11.2019 | 24,00 | | 281,67 | 281,67 | 0,00 | 48,74 | 40,44 | 8,30 | | | | | | | | | | | | | | 2,31 |
| 02.11.2019 | 24,00 | | 280,30 | 280,30 | 0,00 | 48,73 | 40,39 | 8,34 | | | | | | | | | | | | | | 2,35 |
| 03.11.2019 | 24,00 | | 278,74 | 278,74 | 0,00 | 48,71 | 40,46 | 8,25 | | | | | | | | | | | | | | 2,28 |
| 04.11.2019 | 24,00 | | 278,07 | 278,07 | 0,00 | 48,65 | 40,46 | 8,19 | | | | | | | | | | | | | | 2,45 |
| 05.11.2019 | 24,00 | | 281,90 | 281,90 | 0,00 | 49,92 | 41,25 | 8,67 | | | | | | | | | | | | | | 2,60 |
| 06.11.2019 | 24,00 | | 272,49 | 272,49 | 0,00 | 51,77 | 42,24 | 9,53 | | | | | | | | | | | | | | 2,72 |
| 07.11.2019 | 24,00 | | 270,29 | 270,29 | 0,00 | 52,67 | 42,58 | 10,09 | | | | | | | | | | | | | | 2,66 |
| 08.11.2019 | 24,00 | | 268,25 | 268,25 | 0,00 | 52,71 | 42,58 | 10,13 | | | | | | | | | | | | | | 2,56 |
| 09.11.2019 | 24,00 | | 266,38 | 266,38 | 0,00 | 51,80 | 42,19 | 9,61 | | | | | | | | | | | | | | 2,29 |
| 10.11.2019 | 24,00 | | 264,38 | 264,38 | 0,00 | 49,71 | 41,06 | 8,65 | | | | | | | | | | | | | | 2,16 |
| 11.11.2019 | 24,00 | | 263,43 | 263,43 | 0,00 | 48,68 | 40,49 | 8,19 | | | | | | | | | | | | | | 2,15 |
| 12.11.2019 | 24,00 | | 262,60 | 262,60 | 0,00 | 48,11 | 39,93 | 8,18 | | | | | | | | | | | | | | 2,13 |
| 13.11.2019 | 24,00 | | 262,77 | 262,77 | 0,00 | 47,71 | 39,63 | 8,08 | | | | | | | | | | | | | | 2,08 |
| 14.11.2019 | 24,00 | | 261,74 | 261,74 | 0,00 | 47,82 | 39,91 | 7,91 | | | | | | | | | | | | | | 2,06 |
| 15.11.2019 | 24,00 | | 261,06 | 261,06 | 0,00 | 47,62 | 39,77 | 7,85 | | | | | | | | | | | | | | 2,10 |
| 16.11.2019 | 24,00 | | 260,02 | 260,02 | 0,00 | 47,81 | 39,76 | 8,05 | | | | | | | | | | | | | | 2,09 |
| 17.11.2019 | 24,00 | | 258,67 | 258,67 | 0,00 | 47,78 | 39,72 | 8,06 | | | | | | | | | | | | | | 2,04 |
| 18.11.2019 | 24,00 | | 258,05 | 258,05 | 0,00 | 47,63 | 39,74 | 7,89 | | | | | | | | | | | | | | 1,45 |
| 19.11.2019 | 24,00 | * | 179,98 | 182,31 | -2,33 | 47,48 | 39,47 | 8,01 | | | | | | | | | | | | | | 2,23 |
| 20.11.2019 | 24,00 | | 281,83 | 281,83 | 0,00 | 47,86 | 39,96 | 7,90 | | | | | | | | | | | | | | 2,39 |
| 21.11.2019 | 24,00 | | 276,46 | 276,46 | 0,00 | 49,89 | 41,26 | 8,63 | | | | | | | | | | | | | | 2,62 |
| 22.11.2019 | 24,00 | | 271,72 | 271,72 | 0,00 | 51,46 | 41,86 | 9,60 | | | | | | | | | | | | | | 2,14 |
| Среднее | 24,00 | | 272,34 | 272,34 | -0,08 | 47,58 | 39,71 | 7,87 | | | | | | | | | | | | | | 66,30 |
| Итого | 744,00 | | 8442,48 | 8444,81 | -2,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Уп, т | Общ, Гкал | Траб. ч. УУТ |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|--------------|
| | | | | | | | | | Фидан |

Количество тепловой энергии Общд, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Указ, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Общд.
 Объем потребленного теплоносителя Указ.

4,35 °C
 66,3 Гкал
 м.куб.
 0 Гкал

0 час
 0 час
 час
 Гкал
 куб.м

УПРАВЛЕНИЕ НЕВСКОГО РАЙОНА
 «ЭНЕРГ ОБЪЕМ» (от абонента)
 ОТЧЕТ ПРИБОРОВ
 Представитель: Теплоснабжающей организации
 2019г

Иск