Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Седова ул, д. 26, лит. А**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 1 Невская**

Договор: **8746.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
Код УУТЭ: **28171**
график: **147/71**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: Режим (схема): **ОП: А32-00;**
Вычислитель: **ТСРВ-026М № 1314317** расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)
Обратный трубопровод (М2)
Подающий ГВС (М3)
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Vп)
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,2076**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0**	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0**	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**65,5579**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**0**	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2019 по 22.11.2019

			Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.10.2019																						
24.10.2019																						
25.10.2019																						
26.10.2019																						
27.10.2019																						
28.10.2019																						
29.10.2019																						
30.10.2019																						
31.10.2019																						
01.11.2019																						
02.11.2019																						
03.11.2019																						
04.11.2019																						
05.11.2019																						
06.11.2019																						
07.11.2019																						
08.11.2019																						
09.11.2019																						
10.11.2019																						
11.11.2019																						
12.11.2019																						
13.11.2019																						
14.11.2019																						
15.11.2019																						
16.11.2019																						
17.11.2019																						
18.11.2019																						
19.11.2019																						
20.11.2019																						
21.11.2019																						
22.11.2019																						
Среднее																						
Итого																						

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **744** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **744** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **6,58** °C **0** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **63,86** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____

ГУП «ТЭК СПб» Филиал «ЭНЕРГОСБЫТ» Управление приборного учета Отделэксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25.11.2019г ЧЕРГОПОЛОХОВА Л.Х.