

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Ноябрь 2019

Телефон:

Узел учета:
Код УТЭ:

Отопление
23778

бонетт: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
Седова ул, д. 61

Договор: 9150.038-1
Строит. адрес:

Телефон:

Узел учета:
Код УТЭ:

Отопление
23778

Исполнитель: котельная 2 Невская

станционные приборы:

Схема подключения:

Режим (схема):

график: 149/70

Брандовый ГВС (М3)

расходомер:

Приборы УТЭ поверены до:

Термопреобр.:

Преобр. давления:

2-х-трубная схема

одиночный трубопровод (Уп)

расходомер:

Приборы УТЭ поверены до:

Термопреобр.:

Преобр. давления:

2-х-трубная схема

оверорные нагрузки (ср. час), Ккал/час:

зимы:

лето:

оверорные нагрузки (ср. час), Ккал/час:

оверорные нагрузки (ср. час), Ккал/час:

оверорные расходы (ср сут.), т/сут.:

Дата	Ти	НС	M1	M2	dm	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	dm	V3	V4	dv	Уплит	T3	T4	P3	P4	Общ	
23.10.2019	24.00		219,28	217,44	1,84	64,41	47,03	17,38															3,90
24.10.2019	24.00		218,31	216,47	1,84	64,62	47,25	17,37															3,88
25.10.2019	24.00		217,52	215,63	1,89	64,50	47,05	17,45															3,86
26.10.2019	24.00		216,84	214,99	1,85	64,23	46,83	17,40															3,84
27.10.2019	24.00		215,12	213,25	1,87	63,90	46,46	17,44															4,00
28.10.2019	24.00		217,62	215,63	1,99	64,12	46,17	17,95															4,30
29.10.2019	24.00		218,83	216,78	2,05	66,32	47,10	19,22															4,52
30.10.2019	24.00		217,02	214,87	2,15	67,89	47,55	20,34															4,62
31.10.2019	24.00		217,67	215,38	2,31	67,87	47,17	20,70															4,57
01.11.2019	24.00		218,44	216,27	2,17	67,95	47,53	20,42															4,55
02.11.2019	24.00		216,58	214,42	2,16	67,82	47,31	20,51															4,56
03.11.2019	24.00		217,78	215,64	2,14	67,84	47,40	20,44															4,78
04.11.2019	24.00		218,43	216,40	2,03	68,16	47,77	20,39															4,56
05.11.2019	24.00		218,32	216,28	2,06	69,51	48,10	21,41															5,05
06.11.2019	24.00		219,73	217,49	2,24	72,02	49,54	22,48															5,06
07.11.2019	24.00		216,34	214,35	1,99	72,65	49,74	22,91															5,09
08.11.2019	24.00		217,32	215,14	2,18	72,75	49,84	22,91															4,95
09.11.2019	24.00		218,96	216,64	2,32	71,93	49,88	22,05															4,66
10.11.2019	24.00		221,51	219,21	2,30	70,02	49,53	20,49															4,40
11.11.2019	24.00		222,72	220,52	2,20	67,92	48,67	19,25															4,27
12.11.2019	24.00		219,85	217,55	2,30	66,28	47,35	18,93															4,20
13.11.2019	24.00		221,13	218,89	2,24	65,12	46,62	18,50															4,20
14.11.2019	24.00		224,37	222,10	2,27	65,45	47,24	18,21															4,20
15.11.2019	24.00		223,42	221,16	2,26	65,23	47,08	18,15															4,17
16.11.2019	24.00		220,32	218,41	1,91	64,98	46,65	18,33															4,13
17.11.2019	24.00		221,11	219,16	1,95	64,89	46,63	18,26															4,16
18.11.2019	24.00		223,42	221,23	2,19	65,22	47,06	18,16															4,14
19.11.2019	24.00		224,35	222,32	2,03	65,11	47,10	18,01															4,22
20.11.2019	24.00		221,78	219,62	2,16	65,26	46,69	18,57															4,72
21.11.2019	24.00		225,54	223,36	2,18	69,62	49,18	20,44															5,09
22.11.2019	24.00		221,49	219,28	2,21	69,66	50,21	22,45															4,40
23.11.2019	24.00		219,71	217,61	2,11	67,30	47,73	19,57															4,40
Этого			744,00	744,00		6811,12	6745,84	65,28															136,46

Дата	время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Упл, т	Общ, т	Кал
										Кал
										куб.м

Дата	время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Упл, т	Общ, т	Кал	Таб, ч

Количество тепловой энергии Общ, рассчитанное по среднему: Объем теплотехнича Упл, рассчитанный по среднему	0 час 0 час	Кал куб.м
Период превышения t2:	5,3 °C	0 Кал
корректировка на температуру холодной воды		
Корректировка по приборам учета (с учетом корректировки):	136,46	Кал
Корректировка по приборам учета (с учетом корректировки):	136,46	Кал
Объем потребляемого теплотехнича Упл изл:	М.куб	

УТВЕРЖДЕНО: 25.11.2019г
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 ОДБСЭС
 КУУТЭ