

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Ноябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района"  
 Адрес: Седова ул, д. 75  
 Обслуживающая организация: Котельная 2 Невская

Договор: 9252.038.1  
 Строит. адрес: Седова ул, д. 75  
 Телефон: 121,26

Телефон: 149770

Узел учета: Код УТЭ: 10678

Отопление: 149770

Установленные приборы: Расчетные и факт. архивы в файлах: **2-х-трубная схема**  
 Вычислитель: СТП941.11 №24947 расходомер: PRЭМ-3-32-B  
 Подводящий трубопровод (M1) PRЭМ-3-32-B  
 Обратный трубопровод (M2) PRЭМ-3-32-B  
 Подающий ГВС (M3)  
 Циркуляционный ГВС (M4)  
 Подпиточный трубопровод (Vn)  
 Расчетный алгоритм: Q=M1\*(h1-hвх)-M2\*(h2-hвх) лето: Qгвс=M3\*(h3-hвх)  
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот = 0,3933 Qвх = 0 Qгвс = 0  
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот.ср = 119,484 Qвх.ср = 0 Qгвс.ср = 0  
 Договорные расходы (ср. сут.), Гт/сут.: Qот.сут = 0 Qвх.сут = 0 Qгвс.сут = 0

Учет отопления (ТВ-1) Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2019 по 22.11.2019  
 Qот = 0,3933 Qвх = 0 Qгвс = 0  
 Qот.ср = 119,484 Qвх.ср = 0 Qгвс.ср = 0  
 Qот.сут = 0 Qвх.сут = 0 Qгвс.сут = 0

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)				Общ				
			M1	M2	dm	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	dm	V3	V4	dv(излив)	Уплит	T3		T4	P3	P4	
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Гкал	
23.10.2019	24.00		156,18	154,77	1,41	65,39	43,47	21,92															3,49
24.10.2019	24.00		155,58	154,19	1,39	65,58	43,84	21,74															3,45
25.10.2019	24.00		155,05	153,64	1,41	65,44	43,86	21,58															3,41
26.10.2019	24.00		154,83	153,40	1,43	65,22	43,58	21,64															3,42
27.10.2019	24.00		153,90	152,48	1,42	64,92	43,08	21,84															3,43
28.10.2019	24.00		153,38	153,96	1,42	65,05	42,57	22,48															3,56
29.10.2019	24.00		156,49	155,00	1,49	67,24	43,14	24,10															3,84
30.10.2019	24.00		155,38	153,91	1,47	69,00	43,40	25,60															4,05
31.10.2019	24.00		155,66	154,20	1,46	68,93	43,14	25,79															4,08
01.11.2019	24.00		156,14	154,68	1,46	69,07	43,50	25,57															4,06
02.11.2019	24.00		154,44	152,99	1,45	68,92	43,18	25,74															4,04
03.11.2019	24.00		155,20	153,75	1,45	68,93	43,46	25,47															4,02
04.11.2019	24.00		156,23	154,70	1,53	69,22	43,87	25,35															4,03
05.11.2019	24.00		156,10	154,59	1,51	70,49	44,17	26,32															4,18
06.11.2019	24.00		156,93	155,38	1,55	73,03	45,31	27,72															4,43
07.11.2019	24.00		154,68	153,23	1,45	73,83	45,08	28,75															4,52
08.11.2019	24.00		155,48	154,02	1,46	73,88	44,99	28,89															4,56
09.11.2019	24.00		156,38	154,90	1,48	73,14	45,21	27,93															4,44
10.11.2019	24.00		157,99	156,50	1,49	71,19	45,21	25,98															4,18
11.11.2019	24.00		158,50	157,03	1,47	68,92	44,52	24,40															3,94
12.11.2019	24.00		156,47	155,01	1,46	67,36	43,33	24,03															3,83
13.11.2019	24.00		157,20	155,75	1,45	66,01	42,67	23,34															3,74
14.11.2019	24.00		158,37	157,88	1,49	66,38	43,44	22,94															3,73
15.11.2019	24.00		158,90	157,41	1,49	66,16	43,36	22,80															3,69
16.11.2019	24.00		157,09	155,57	1,52	65,87	42,86	23,01															3,69
17.11.2019	24.00		157,46	156,02	1,44	65,79	42,87	22,92															3,68
18.11.2019	24.00		158,80	157,34	1,46	66,13	43,34	22,79															3,69
19.11.2019	24.00		159,14	157,69	1,45	66,03	43,29	22,74															3,69
20.11.2019	24.00		157,53	156,11	1,42	66,05	42,86	23,19															3,72
21.11.2019	24.00		160,11	158,65	1,46	70,56	44,96	25,60															4,17
22.11.2019	24.00		157,56	156,12	1,44	73,59	45,52	28,07															4,50
Среднее	24.00		156,65	155,19	1,46	68,30	43,78	24,52															3,91
Итого	744,00		4856,15	4810,87	45,28																		121,26

Показания счетчиков на момент снятия данных: М1, т. М2, т. М3, т. М4, т. V3, куб.м. V4, куб.м. Упл, т. Общ, Гкал. Траб, ч. Т. В. И. "Т. С. К. С. И. В."

Количество тепловой энергии Общ, рассчитанное по среднему: 0 час Гкал  
 Объем теплоснабжения Упл, рассчитанный по среднему: 0 час куб.м  
 Период расчета по договору: 0 час  
 Корректировка на температурную поправку: 5,3 °С  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 121,26 Гкал  
 Количество потребленной тепловой энергии Общ, М. куб.  
 Объем потребленного теплоснабжения Упл, куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) ЧЕТА  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) ЧЕТА  
 Представитель теплоснабжающей организации М.Х. С.И.В.

ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25.11.2019  
 ЧЕРТОВА А.А.  
 ЧЕРТОВА А.А.  
 ЧЕРТОВА А.А.