

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Ноябрь 2019

Абонент: ООО «ЖКС № 2 Невского района»
 Адрес: Седова ул. д. 7/728, лит. А

Договор: 9251.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЗ:

Отопление
 23779

Источник: котельная 2 Невская

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 206176
 расходомер:
 Подающий трубопровод (M1) ПРЭМ-32-D
 Обратный трубопровод (M2) ПРЭМ-32-D
 Подающий ГВС (M3) Циркуляционный ГВС (M4)
 Подпиточный трубопровод (Vn) Подпиточный алгоритм:

Приборы УУТЗ поверены до:
 Смах=
 КТСП-Н
 КТСП-Н

Режим (схема):
 Преобр.давления:
 2-х трубная схема

Расчетный алгоритм:
 Q=M1*(t1-hвх)-M2*(t2-hвх)
 Qот = 0,3416
 Qот = 103,777

Qтеп = 0
 Qтеп = 0
 Qтеп = 0

Qгвс = 0
 Qгвс = 0
 Qгвс = 0

Гкал
 куб.м
 час

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ			
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (налив)	Уплотит	T3		T4	P3	P4
						°C		кВт/см2		°C						°C						Гкал
23.10.2019	24.00	160.58	158.03	2.55	65.35	45.91	19.44															3.24
24.10.2019	24.00	159.88	157.35	2.53	65.53	46.16	19.37															3.22
25.10.2019	24.00	159.34	156.87	2.47	65.42	45.99	19.43															3.21
26.10.2019	24.00	159.03	156.67	2.36	65.18	45.97	19.21															3.16
27.10.2019	24.00	158.26	155.90	2.36	64.83	45.40	19.43															3.18
28.10.2019	24.00	160.08	157.59	2.49	65.06	44.55	20.51															3.40
29.10.2019	24.00	159.94	158.34	2.62	67.35	44.85	22.50															3.74
30.10.2019	24.00	160.12	157.28	2.84	68.89	44.35	24.04															3.93
31.10.2019	24.00	160.51	157.58	2.93	68.99	45.00	23.99															3.98
01.11.2019	24.00	158.88	156.00	2.88	68.85	44.70	24.15															3.97
02.11.2019	24.00	159.49	156.78	2.71	68.89	44.98	23.91															3.94
03.11.2019	24.00	160.41	157.66	2.75	69.21	45.33	23.88															3.96
04.11.2019	24.00	160.49	157.72	2.77	70.65	45.54	25.11															4.16
05.11.2019	24.00	161.08	158.38	2.70	73.16	46.61	26.55															4.40
06.11.2019	24.00	159.79	157.01	2.78	73.81	46.28	27.53															4.49
07.11.2019	24.00	158.85	156.20	2.65	73.71	46.22	27.49															4.53
08.11.2019	24.00	160.58	159.88	2.70	72.92	46.50	26.42															4.37
09.11.2019	24.00	162.25	159.39	2.86	70.97	46.69	24.28															4.08
10.11.2019	24.00	162.70	159.82	2.88	68.84	46.21	22.63															3.82
11.11.2019	24.00	160.95	158.05	2.90	67.12	45.01	22.11															3.69
12.11.2019	24.00	161.57	158.80	2.77	66.02	44.36	21.66															3.62
13.11.2019	24.00	163.55	160.62	2.93	66.35	45.33	21.02															3.57
14.11.2019	24.00	162.96	160.20	2.76	66.09	45.18	20.91															3.54
15.11.2019	24.00	161.21	158.60	2.61	65.84	44.46	21.38															3.56
16.11.2019	24.00	161.56	159.01	2.55	65.76	44.49	21.27															3.55
17.11.2019	24.00	162.93	160.24	2.69	66.10	44.97	21.13															3.56
18.11.2019	24.00	163.29	160.57	2.72	65.98	44.93	21.05															3.65
19.11.2019	24.00	161.84	159.06	2.78	66.20	44.36	21.84															4.10
20.11.2019	24.00	164.39	161.51	2.88	70.66	46.56	24.10															4.48
21.11.2019	24.00	161.88	159.03	2.85	73.84	47.02	26.82															4.48
22.11.2019	24.00	160.95	158.23	2.71	68.27	45.47	22.80															3.80
Итого	744.00	4989.35	4905.24	84.11																		117.65

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб.-ч.-п.
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):									
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. 117,65 Гкал									
Количество потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.									

Корректировка на температуру холодной воды 5,3 °C
 Период превышения 0 Гкал
 Объем теплоснабжения по среднему 0 час
 Период превышения 0 час
 Корректировка на температуру холодной воды 0 Гкал
 Период превышения 0 час
 Объем теплоснабжения по среднему 0 час
 Период превышения 0 час

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Представитель теплоснабжающей организации

ОУТЭТ ПРИБОРЫ 25.11.2019
 КУУТЗ