Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2019

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 84 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник: 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Седова 84
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ТСРВ-026М № 1318919
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: TCPB026M-1318919-м(с)-1119.txt
Режим (схема):

расходомер: ЭРСВ-440Г	Gmin=	Gmax=	
расходомер: ЭРСВ-440Г	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: ТПС
Термопреобр.: ТПС
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 1,65

Преобр.давления: СДВ-И
Преобр.давления: СДВ-И
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2019 по 22.11.2019

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотре-е
	час		M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVтес	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
			т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.19	24,00	-	142,08	140,51	1,57	64,96	47,62	17,34	6,65	3,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,54
24.10.19	24,00	-	141,54	139,95	1,59	65,15	47,79	17,36	6,65	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,53
25.10.19	24,00	-	140,97	139,38	1,59	65,03	47,77	17,26	6,63	3,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,51
26.10.19	24,00	-	140,80	139,08	1,72	64,80	47,76	17,04	6,62	3,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,48
27.10.19	24,00	-	139,79	138,11	1,68	64,52	47,27	17,25	6,47	3,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,49
28.10.19	24,00	-	140,87	139,16	1,71	64,69	46,83	17,86	6,60	3,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,60
29.10.19	24,00	-	141,78	140,04	1,74	66,89	47,76	19,13	6,61	3,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,80
30.10.19	24,00	-	140,70	138,92	1,78	68,64	48,17	20,47	6,54	3,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,97
31.10.19	24,00	-	141,03	139,24	1,79	68,55	47,85	20,70	6,56	3,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,01
01.11.19	24,00	-	141,66	139,88	1,78	68,66	48,18	20,48	6,64	3,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,99
02.11.19	24,00	-	140,01	138,24	1,77	68,52	47,82	20,70	6,58	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,98
03.11.19	24,00	-	140,78	139,03	1,75	68,53	47,98	20,55	6,58	3,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,98
04.11.19	24,00	-	141,54	139,80	1,75	68,89	48,32	20,57	6,58	3,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,00
05.11.19	24,00	-	141,39	139,62	1,77	70,13	48,59	21,54	6,64	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,13
06.11.19	24,00	-	142,13	140,33	1,80	72,68	50,08	22,60	6,66	3,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,30
07.11.19	24,00	-	140,04	138,28	1,76	73,41	50,05	23,36	6,60	3,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,36
08.11.19	24,00	-	140,81	139,12	1,69	73,47	50,00	23,47	6,64	3,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,39
09.11.19	24,00	-	141,88	140,18	1,69	72,70	50,04	22,66	6,65	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,30
10.11.19	24,00	-	143,49	141,82	1,68	70,75	49,65	21,10	6,65	3,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,11
11.11.19	24,00	-	143,99	142,34	1,65	68,49	48,66	19,83	6,64	3,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,94
12.11.19	24,00	-	142,08	140,47	1,61	66,93	47,45	19,48	6,65	3,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,84
13.11.19	24,00	-	142,69	141,10	1,59	65,62	46,81	18,81	6,63	3,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,76
14.11.19	24,00	-	144,81	143,20	1,61	65,98	47,46	18,52	6,67	3,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,76
15.11.19	24,00	-	144,28	142,69	1,60	65,76	47,35	18,41	6,65	3,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,73
16.11.19	24,00	-	142,46	140,88	1,58	65,52	46,88	18,64	6,65	3,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,73
17.11.19	24,00	-	142,94	140,93	2,01	65,41	46,85	18,56	6,63	3,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,75
18.11.19	24,00	-	144,22	142,49	1,72	65,73	47,20	18,53	6,68	3,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,75
19.11.19	24,00	-	144,47	142,78	1,69	65,64	47,22	18,42	6,71	3,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,74
20.11.19	24,00	-	142,86	141,19	1,67	65,67	46,91	18,76	6,63	3,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,76
21.11.19	24,00	-	145,34	143,60	1,73	70,13	49,39	20,74	6,73	3,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,10
22.11.19	24,00	-	142,76	141,02	1,74	73,16	50,43	22,73	6,67	3,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,33
Среднее	24,00	-	142,14	140,43	1,70	67,90	48,13	19,77	6,63	3,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,88
Итого	744,00		4406,20	4353,36	52,85						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	86,31

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	07.08.19 12:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	07.08.19 12:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему суток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,65 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **86,31** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП «ТСК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЕТА
ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25 11 2019Г
ЧЕРГОПОЛОХОВА Л Х