

**Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭЗ за Ноябрь 2019**

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**  
 Адрес: **Седова Уд. Д. 91, корпус 1, лит. А**  
 Обслуживающая организация:

Договор: **9094.038.1**  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: **Общий**  
 Код УТЭЗ: **12351**  
 график: **150/70**

Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"** Часовые и суточ. архивы в файлах:  
 Вычислитель: **СПТ943 № 14925** расходомер: **Гипс=**  
 Подающий трубопровод (М1) **ПРЭМ-50-В1** 0,16  
 Обратный трубопровод (М2) **ПРЭМ-50-В1** 0,16  
 Подающий ГВС (М3) **ПРЭМ-32-В1** 0,067  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (У1)  
 Расчетный алгоритм: **зима:**  $Q=M1*(t1-hxв)-M2*(h2-hxв)$  Овент.= **0,59** Огтех.= **0** Огвс= **0,2418**  
 Договорные нагрузки (гр.час): **Галл/час:** Огт.= **0,59** Огтех.= **0** Огвс= **0,2418**  
 Договорные нагрузки (гр.час): **Галл/час:** Огт.= **0,59** Огтех.= **0** Огвс= **0,2418**  
 Договорные расходы (гр.сут.): **ТЮТ:** Огт.= **177** Огтех.= **0** Огвс= **0,1099**  
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2019 по 22.11.2019 Огтех.= **0** Огвс= **43,96** Гвс.м=

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)									
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (излив)	Улодлит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	т	т	т	т	т	т	т	°C	°C	кг/см2	кг/см2	Ккал
23.10.2019	24.00		196,81	169,02	27,79	67,04	45,84	21,20			19,30	19,70	19,30	19,70	19,30	19,70	19,30	66,79	66,79			5,46
24.10.2019	24.00		196,48	170,99	25,49	67,15	46,27	20,88			16,99	17,34	16,99	17,34	16,99	17,34	16,99	66,96	66,96			5,29
25.10.2019	24.00		197,15	171,01	26,14	66,60	45,94	20,66			17,61	17,98	17,61	17,98	17,61	17,98	17,61	66,57	66,57			5,28
26.10.2019	24.00		196,85	170,39	26,46	66,87	46,19	20,68			17,92	18,29	17,92	18,29	17,92	18,29	17,92	67,00	67,00			5,31
27.10.2019	23.00		186,18	158,61	27,57	67,03	45,48	21,56			19,61	20,01	19,61	20,01	19,61	20,01	19,61	66,64	66,64			5,28
28.10.2019	24.00		186,13	160,92	25,21	67,45	44,45	23,00			16,94	17,30	16,94	17,30	16,94	17,30	16,94	67,41	67,41			5,41
29.10.2019	24.00		188,22	162,73	25,49	70,15	45,36	24,79			17,17	17,55	17,17	17,55	17,17	17,55	17,17	69,95	69,95			5,83
30.10.2019	24.00		176,16	159,31	16,85	70,96	45,26	25,70			8,77	8,97	8,77	8,97	8,77	8,97	8,77	70,14	70,14			5,30
31.10.2019	24.00		195,22	170,80	24,42	71,74	46,72	25,02			16,10	16,48	16,10	16,48	16,10	16,48	16,10	71,71	71,71			6,04
01.11.2019	24.00		202,24	174,30	27,94	71,05	46,80	24,25			19,11	19,55	19,11	19,55	19,11	19,55	19,11	70,83	70,83			6,23
02.11.2019	24.00		203,26	173,19	28,11	71,42	47,01	24,41			19,06	19,51	19,06	19,51	19,06	19,51	19,06	71,28	71,28			6,30
03.11.2019	24.00		201,13	175,67	25,46	71,43	47,38	24,05			16,42	16,80	16,42	16,80	16,42	16,80	16,42	71,48	71,48			6,06
04.11.2019	24.00		202,17	172,45	29,72	71,26	47,32	23,94			20,71	21,19	20,71	21,19	20,71	21,19	20,71	70,85	70,85			6,26
05.11.2019	24.00		201,04	173,48	27,56	72,30	47,47	24,83			18,46	18,90	18,46	18,90	18,46	18,90	18,46	72,29	72,29			6,31
06.11.2019	24.00		201,43	173,84	27,59	74,98	48,51	26,47			18,59	19,06	18,59	19,06	18,59	19,06	18,59	74,83	74,83			6,68
07.11.2019	24.00		195,73	170,71	25,02	76,65	49,08	27,58			16,33	16,77	16,33	16,77	16,33	16,77	16,33	76,48	76,48			6,64
08.11.2019	24.00		198,55	174,05	24,50	76,78	49,30	27,48			15,90	16,32	15,90	16,32	15,90	16,32	15,90	76,58	76,58			6,68
09.11.2019	24.00		205,51	174,70	26,81	75,88	49,60	26,28			18,17	18,64	18,17	18,64	18,17	18,64	18,17	75,31	75,31			6,74
10.11.2019	24.00		208,52	179,98	28,54	73,66	49,38	24,28			20,00	20,48	20,00	20,48	20,00	20,48	20,00	72,90	72,90			6,49
11.11.2019	24.00		203,99	177,22	26,77	71,52	48,26	23,26			18,43	18,86	18,43	18,86	18,43	18,86	18,43	71,43	71,43			6,05
12.11.2019	24.00		201,34	176,20	25,14	71,10	47,59	23,51			16,80	17,19	16,80	17,19	16,80	17,19	16,80	70,81	70,81			5,94
13.11.2019	24.00		206,78	179,40	27,38	70,78	47,68	23,10			18,95	19,38	18,95	19,38	18,95	19,38	18,95	70,73	70,73			6,10
14.11.2019	24.00		206,54	180,47	26,07	71,18	48,32	22,86			17,69	18,10	17,69	18,10	17,69	18,10	17,69	71,24	71,24			5,99
15.11.2019	24.00		203,66	178,20	25,46	70,71	48,06	22,65			17,18	17,58	17,18	17,58	17,18	17,58	17,18	70,56	70,56			5,85
16.11.2019	24.00		200,27	175,62	24,65	70,17	47,44	22,73			16,40	16,77	16,40	16,77	16,40	16,77	16,40	69,86	69,86			5,73
17.11.2019	24.00		205,25	178,63	26,62	69,74	47,34	22,40			18,37	18,78	18,37	18,78	18,37	18,78	18,37	69,64	69,64			5,87
18.11.2019	24.00		204,96	179,42	25,54	70,67	48,09	22,58			17,19	17,58	17,19	17,58	17,19	17,58	17,19	70,57	70,57			5,87
19.11.2019	24.00		203,74	178,12	25,62	70,11	47,69	22,42			17,32	17,71	17,32	17,71	17,32	17,71	17,32	69,83	69,83			5,80
20.11.2019	24.00		198,43	173,27	25,16	70,03	46,90	23,13			17,02	17,40	17,02	17,40	17,02	17,40	17,02	69,91	69,91			5,78
21.11.2019	24.00		204,22	178,49	25,73	72,72	48,58	24,14			17,44	17,86	17,44	17,86	17,44	17,86	17,44	72,40	72,40			6,19
22.11.2019	24.00		200,09	172,16	27,93	75,28	48,73	26,55			19,74	20,25	19,74	20,25	19,74	20,25	19,74	75,40	75,40			6,69
Среднее	23,97		199,56	173,44	26,12	71,11	47,36	23,75			17,63	18,03	17,63	18,03	17,63	18,03	17,63	75,93	75,93			5,99
Итого	743,00		6178,05	5369,31	808,74						545,69	545,69	545,69	545,69	545,69	545,69	545,69	558,30	558,30			185,45

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Уп, т	Qобщ, Ккал	Траб.ч	УИ

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Упл, рассчитанный по среднему  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ,  
 Объем потребленного теплоносителя Угвс изл.

5,14 °C  
 4,16 Ккал  
 1 час  
 1 час  
 0,25 Ккал  
 0,75 куб.м

» ТЭЦ СПб «  
 ЭНЕРГ ОУСБТ»  
 ФИЛИАЛ  
 УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО  
 ЭНЕРГ ОУСБТ»  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 ОТЧЕТ ПРИБОРУ 25.11.2019  
 ЧЕДОМОНАТОР  
 Представитель теплонаблюдающей организации