

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Ноябрь 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"** Договор: **9105.038.1** Телефон: _____ Узел учета: _____ Общий
 Адрес: **Шелгунова ул. д. 10, лит. Г** Строит. адрес: _____ Код УТЭ: _____ 27894
 Обслуживающая организация: _____ Телефон: _____
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"** Схема подключения: _____

Установленные приборы: Часовые и отгонч. архивы в файлах: _____
 Высилитель: **ВКТ-7 № 202222** расходомер: _____
 Подающий трубопровод (М1) ПРЭМ-40-В1 0,1
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-40-В1 0,1
 Подающий ГВС (М3) ПРЭМ-32-В1 0,067
 Циркуляционный ГВС (М4) ПРЭМ 0,048
 Подпиточный трубопровод (Vn) _____
 Расчетный алгоритм: $Q=M1*(h1-hv)+M2*(h2-hv)$ лето: $Qгвс=M3*(h3-hv)$

Договорные нагрузки, Гкал/час: $QOT=$ **0,319** Оверт= _____
 Договорные нагрузки (гр час), Гкал/час: _____ Оверт= _____
 Договорные расходы (гр сут.), Т/сут.: $QOT=$ **96,7** Гкал/сут. = _____
 Огр= _____ Огр ср= _____
 Огр ср= _____ Огр ср= _____
 Огр ср= _____ Огр ср= _____

Дата	Тп	НС	Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2019 по 22.11.2019										Общ										
			M1	M2	dm	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4		dm	V3	V4	dv(излив)	Уполнит	T3	T4	P3	P4	
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	М3	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Гкал
23.10.2019	24.00		187,45	174,16	13,29	67,08	50,78	16,30			92,98	81,48	11,50	94,91	82,77	12,14			66,90	58,46			3,74
24.10.2019	24.00		186,74	174,24	12,50	67,16	50,96	16,20			92,77	81,37	11,40	94,67	82,72	11,95			66,99	58,68			3,67
25.10.2019	24.00		187,60	175,82	11,78	66,89	50,64	16,25			92,86	82,12	10,74	94,77	83,47	11,30			66,75	58,38			3,65
26.10.2019	24.00		186,02	171,99	14,03	66,98	50,40	16,58			93,26	80,47	12,79	95,20	81,69	13,51			66,83	58,17			3,80
27.10.2019	24.00		182,77	167,02	15,75	66,99	50,00	16,99			92,41	78,09	14,32	94,31	79,29	15,02			66,82	58,08			3,90
28.10.2019	24.00		174,92	161,73	13,19	67,74	49,50	18,24			87,72	75,61	12,11	89,56	76,81	12,75			67,61	58,08			3,85
29.10.2019	24.00		175,62	162,88	12,74	70,29	51,00	19,29			87,48	76,21	11,27	89,45	77,51	11,94			67,51	58,08			4,04
30.10.2019	24.00		174,83	159,83	15,00	71,11	51,00	20,01			88,31	74,74	13,57	90,33	76,02	14,31			67,02	58,08			4,27
31.10.2019	24.00		176,04	162,42	13,62	71,74	51,47	20,27			88,29	75,97	12,32	90,35	77,27	13,08			67,27	58,08			4,27
01.11.2019	24.00		180,99	166,89	14,10	71,15	51,71	19,44			90,80	78,00	12,80	92,91	79,42	13,49			67,40	61,16			4,25
02.11.2019	24.00		182,76	167,88	14,88	71,56	52,01	19,55			92,06	78,42	13,64	94,23	79,86	14,37			67,86	61,48			4,35
03.11.2019	24.00		181,86	169,08	12,78	71,53	52,18	19,35			90,65	79,01	11,64	92,75	80,45	12,30			67,11	61,39			4,35
04.11.2019	24.00		180,75	164,37	16,38	71,29	51,95	19,34			91,77	76,79	14,98	93,89	78,11	15,78			67,81	61,49			4,19
05.11.2019	24.00		180,44	167,06	13,38	72,57	52,57	20,00			90,05	78,05	12,00	92,21	79,49	12,72			67,49	62,34			4,32
06.11.2019	24.00		180,42	166,83	13,59	75,28	54,12	21,16			90,23	78,08	12,17	92,54	79,54	13,00			67,54	64,39			4,56
07.11.2019	24.00		175,29	163,18	12,11	76,86	54,66	22,20			87,18	76,50	10,68	89,51	77,95	11,56			67,95	65,09			4,60
08.11.2019	24.00		180,10	167,25	12,85	76,96	54,89	20,87			89,77	78,32	11,45	92,17	79,86	12,31			67,86	65,36			4,71
09.11.2019	24.00		187,80	173,59	14,21	75,76	54,89	20,87			94,08	81,24	12,84	96,53	82,81	13,72			68,55	65,02			4,70
10.11.2019	24.00		189,43	174,73	14,70	73,45	54,29	19,16			95,18	81,71	13,47	97,51	83,27	14,24			68,27	63,57			4,43
11.11.2019	24.00		183,74	171,68	12,06	71,78	53,15	18,63			91,14	80,25	10,89	93,27	81,70	11,57			67,70	62,04			4,07
12.11.2019	24.00		183,33	169,47	13,86	71,04	52,24	18,80			91,89	79,17	12,72	93,99	80,58	13,41			67,85	62,09			4,18
13.11.2019	24.00		185,62	171,81	13,81	70,95	52,22	18,73			92,87	80,32	12,55	95,00	81,73	13,27			67,95	61,25			4,20
14.11.2019	24.00		185,61	172,82	12,79	71,28	52,89	18,39			92,28	80,74	11,54	94,42	82,18	12,24			67,82	61,71			4,10
15.11.2019	24.00		183,24	170,09	13,15	70,79	52,42	18,37			91,33	79,41	11,92	93,44	80,83	12,61			67,63	61,21			4,06
16.11.2019	24.00		182,83	168,15	14,68	70,20	51,78	18,42			91,98	78,51	13,47	94,07	79,87	14,20			67,02	60,68			4,13
17.11.2019	24.00		186,98	170,90	16,08	69,86	51,65	18,21			94,64	79,67	14,97	96,76	81,09	15,67			68,70	60,44			4,24
18.11.2019	24.00		185,33	172,03	13,30	70,82	52,40	18,42			92,45	80,28	12,16	94,56	81,73	12,83			67,67	61,22			4,12
19.11.2019	24.00		185,09	170,88	14,21	70,17	52,05	18,12			92,86	79,75	13,11	94,94	81,13	13,81			68,99	60,73			4,10
20.11.2019	24.00		178,59	165,77	12,82	71,28	51,34	18,95			89,10	77,41	11,69	91,41	78,73	12,37			67,13	60,32			4,05
21.11.2019	24.00		184,22	171,34	12,88	72,92	53,22	19,70			91,65	79,97	11,68	93,85	81,42	12,43			67,77	62,64			4,32
22.11.2019	24.00		178,34	164,96	13,38	75,76	53,98	21,78			89,15	77,09	12,06	91,45	78,53	12,92			67,56	64,19			4,61
Среднее	24.00		182,41	168,74	13,67	71,23	52,19	19,04			91,26	78,88	12,40	93,38	80,25	13,12			67,06	61,32			4,19
Итого	744,00		5654,75	5230,85	423,90						2829,19	2444,74	384,45	2894,65	2487,83	406,82							129,83

Показаны счетчики на момент снятия данных:
 Дата, время: М1, Т; М2, Т; М3, Т; М4, Т; V3, куб.м; V4, куб.м; Vп, Т; Общ, Гкал; Гр. Тр. ч

Количество тепловой энергии Общ, рассчитанное по среднему: _____
 Объем теплоснабжения Узл, рассчитанный по среднему: _____
 Период расчета по договору: _____
 Период превышения Ц: _____
 Корректировка на температуру холодной воды: **5,14 °C**
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): **127,65 Гкал**
 Количество потребленной тепловой энергии Общ, **406,82 М.кУб.**
 Объем потребленного теплоснабителя Узл изл. **2,18 Гкал**

УПРАВЛЕНИЕ «ЭНЕРГООБЪЕМ»
ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ
КУВТЭ
 Ответственный за измерительную энергию (от абонента)
 Представитель теплоснабжающей организации