

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Ноябрь 2019

Абонент: ООО "ЖЭС № 2 Невского района"  
 Адрес: Шелгунова ул, д. 12, лит. Д  
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 9106.038.1  
 Строит адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УТЭ:

Общий  
 23586

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Режим (схема):

График: 150/70

Вычислитель: ВКТ-7 № 204780

Сплн=

Преобр. давления:

Подводящий трубопровод (М1)  
 Обратный трубопровод (М2)  
 Подводящий ГВС (М3)  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (Уп)

расходомер:  
 ПРЭМ-40-В1  
 ПРЭМ-40-В1  
 ПРЭМ

0,1  
 0,1  
 0,067

Смах=  
 45  
 45  
 30

Термопреобр.:  
 КТСП-Н  
 КТСП-Н  
 ТСП-Н

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(t1-hв)+M2\*(t2-hв)

лето: Qгвс=M3\*(t3-hв)

Договорные нагрузки (ор час), Гкал/час:  
 Договорные нагрузки (бр.сут.), Т/сут.:

Qот = 0,3158  
 Qот = 94,74

Qгвс = 0  
 Qгвс = 0

Qгвс = 0,193  
 Qгвс ср = 0,0536  
 Qгвс ср = 21,44 Гвс.м

Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2019 по 22.11.2019

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)								Общ. Гкал							
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv(излив)	Уполнит	T3	T4	P3		P4						
час	Т	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т				
23.10.2019	24.00	*	132,70	116,60	16,10	66,62	42,67	23,95		14,26	14,53	14,53	14,53	14,53	14,53	14,53	14,53	14,53	14,53	14,53	14,53	14,53	14,53	14,53	14,53	14,53	3,87	
24.10.2019	24.00	*	132,73	117,27	15,46	66,70	42,88	23,82		13,56	13,81	13,81	13,81	13,81	13,81	13,81	13,81	13,81	13,81	13,81	13,81	13,81	13,81	13,81	13,81	13,81	3,83	
25.10.2019	24.00	*	131,85	117,67	14,18	66,41	42,70	23,71		12,24	12,47	12,47	12,47	12,47	12,47	12,47	12,47	12,47	12,47	12,47	12,47	12,47	12,47	12,47	12,47	12,47	3,73	
26.10.2019	24.00	*	132,99	116,63	16,36	66,52	42,83	23,69		14,48	14,77	14,77	14,77	14,77	14,77	14,77	14,77	14,77	14,77	14,77	14,77	14,77	14,77	14,77	14,77	14,77	3,85	
27.10.2019	24.00	*	131,34	114,04	17,30	66,55	42,31	24,24		15,36	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	3,92	
28.10.2019	24.00	*	127,17	111,05	16,12	67,26	41,36	25,90		14,21	14,49	14,49	14,49	14,49	14,49	14,49	14,49	14,49	14,49	14,49	14,49	14,49	14,49	14,49	14,49	14,49	3,96	
29.10.2019	24.00	*	126,85	112,00	14,85	69,75	42,12	27,63		12,93	12,93	12,93	12,93	12,93	12,93	12,93	12,93	12,93	12,93	12,93	12,93	12,93	12,93	12,93	12,93	12,93	4,13	
30.10.2019	24.00	*	125,25	109,92	15,33	70,60	41,72	28,88		13,43	13,72	13,72	13,72	13,72	13,72	13,72	13,72	13,72	13,72	13,72	13,72	13,72	13,72	13,72	13,72	13,72	4,26	
31.10.2019	24.00	*	128,36	114,00	14,36	70,64	42,23	28,41		13,36	13,67	13,67	13,67	13,67	13,67	13,67	13,67	13,67	13,67	13,67	13,67	13,67	13,67	13,67	13,67	13,67	4,35	
01.11.2019	24.00	*	128,93	114,80	14,13	71,01	42,22	28,79		12,53	12,81	12,81	12,81	12,81	12,81	12,81	12,81	12,81	12,81	12,81	12,81	12,81	12,81	12,81	12,81	12,81	4,25	
02.11.2019	24.00	*	129,77	115,04	14,73	71,00	42,52	28,48		13,09	13,36	13,36	13,36	13,36	13,36	13,36	13,36	13,36	13,36	13,36	13,36	13,36	13,36	13,36	13,36	13,36	4,32	
03.11.2019	24.00	*	128,93	114,80	14,13	71,01	42,22	28,79		12,53	12,81	12,81	12,81	12,81	12,81	12,81	12,81	12,81	12,81	12,81	12,81	12,81	12,81	12,81	12,81	12,81	12,81	4,31
04.11.2019	24.00	*	130,92	112,65	18,27	70,77	42,39	28,38		16,74	17,11	17,11	17,11	17,11	17,11	17,11	17,11	17,11	17,11	17,11	17,11	17,11	17,11	17,11	17,11	17,11	4,49	
05.11.2019	24.00	*	129,61	113,86	15,75	72,02	42,73	29,29		14,10	14,42	14,42	14,42	14,42	14,42	14,42	14,42	14,42	14,42	14,42	14,42	14,42	14,42	14,42	14,42	14,42	14,42	4,62
06.11.2019	24.00	*	128,46	113,91	14,55	74,72	43,79	30,93		13,03	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	4,69
07.11.2019	24.00	*	125,37	111,54	13,83	76,24	43,67	32,57		12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	4,78
08.11.2019	24.00	*	128,50	114,24	14,26	76,28	44,02	32,26		13,65	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65	4,76
09.11.2019	24.00	*	132,85	117,71	15,14	75,19	44,42	30,77		15,77	16,14	16,14	16,14	16,14	16,14	16,14	16,14	16,14	16,14	16,14	16,14	16,14	16,14	16,14	16,14	16,14	16,14	4,76
10.11.2019	24.00	*	135,83	118,59	17,24	72,91	44,30	28,61		15,77	16,14	16,14	16,14	16,14	16,14	16,14	16,14	16,14	16,14	16,14	16,14	16,14	16,14	16,14	16,14	16,14	16,14	4,76
11.11.2019	24.00	*	132,98	116,94	16,04	71,24	43,55	27,69		14,74	15,04	15,04	15,04	15,04	15,04	15,04	15,04	15,04	15,04	15,04	15,04	15,04	15,04	15,04	15,04	15,04	15,04	4,65
12.11.2019	24.00	*	132,76	116,11	16,65	70,54	42,97	27,57		15,38	15,71	15,71	15,71	15,71	15,71	15,71	15,71	15,71	15,71	15,71	15,71	15,71	15,71	15,71	15,71	15,71	15,71	4,38
13.11.2019	24.00	*	134,74	117,88	16,86	70,40	42,97	27,43		15,50	15,86	15,86	15,86	15,86	15,86	15,86	15,86	15,86	15,86	15,86	15,86	15,86	15,86	15,86	15,86	15,86	15,86	4,42
14.11.2019	24.00	*	133,61	118,78	14,83	70,78	43,65	27,13		13,40	13,69	13,69	13,69	13,69	13,69	13,69	13,69	13,69	13,69	13,69	13,69	13,69	13,69	13,69	13,69	13,69	13,69	4,28
15.11.2019	24.00	*	131,10	116,98	14,12	70,27	43,37	26,90		12,79	13,07	13,07	13,07	13,07	13,07	13,07	13,07	13,07	13,07	13,07	13,07	13,07	13,07	13,07	13,07	13,07	13,07	4,20
16.11.2019	24.00	*	131,23	115,69	15,54	69,69	42,79	26,90		14,16	14,48	14,48	14,48	14,48	14,48	14,48	14,48	14,48	14,48	14,48	14,48	14,48	14,48	14,48	14,48	14,48	14,48	4,20
17.11.2019	24.00	*	134,26	117,66	16,60	69,36	42,80	26,56		15,30	15,62	15,62	15,62	15,62	15,62	15,62	15,62	15,62	15,62	15,62	15,62	15,62	15,62	15,62	15,62	15,62	15,62	4,24
18.11.2019	24.00	*	133,52	118,25	15,27	70,30	43,52	26,78		13,89	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	4,16
19.11.2019	24.00	*	132,42	117,53	14,89	69,66	43,10	26,56		13,59	13,86	13,86	13,86	13,86	13,86	13,86	13,86	13,86	13,86	13,86	13,86	13,86	13,86	13,86	13,86	13,86	13,86	4,16
20.11.2019	24.00	*	130,28	114,07	16,21	69,75	42,39	27,36		14,88	15,20	15,20	15,20	15,20	15,20	15,20	15,20	15,20	15,20	15,20	15,20	15,20	15,20	15,20	15,20	15,20	15,20	4,50
21.11.2019	24.00	*	128,55	117,61	15,72	72,36	43,79	28,57		14,28	14,63	14,63	14,63	14,63	14,63	14,63	14,63	14,63	14,63	14,63	14,63	14,63	14,63	14,63	14,63	14,63	14,63	4,50
22.11.2019	24.00	*	128,55	117,61	15,00	75,13	43,70	31,43		13,64	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	4,70
Среднее	24.00	*	130,80	115,29	15,51	70,71	42,95	27,76		13,93	14,24	14,24	14,24	14,24	14,24	14,24	14,24	14,24	14,24	14,24	14,24	14,24	14,24	14,24	14,24	14,24	14,24	4,30
Итого	744,00	*	4054,79	3573,85	480,94					431,90	431,90	431,90	431,90	431,90	431,90	431,90	431,90	431,90	431,90	431,90	431,90	431,90	431,90	431,90	431,90	431,90	431,90	133,18

Показатели счетчиков на момент снятия данных:

Дата	время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Уп, т	Общ. Гкал	Траб. ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Упл, рассчитанный по среднему  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ,  
 Объем потребленного теплоносителя Угвс изл.

5,14 °С  
 130,71 Гкал  
 441,42 м.куб.  
 0 час  
 0 час  
 2,47 Гкал  
 130,71 Гкал  
 441,42 м.куб.  
 0 час  
 0 час  
 2,47 Гкал  
 130,71 Гкал  
 441,42 м.куб.

УПРАВЛЕНИЕ  
 ОТДЕЛАСПЛУВАЦИИ КУУЭ  
 ОТЧЕТ ПРИЕМА  
 25.11.19  
 Представитель теплонаблюдающей организации