

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Ноябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района" Договор: 8823.038.1 Телефон: Узел учета: Общий
 Адрес: Шелгунова ул. д. 15, лит. Л Строит. адрес: 2-х-рубная схема Термопребор.: КТСЛП-Н Преобр. давления: Режим (схема):
 Обслуживающая организация: ТЭП ООО "Обуховоэнерго" Телеработы: 20.12.2021 КТСЛП-Н КТСЛП-Н Преобр. давления: Преобр. давления: График: 150/70

Источники: ТЭП ООО "Обуховоэнерго" Часовые и суточные архивы в файлах: 2-х-рубная схема
 Вычислитель: ВКТ-7 № 202229 расходомер: Гипп= Приборы УУТЗ поверены до: 20.12.2021
 Подводящий трубопровод (М1) ПРЭМ-32-В1 0,067 30 КТСЛП-Н
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-32-В1 0,067 30 КТСЛП-Н
 Подводящий ГВС (М3) ПРЭМ-32-В1 0,067 30
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подключающий трубопровод (Vn)
 Расчетный алгоритм: зимы: Q=M1*(t1-tнхв)-M2*(t2-tнхв) лето: Qгвс=M3*(t3-tнхв)

Договорные нагрузки (гр. час), Гкал/час: Qот.= 0,322 Qвент.= 0 Qгтех.= 0 Qгвс ср.= 0,1296
 Договорные расходы (гр.сут.), т/сут.: Qот.= 96,6 Qвент.= 0 Qгтех.= 0 Qгвс ср.= 0,0589
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2019 по 22.11.2019 Qгвс ср.= 23,56 ГВтс/м=

Дата	Тп	НС	Учет отопление (ТВ-1)												Контроль ГВС (ТВ-2)							
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (излив)	Уплит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
час	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Т	Т	Т	М3	М3	М3	М3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Ккал		
23.10.2019	24.00		143,20	134,36	8,84	66,39	47,19	19,20				146,11	135,80	10,31								3,17
24.10.2019	24.00		143,18	134,72	8,46	66,48	47,48	19,00				146,08	136,17	9,91								3,12
25.10.2019	23.00	*	142,06	132,53	9,53	66,18	47,62	18,56				144,91	138,94	5,97								3,10
26.10.2019	24.00		150,17	138,87	11,30	66,30	47,91	18,39				153,24	140,33	12,91								3,30
27.10.2019	24.00		148,56	135,35	13,21	66,32	47,36	18,96				151,57	138,76	14,81								3,44
28.10.2019	24.00		143,08	131,93	11,15	66,99	46,69	20,30				146,07	133,31	12,76								3,43
29.10.2019	24.00		144,48	132,92	11,56	69,47	47,86	21,61				147,68	134,36	13,32								3,68
30.10.2019	24.00		141,58	130,88	10,70	70,24	47,66	22,58				144,80	132,30	12,50								3,71
31.10.2019	24.00		143,44	126,88	16,56	70,90	48,22	22,68				146,72	128,30	18,42								4,05
01.11.2019	24.00		147,81	125,33	22,48	70,34	48,69	21,65				151,14	126,76	24,38								4,30
02.11.2019	24.00		150,17	126,90	23,27	70,73	48,84	21,89				153,62	128,34	25,28								4,43
03.11.2019	24.00		149,44	127,25	22,19	70,74	48,16	21,58				152,82	128,69	24,13								4,32
04.11.2019	24.00		147,35	124,37	22,98	70,50	49,05	21,45				150,70	125,81	24,89								4,29
05.11.2019	24.00		148,07	125,79	22,28	71,72	49,35	22,37				151,53	127,23	24,30								4,42
06.11.2019	24.00		145,47	129,81	15,66	74,36	50,58	23,78				149,12	131,38	17,74								4,25
07.11.2019	24.00		142,20	130,07	12,13	75,88	50,83	25,05				145,90	131,70	14,20								4,18
08.11.2019	24.00		144,70	133,73	10,97	75,95	51,26	24,69				148,51	135,41	13,10								4,14
09.11.2019	24.00		149,92	136,70	13,22	74,92	51,73	23,19				153,73	138,44	15,29								4,16
10.11.2019	24.00		153,97	130,48	23,49	72,69	51,59	21,10				157,69	132,11	25,58								4,46
11.11.2019	24.00		148,65	128,96	19,69	71,02	50,53	20,49				152,08	130,52	21,56								4,08
12.11.2019	24.00		147,57	126,45	21,12	70,30	49,81	20,49				150,94	127,82	23,02								4,05
13.11.2019	24.00		123,86	98,88	24,98	69,91	47,06	22,85				126,61	99,94	26,67								4,01
14.11.2019	24.00		100,09	74,89	25,20	70,51	44,61	25,90				102,36	75,61	26,75								3,72
15.11.2019	24.00		118,05	99,69	18,36	70,15	46,63	23,52				120,71	100,73	19,98								3,63
16.11.2019	24.00		144,01	129,38	14,63	69,44	48,09	21,35				147,18	130,82	16,36								3,78
17.11.2019	24.00		147,93	131,62	16,31	69,11	48,16	20,95				151,18	133,06	18,12								3,89
18.11.2019	24.00		143,80	134,03	9,77	70,05	48,81	21,24				147,07	135,53	11,54								3,53
19.11.2019	24.00		144,44	133,91	10,53	68,41	48,25	21,26				147,65	135,35	12,30								3,56
20.11.2019	24.00		141,58	130,72	10,86	69,49	47,87	21,62				144,70	132,14	12,56								3,58
21.11.2019	24.00		146,54	135,80	10,74	72,08	49,92	22,16				150,01	137,41	12,60								3,78
22.11.2019	24.00		142,13	130,00	12,13	74,81	50,22	21,59				146,72	131,55	14,17								4,11
Среднее	23,97		143,01	127,37	15,64	70,43	48,68	21,75				146,27	128,97	17,30								3,87
Итого	743,00		4427,50	3943,20	484,30							4528,15	3992,72	535,43								119,67

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vл, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 1 час 0,16 Гкал
 Объем теплоносителя Увл, рассчитанный по среднему: 1 час 0,74 куб.м
 Период превышения t2: 5,14 °С 2,49 Гкал
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 117,34 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 536,17 м.куб.
 Объем потребленного теплоносителя Увс изл.

Отчет составлен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области энергетического учета.
 ООО "ЭНЕРГОСЕРВИС" - представитель теплоснабжающей организации
 Отдел эксплуатации КУУТЗ