

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Ноябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Шелгунова ул., д. 22, лит. Н
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 9108.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЗ:

Общий
 24493

График: 150/70

Установленные приборы: Часовые и стуч. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКГ-7 № 204821 расходомер:
 Подающий трубопровод (М1) ПРЭМ-32-В1
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-32-В1
 Подающий ГВС (М3) ПРЭМ-32-В1
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Vn)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-hx)-M2*(t2-hx)

Схема подкличенния: 2-х трубная схема
 Приборы УУТЗ поверены до: 20.12.2021
 Термопреобр.: КТСП-Н
 КТСП-Н
 ТСП-Н

Режим (схема):
 Преобр. давления:

Договорные нагрузки (ср. час): Ккал/час:
 Договорные расходы (ср. сут.): т/сут. Сор. = 49.2

Qот. = 0,164 Qвент. = 0 Qтеп. = 0
 Qот. = 0 Qтеп. = 0 Qвент. = 0
 Сор. = 49.2 Qвент. = 0 Qтеп. = 0

Qтеп. гв. ср. = 0 Qгв. ср. = 0
 Qтеп. гв. = 0 Qгв. ср. = 0

Qгвс = 0,1258 Qгвс ср. = 0,0572
 Qгвс = 22,88 Qгвс м =

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)												Контроль ГВС (ТВ-2)							
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv(излив)	Уподлит	T3	T4	P3	P4	Общ
час	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	М3	М3	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал		
23.10.2019	24.00		92,89	84,24	8,65	67,08	45,86	21,22	6,80	4,90	94,80	85,07	9,73								2,37	
24.10.2019	24.00		93,48	84,72	8,76	67,16	45,95	21,21	6,80	4,90	95,43	85,64	9,79								2,39	
25.10.2019	24.00		94,74	85,43	9,31	66,87	45,87	21,00	6,80	4,90	96,67	86,30	10,37								2,42	
26.10.2019	24.00		93,20	84,39	8,81	66,98	45,67	21,31	6,80	4,90	95,11	85,23	9,88								2,39	
27.10.2019	24.00		92,93	82,36	10,57	67,04	44,99	22,05	6,80	4,90	94,84	83,08	11,76								2,52	
28.10.2019	24.00		90,64	81,14	9,50	67,82	43,98	23,84	6,80	4,90	92,56	81,86	10,70								2,58	
29.10.2019	24.00		90,93	82,65	8,28	70,31	45,12	25,19	6,80	4,90	93,02	83,41	9,61								2,67	
30.10.2019	24.00		90,01	81,17	8,84	71,15	44,84	26,31	6,80	4,90	92,10	81,89	10,21								2,77	
01.11.2019	24.00		90,88	82,49	8,39	71,77	45,22	26,55	6,80	4,90	93,00	83,29	9,71								2,82	
02.11.2019	24.00		94,08	84,77	9,31	71,13	45,73	25,40	6,80	4,90	96,24	85,58	10,66								2,85	
03.11.2019	24.00		94,66	85,29	9,37	71,51	45,99	25,52	6,80	4,90	96,88	86,20	10,68								2,85	
04.11.2019	24.00		93,47	85,37	8,10	71,50	46,47	25,03	6,80	4,90	95,66	86,32	9,34								2,82	
05.11.2019	24.00		94,37	83,56	10,81	71,25	46,29	24,96	6,80	4,90	96,53	84,37	12,16								2,86	
06.11.2019	24.00		93,36	84,26	9,10	72,54	46,36	26,18	6,80	4,90	95,59	85,19	10,40								2,87	
07.11.2019	24.00		91,97	84,21	7,76	75,26	47,68	27,58	6,80	4,90	92,62	83,00	9,62								2,91	
08.11.2019	24.00		90,24	82,05	8,19	76,83	47,51	29,32	6,80	4,90	92,62	83,00	9,62								3,04	
09.11.2019	24.00		92,59	84,15	8,44	76,86	47,87	28,99	6,80	4,90	95,04	85,11	9,93								3,09	
10.11.2019	24.00		94,93	86,92	8,01	75,74	48,49	27,25	6,80	4,90	97,39	87,88	9,51								2,98	
11.11.2019	24.00		99,29	87,51	11,78	73,40	48,49	24,91	6,80	4,90	101,73	88,47	13,26								3,05	
12.11.2019	24.00		95,88	86,21	9,67	71,74	47,42	24,32	6,80	4,90	98,13	87,15	10,98								2,79	
13.11.2019	24.00		95,62	85,42	10,20	71,02	46,67	24,35	6,80	4,90	97,80	86,38	11,42								2,80	
14.11.2019	24.00		96,51	87,66	8,85	70,91	46,95	23,96	6,80	4,90	98,74	88,58	10,16								2,73	
15.11.2019	24.00		97,37	87,99	9,38	71,27	47,90	23,37	6,80	4,90	99,62	88,95	10,67								2,68	
16.11.2019	24.00		95,84	86,69	9,15	70,75	47,29	23,46	6,80	4,90	98,01	87,85	10,36								2,69	
17.11.2019	24.00		95,09	85,51	9,58	70,15	46,56	23,59	6,80	4,90	97,24	86,47	10,77								2,69	
18.11.2019	24.00		99,00	87,32	11,68	69,83	46,82	23,01	6,80	4,90	101,22	88,28	12,94								2,83	
19.11.2019	24.00		97,37	87,60	9,77	70,76	47,34	23,42	6,80	4,90	99,59	88,56	11,03								2,74	
20.11.2019	24.00		95,37	86,89	8,48	70,11	46,69	23,42	6,80	4,90	97,52	87,85	9,67								2,63	
21.11.2019	24.00		92,41	84,20	8,21	70,23	45,75	24,48	6,80	4,90	94,51	85,06	9,45								2,64	
22.11.2019	24.00		96,50	86,76	9,74	72,88	47,46	25,42	6,80	4,90	98,83	87,72	11,11								2,92	
Среднее	24.00		92,29	83,26	9,03	75,74	47,38	28,38	6,80	4,90	94,68	84,22	10,46								3,05	
Итого	744,00		94,13	84,91	9,22	71,21	46,54	24,68	6,80	4,90	96,30	85,80	10,50								2,75	
			2917,91	2632,19	285,72						2985,43	2659,93	325,50									85,32

Показания счетчиков на момент снятия данных: М1, т М2, т М3, т М4, т V3, куб.м V4, куб.м Vn, т Общ, Гкал Трасс, ч

Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоснабителя Уилл, рассчитанный по среднему: 0 час
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2: час
 Корректировка на температурную разницу: 5,14 °С
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 1,47 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.: 83,85 Гкал
 Объем потребленного теплоснабителя Уилл: 325,5 м.куб.

ОТВЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ТЕПЛОСНАБЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 ФИЛИАЛ ЭНЕРГОСБЫТ К С П Б
 ОДЕНСКИМ УЧЕТА К У У Т З