Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"** Договор: **8825.038.1** Телефон: Узел учета: **Общий**
Адрес: **Шелгунова ул, д. 27, лит. И** Строит.адрес: Код УУТЭ: **23588**
Обслуживающая организация: Телефон:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"** Схема подключения: **2-х трубная схема** график: **150/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: **20.12.2021** Режим (схема):

Вычислитель:	**ВКТ-7 № 80222013**	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-32-В1	0,067	30	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-32-В1	0,067	30	КТСП-Н	
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ-32-В1	0,067	30	ТСП-Н	
Циркуляционный ГВС (М4)						
Подпиточный трубопровод (Vп)						

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,25**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0,1078**	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0,049**	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**75**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**19,6**	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2019 по 22.11.2019

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Гкал
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	
23.10.2019	24,00	*	83,00	73,14	9,86	66,74	41,60	25,14			11,64		11,64	11,88		11,88		66,72				2,50
24.10.2019	24,00	*	83,53	73,34	10,19	66,86	41,78	25,08			11,92		11,92	12,17		12,17		66,97				2,52
25.10.2019	23,00	*	81,21	70,72	10,49	66,55	41,60	24,95			12,64		12,64	12,91		12,91		66,95				2,46
26.10.2019	24,00	*	84,95	72,93	12,02	66,68	41,59	25,09			13,82		13,82	14,09		14,09		67,10				2,63
27.10.2019	24,00	*	83,42	71,25	12,17	66,71	40,86	25,85			13,91		13,91	14,18		14,18		66,83				2,66
28.10.2019	24,00	*	80,73	69,55	11,18	67,45	39,87	27,58			12,96		12,96	13,22		13,22		68,05				2,67
29.10.2019	24,00	*	80,66	70,21	10,45	69,94	40,68	29,26			12,21		12,21	12,50		12,50		70,17				2,78
30.10.2019	24,00	*	80,82	69,01	11,81	70,75	40,30	30,45			13,57		13,57	13,87		13,87		70,98				2,94
31.10.2019	24,00	*	81,29	69,81	11,48	71,39	40,70	30,69			13,12		13,12	13,42		13,42		71,63				2,96
01.11.2019	24,00	*	82,11	71,85	10,26	70,78	41,04	29,74			12,08		12,08	12,33		12,33		71,11				2,86
02.11.2019	24,00	*	82,49	72,29	10,20	71,14	41,25	29,89			11,96		11,96	12,25		12,25		71,30				2,89
03.11.2019	24,00		84,08	72,21	11,87	71,16	41,45	29,71			13,59		13,59	13,90		13,90		71,43				2,99
04.11.2019	24,00	*	83,78	70,65	13,13	70,90	41,31	29,59			14,76		14,76	15,10		15,10		70,75				3,02
05.11.2019	24,00	*	83,19	71,49	11,70	72,15	41,54	30,61			13,29		13,29	13,59		13,59		72,29				3,03
06.11.2019	24,00	*	82,70	71,44	11,26	74,86	42,47	32,39			12,77		12,77	13,11		13,11		75,15				3,16
07.11.2019	24,00	*	80,34	69,97	10,37	76,42	42,42	34,00			11,94		11,94	12,26		12,26		76,64				3,17
08.11.2019	24,00	*	82,74	71,39	11,35	76,47	42,70	33,77			12,85		12,85	13,17		13,17		76,64				3,28
09.11.2019	24,00	*	84,72	73,46	11,26	75,36	43,19	32,17			12,82		12,82	13,14		13,14		75,07				3,21
10.11.2019	24,00		87,95	73,63	14,32	73,04	43,05	29,99			15,96		15,96	16,31		16,31		72,26				3,25
11.11.2019	24,00	*	84,41	72,86	11,55	71,42	42,32	29,10			13,14		13,14	13,44		13,44		71,70				2,94
12.11.2019	24,00		83,99	72,48	11,51	70,67	41,68	28,99			13,14		13,14	13,44		13,44		70,59				2,92
13.11.2019	24,00	*	85,22	74,04	11,18	70,57	41,65	28,92			12,83		12,83	13,11		13,11		70,89				2,93
14.11.2019	24,00	*	85,91	74,40	11,51	70,93	42,37	28,56			13,16		13,16	13,44		13,44		71,26				2,94
15.11.2019	24,00	*	84,14	73,39	10,75	70,40	42,05	28,35			12,39		12,39	12,66		12,66		70,59				2,84
16.11.2019	24,00		84,16	72,25	11,91	69,84	41,43	28,41			13,63		13,63	13,91		13,91		69,83				2,88
17.11.2019	24,00	*	86,45	73,45	13,00	69,53	41,46	28,07			14,67		14,67	14,99		14,99		69,79				2,97
18.11.2019	24,00	*	85,02	73,80	11,22	70,45	42,16	28,29			12,91		12,91	13,18		13,18		70,68				2,88
19.11.2019	24,00	*	84,27	73,21	11,06	69,79	41,70	28,09			12,72		12,72	13,01		13,01		69,75				2,83
20.11.2019	24,00		82,72	71,18	11,54	69,90	40,84	29,06			13,28		13,28	13,59		13,59		70,21				2,88
21.11.2019	24,00		84,75	73,22	11,53	72,53	42,29	30,24			13,26		13,26	13,55		13,55		72,87				3,05
22.11.2019	24,00	*	80,99	70,69	10,30	75,28	42,14	33,14			11,90		11,90	12,20		12,20		75,65				3,12
Среднее	23,97		83,52	72,14	11,38	70,86	41,66	29,20			13,08		13,08	13,37		13,37		71,03				2,91
Итого	**743,00**		**2585,74**	**2233,31**	**352,43**						**404,84**		**404,84**	**413,92**		**413,92**						**90,16**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **1** час **0,12** Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **1** час **0,56** куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **5,14** °C **1,81** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **88,47** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **414,48** м.куб.

ГУП «ТЭК СПб» Филиал «Энергосбыт» Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 20 11 2019г
ЧЕРТОПОЛОХОВА Е.Х.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) /_____/

Представитель теплоснабжающей организации /_____/