

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Ноябрь 2019

Абонтент: ООО "ЖКС №2 Невского района"
 Адрес: Шелгунова ул, д. 37
 Обслуживающая организация:

Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: СПТ943 № 6057

Расходомер: расходомер:
 Подающий трубопровод (M1) ПРЭМ-32-С1
 Обратный трубопровод (M2) ПРЭМ-32-С1
 Подающий ГВС (M3) ПРЭМ-20-С
 Циркуляционный ГВС (M4)
 Подпиточный трубопровод (Vп)

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки (ср. час): Гкал/час: Qот = 0,756
 Договорные расходы (ср. сут.): Г/сут.: Qфакт = 226,8

Договор: 10964.038.1
 Сгнонт адрес:
 Телефон:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Приборы УТЭ поверены до: Smax=
 Smin=
 КППТР-05
 КППТР-05
 ТПТ-15-2

лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Отех: 0
 Стех: 0
 Qгвс ср: 0,0918
 Стех ср: 36,72
 Qгвс ср: 0
 Стех ср: 36,72
 Qгвс ср: 0
 Стех ср: 36,72
 Qгвс ср: 0
 Стех ср: 36,72

Телефон: Узел учета: Общий
 Код УТЭ: 9745

Режим (схема): ОП: СП-0; МП: СП-0;
 Преобр. Давления:

График: 150/70

Учет отапливание (ТВ-1)					Учет отапливание (ТВ-2)					Контроль ГВС (ТВ-2)													
Дата	Ти	НС	M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv(язлив)	Uдопит	T3	T4	P3	P4	Общш	
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Т	Т	Т	М3	М3	М3	М3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Ккал	
23.10.2019	24,00	*	96,69	80,50	16,19	67,12	42,49	24,63			16,55		16,55	16,90		16,90		66,69				3,08	
24.10.2019	24,00	*	98,75	81,09	17,66	67,23	42,67	24,56			18,09		18,09	18,46		18,46		66,90				3,19	
25.10.2019	24,00	*	96,04	81,39	14,65	66,82	42,40	24,42			14,88		14,88	15,19		15,19		66,75				2,97	
26.10.2019	24,00	*	96,58	80,80	15,78	66,98	42,60	24,38			16,18		16,18	16,51		16,51		66,96				3,03	
27.10.2019	23,00	*	93,37	75,37	18,00	67,02	41,96	25,06			18,63		18,63	19,02		19,02		66,40				3,10	
28.10.2019	24,00	*	92,95	76,85	16,10	67,81	41,18	26,63			16,57		16,92	16,92		16,92		67,93				3,14	
29.10.2019	24,00	*	94,25	77,45	16,80	70,32	42,18	28,14			17,31		17,31	17,70		17,70		69,97				3,37	
30.10.2019	24,00	*	95,36	76,18	19,18	71,21	41,93	29,28			19,73		19,73	20,19		20,19		71,03				3,60	
31.10.2019	24,00	*	94,28	77,29	16,99	71,84	42,28	29,56			17,48		17,48	17,89		17,89		71,69				3,51	
01.11.2019	24,00	*	95,51	79,17	16,34	71,20	42,71	28,49			16,92		16,92	17,31		17,31		71,02				3,43	
02.11.2019	24,00	*	97,23	79,67	17,56	71,54	42,94	28,60			18,22		18,22	18,64		18,64		71,15				3,54	
03.11.2019	24,00	*	97,50	79,81	17,69	71,56	43,17	28,39			18,19		18,19	18,61		18,61		71,31				3,54	
04.11.2019	24,00	*	100,22	78,25	21,97	71,28	42,94	28,34			22,62		22,62	23,14		23,14		70,72				3,79	
05.11.2019	24,00	*	95,48	78,92	16,56	72,53	43,15	29,38			17,38		17,38	17,83		17,83		74,92				3,53	
06.11.2019	24,00	*	95,65	78,86	16,79	75,26	44,12	31,14			17,38		17,38	17,83		17,83		74,92				3,73	
07.11.2019	24,00	*	94,71	77,10	17,61	76,85	44,14	32,71			18,06		18,06	18,54		18,54		76,45				3,88	
08.11.2019	24,00	*	95,55	78,84	16,71	76,89	44,44	32,45			17,28		17,28	17,74		17,74		76,50				3,85	
09.11.2019	24,00	*	97,42	81,07	16,35	75,77	44,82	30,95			16,83		16,83	17,26		17,26		74,93				3,76	
10.11.2019	24,00	*	100,06	81,63	18,43	73,47	44,70	32,99			17,49		17,49	17,90		17,90		72,52				3,71	
11.11.2019	24,00	*	97,45	80,30	17,15	71,78	43,72	28,06			17,49		17,49	17,90		17,90		71,53				3,49	
12.11.2019	24,00	*	97,45	79,95	17,50	71,07	42,99	28,08			17,84		17,84	18,25		18,25		70,56				3,49	
13.11.2019	24,00	*	52,53	46,63	5,90	65,39	42,71	22,68			8,27		8,27	8,43		8,43		62,03				1,45	
14.11.2019	24,00	*	107,27	82,02	25,25	71,31	44,95	26,36			20,17		20,17	20,64		20,64		71,10				3,97	
15.11.2019	24,00	*	79,35	70,91	8,44	70,37	43,22	27,15			18,59		18,59	18,94		18,94		63,10				2,53	
16.11.2019	24,00	*	103,52	84,71	18,81	70,19	43,11	27,08			18,78		18,78	19,20		19,20		69,58				3,62	
17.11.2019	24,00	*	106,32	86,24	20,08	69,87	43,37	26,50			20,04		20,04	20,48		20,48		69,55				3,70	
18.11.2019	24,00	*	104,34	86,27	18,07	70,81	44,09	26,72			17,94		17,94	18,35		18,35		70,56				3,59	
19.11.2019	24,00	*	103,61	85,39	18,22	70,17	43,79	26,38			18,03		18,03	18,44		18,44		69,70				3,54	
20.11.2019	24,00	*	99,91	82,86	17,05	70,28	43,06	27,22			16,87		16,87	17,25		17,25		70,07				3,46	
21.11.2019	24,00	*	102,08	85,28	16,80	72,91	44,56	28,35			16,63		16,63	17,04		17,04		72,54				3,65	
22.11.2019	24,00	*	99,00	82,14	16,86	75,72	44,57	31,15			16,57		16,57	17,00		17,00		75,58				3,84	
Среднее	23,97		96,27	79,23	17,04	71,05	43,26	27,79			16,57		16,57	17,98		17,98		70,39				3,43	
Итого	743,00		2980,43	2452,94	527,49						544,04		544,04			556,53						106,09	
Показания счетчиков на момент снятия данных:			M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Общш, Гкал													
Дата, время																							

Количество тепловой энергии Общш, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Узел, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Общш,
 Объем потребленного теплоносителя Увс изл.

5,14 °C
 1 час
 1 час
 0,14 Гкал
 0,75 куб.м
 2,71 Гкал

УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЕТА
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 ОТЧЕТ ПЕРИОДА 25.11.2019
 Представитель теплоснабжающей организации