

Отчет о теплоснабжении по приборам УЛТЭ за Ноябрь 2019

Абонент: ООО "ЖЭС № 2 Невского района"
 Адрес: Шелгунова ул. д. 41, лит. А
 Обслуживающая организация:
 Источник: ТЭЦ ООО "Обуховозводарт"

Договор: 9113.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УЛТЭ:

Общий
 9973

График: 150/70

Установленные приборы: СЛТ943 № 6069
 Вычислитель: СЛТ943 № 6069
 Подающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hвх)-M2*(h2-hвх)
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот = 0,335
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qвент = 0
 Договорные расходы (ср. сут.), Тл/сут.: Gот = 100,5
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2019 по 22.11.2019
 лето: Qвент = 0
 Qотек = 0
 Qотек.гв = 0
 Qотек.гв.ср = 0
 Qвс = 0,1844
 Qвс.ср = 0,0838
 Qвс.ср = 33,52 Гвс.м.м

Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УЛТЭ поверены до: Smax = 30
 Термопреобр.: КТГТР-05
 КТГТР-05
 ТГТР-15-2

Режим (схема): Преобр. давления: ОП: СЛ-0; МП: СЛ-0;

Дата	Ти	НС	Узел отопления (ТВ-1)												Контроль ГВС (ТВ-2)								
			М1	М2	дМ	Т1	Т2	дТ	Р1	Р2	М3	М4	дМ	У3	У4	дV (камера)	Удлит	Т3	Т4	Р3	Р4	Общ.	
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал
23.10.2019	24.00	*	91,07	73,50	17,57	66,92	40,98	25,94			16,30				16,30	16,64	16,64	16,64	0	0,1844	66,40	66,40	3,09
24.10.2019	24.00	*	90,76	74,19	16,57	67,04	41,24	25,80			15,28				15,28	15,59	15,59	15,59	0	0,0838	66,60	66,60	3,03
25.10.2019	24.00	*	91,48	74,51	16,97	66,60	40,87	25,63			15,70				15,70	16,02	16,02	16,02	0	0,0838	66,46	66,46	3,05
26.10.2019	24.00	*	92,12	73,82	18,30	66,78	41,22	25,56			17,08				17,08	17,44	17,44	17,44	0	0,0838	66,64	66,64	3,12
27.10.2019	24.00	*	92,54	71,83	20,71	66,93	40,45	26,48			19,55				19,55	19,94	19,94	19,94	0	0,0838	66,31	66,31	3,29
28.10.2019	24.00	*	90,24	69,89	20,35	67,40	39,24	28,16			19,27				19,27	19,68	19,68	19,68	0	0,0838	67,17	67,17	3,35
29.10.2019	24.00	*	88,68	70,50	18,18	70,02	40,09	29,93			17,01				17,01	17,39	17,39	17,39	0	0,0838	69,25	69,25	3,39
30.10.2019	24.00	*	87,87	69,27	18,60	70,90	39,82	31,08			17,43				17,43	17,83	17,83	17,83	0	0,0838	70,19	70,19	3,48
31.10.2019	24.00	*	89,86	69,97	19,89	71,60	39,93	31,67			18,79				18,79	19,23	19,23	19,23	0	0,0838	70,70	70,70	3,65
01.11.2019	24.00	*	91,25	72,08	19,17	70,94	40,45	30,49			18,03				18,03	18,44	18,44	18,44	0	0,0838	70,57	70,57	3,56
02.11.2019	24.00	*	92,20	72,50	19,70	71,27	40,60	30,67			18,53				18,53	18,96	18,96	18,96	0	0,0838	70,68	70,68	3,63
03.11.2019	24.00	*	92,40	72,55	19,85	71,30	40,94	30,36			18,70				18,70	19,13	19,13	19,13	0	0,0838	70,57	70,57	3,62
04.11.2019	24.00	*	90,46	71,26	19,20	71,07	40,75	30,32			18,05				18,05	18,46	18,46	18,46	0	0,0838	70,00	70,00	3,53
05.11.2019	24.00	*	89,55	71,85	17,70	72,14	40,66	31,48			16,50				16,50	16,89	16,89	16,89	0	0,0838	71,40	71,40	3,54
06.11.2019	24.00	*	90,78	71,54	19,24	74,85	41,51	33,34			18,08				18,08	18,53	18,53	18,53	0	0,0838	73,79	73,79	3,83
07.11.2019	24.00	*	87,80	70,02	17,78	76,45	41,31	35,14			16,61				16,61	17,04	17,04	17,04	0	0,0838	75,03	75,03	3,83
08.11.2019	24.00	*	89,62	71,73	17,89	76,57	41,52	35,05			16,69				16,69	17,13	17,13	17,13	0	0,0838	75,76	75,76	3,89
09.11.2019	24.00	*	90,84	74,04	16,80	75,62	42,28	33,34			15,58				15,58	15,97	15,97	15,97	0	0,0838	74,56	74,56	3,75
10.11.2019	24.00	*	93,89	74,49	19,40	73,38	42,47	30,91			18,17				18,17	18,60	18,60	18,60	0	0,0838	72,13	72,13	3,73
11.11.2019	24.00	*	91,86	73,49	18,37	71,43	41,86	29,57			17,12				17,12	17,52	17,52	17,52	0	0,0838	71,12	71,12	3,49
12.11.2019	24.00	*	46,79	73,11	17,13	70,93	41,28	29,65			15,88				15,88	16,24	16,24	16,24	0	0,0838	70,28	70,28	3,39
13.11.2019	24.00	*	46,79	40,07	6,72	68,22	40,49	27,73			8,17				8,17	8,33	8,33	8,33	0	0,0838	63,14	63,14	1,57
14.11.2019	24.00	*	69,28	61,59	7,69	70,52	41,54	28,98			13,84				13,84	14,15	14,15	14,15	0	0,0838	69,42	69,42	2,33
15.11.2019	24.00	*	69,60	61,66	7,94	70,09	40,96	29,13			16,74				16,74	17,05	17,05	17,05	0	0,0838	61,83	61,83	2,36
16.11.2019	24.00	*	91,01	72,80	18,21	69,92	40,32	29,60			17,08				17,08	17,46	17,46	17,46	0	0,0838	69,25	69,25	3,43
17.11.2019	24.00	*	96,11	73,50	22,61	69,59	40,59	29,00			21,58				21,58	22,05	22,05	22,05	0	0,0838	68,70	68,70	3,71
18.11.2019	24.00	*	91,75	74,50	17,25	70,49	41,45	29,04			16,03				16,03	16,40	16,40	16,40	0	0,0838	70,18	70,18	3,39
19.11.2019	24.00	*	90,96	73,81	17,15	69,89	41,17	28,72			15,92				15,92	16,27	16,27	16,27	0	0,0838	69,21	69,21	3,32
20.11.2019	24.00	*	87,99	71,56	16,43	69,83	40,38	29,47			15,28				15,28	15,62	15,62	15,62	0	0,0838	69,15	69,15	3,26
21.11.2019	24.00	*	91,88	73,62	18,26	72,52	41,63	30,89			17,08				17,08	17,48	17,48	17,48	0	0,0838	71,85	71,85	3,61
22.11.2019	24.00	*	89,45	70,90	18,55	75,09	41,38	33,71			17,43				17,43	17,88	17,88	17,88	0	0,0838	74,59	74,59	3,79
Среднее	24.00		88,08	70,65	17,43	70,85	40,95	29,90			16,89				16,89	17,27	17,27	17,27	0	0,0838	69,78	69,78	3,36
Итого	744,00		2730,33	2190,15	540,18						523,50				523,50	535,36	535,36	535,36	0	0,0838			104,01

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	У3, куб.м	У4, куб.м	Уп, т	Общ., Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Общд, рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоносителя Уилл, рассчитанный по среднему: 0 час
 Период расчета по договору: час
 Период превышения Ц: 2,78 Гкал
 Количество на температуру холодной воды: 5,14 °С
 Корректировка на приборную температуру (с учетом корректировки): 101,23 Гкал
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 535,36 м.куб
 Количество потребленной тепловой энергии Общд: 535,36 м.куб
 Объем потребленного теплоносителя Увс.кал:

УПРАВЛЕНИЕ НЕКОРРОЗИВНОГО УЧЕТА
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 ОТЧЕТ ПЕРИОДА 25.11.2019
 Представитель Теплоснабжающей организации