

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 21, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 215577

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

Тхв = 0

Подающий тр. ПРЭМ 40 mm

Обратн.тр. ПРЭМ 40 mm

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

КТСП-Н

КТСП-Н

Преобр. давления

ПДТВХ-1

ПДТВХ-1

Расчетный алгоритм: **зима: лето:**

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.10.19	24	-	53,94	8,88	117,530	-	21,6	36,10	6,55	116,400	-	17,84	1,130	0,00	0,00	0,00	2,139
24.10.19	24	-	49,18	8,88	117,170	-	21,5	34,00	6,56	116,120	-	15,18	1,050	0,00	0,00	0,00	1,814
25.10.19	24	-	48,48	8,89	117,120	-	21,5	33,53	6,55	116,200	-	14,95	0,920	0,00	0,00	0,00	1,782
26.10.19	24	-	48,93	8,86	117,020	-	21,5	33,73	6,54	116,150	-	15,20	0,870	0,00	0,00	0,00	1,811
27.10.19	24	-	48,43	8,91	116,950	-	21,5	33,14	6,57	116,120	-	15,29	0,830	0,00	0,00	0,00	1,815
28.10.19	24	-	53,50	8,96	115,970	-	21,3	34,06	6,65	115,050	-	19,44	0,920	0,00	0,00	0,00	2,286
29.10.19	24	-	71,50	9,01	106,530	-	19,6	39,42	7,12	105,660	-	32,08	0,870	0,00	0,00	0,00	3,451
30.10.19	24	-	72,50	9,01	109,950	-	20,2	40,14	6,94	109,030	-	32,36	0,920	0,00	0,00	0,00	3,593
31.10.19	24	-	69,50	9,00	111,970	-	20,6	39,33	6,83	111,210	-	30,17	0,760	0,00	0,00	0,00	3,409
01.11.19	24	-	68,55	8,99	111,790	-	20,6	39,45	6,84	111,070	-	29,10	0,720	0,00	0,00	0,00	3,279
02.11.19	24	-	67,30	8,97	113,820	-	20,9	39,28	6,73	113,060	-	28,02	0,760	0,00	0,00	0,00	3,221
03.11.19	24	-	65,72	8,94	115,240	-	21,2	39,01	6,65	114,320	-	26,71	0,920	0,00	0,00	0,00	3,114
04.11.19	24	-	62,64	8,93	117,000	-	21,5	38,45	6,56	116,020	-	24,19	0,980	0,00	0,00	0,00	2,867
05.11.19	24	-	59,36	8,97	116,850	-	21,5	36,66	6,59	115,840	-	22,70	1,010	0,00	0,00	0,00	2,688
06.11.19	24	-	62,55	8,96	115,020	-	21,1	37,78	6,66	114,100	-	24,77	0,920	0,00	0,00	0,00	2,882
07.11.19	24	-	64,31	9,02	113,230	-	20,8	37,36	6,78	112,350	-	26,95	0,880	0,00	0,00	0,00	3,084
08.11.19	24	-	66,72	8,99	114,790	-	21,1	38,40	6,69	113,860	-	28,32	0,930	0,00	0,00	0,00	3,287
09.11.19	24	-	62,67	8,93	116,840	-	21,5	37,62	6,54	116,040	-	25,05	0,800	0,00	0,00	0,00	2,956
10.11.19	24	-	55,65	8,89	118,000	-	21,7	35,54	6,47	117,110	-	20,11	0,890	0,00	0,00	0,00	2,404
11.11.19	24	-	53,73	8,90	116,530	-	21,4	34,93	6,56	115,670	-	18,80	0,860	0,00	0,00	0,00	2,221
12.11.19	24	-	54,11	8,93	116,320	-	21,4	34,51	6,58	115,450	-	19,60	0,870	0,00	0,00	0,00	2,310
13.11.19	24	-	58,21	8,91	115,950	-	21,3	36,05	6,58	115,140	-	22,16	0,810	0,00	0,00	0,00	2,600
14.11.19	24	-	57,19	8,89	116,170	-	21,4	36,12	6,56	115,320	-	21,07	0,850	0,00	0,00	0,00	2,480
15.11.19	24	-	56,18	8,89	116,200	-	21,4	35,76	6,57	115,310	-	20,42	0,890	0,00	0,00	0,00	2,404
16.11.19	24	-	56,15	8,92	116,200	-	21,4	35,44	6,59	115,340	-	20,71	0,860	0,00	0,00	0,00	2,437
17.11.19	24	-	57,10	8,92	115,190	-	21,2	35,81	6,63	114,320	-	21,29	0,870	0,00	0,00	0,00	2,480
18.11.19	24	-	56,90	8,89	116,270	-	21,4	36,14	6,58	115,410	-	20,76	0,860	0,00	0,00	0,00	2,447
19.11.19	24	-	56,27	8,90	116,350	-	21,4	35,75	6,58	115,420	-	20,52	0,930	0,00	0,00	0,00	2,422
20.11.19	24	-	56,93	8,92	115,710	-	21,3	35,54	6,62	114,900	-	21,39	0,810	0,00	0,00	0,00	2,504
21.11.19	24	-	60,49	8,92	114,540	-	21,0	36,67	6,68	113,640	-	23,82	0,900	0,00	0,00	0,00	2,761
22.11.19	24	-	59,16	8,93	115,274	-	21,2	36,52	6,65	114,388	-	22,63	0,886	0,00	0,00	0,00	2,632
Среднее	24,00	-	59,16	8,93	115,274	-	21,2	36,52	6,65	114,388	-	22,63	0,886	-	-	-	2,632
Итого	744,0	-			3573,494	0,000				3546,018	0,000		27,476	0,00	0,00	0,00	81,58

Ориентировочно до конца месяца(+)

Корректировка за прошлый месяц (-)

984,336

973,608

10,729

16,50

Итого за ноябрь 2019 :

2589,158

2572,410

16,747

65,08

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.10.19 00:00	30451,040	-	33606,930	-	0,000	0,000	1344,275	
22.11.19 01:00	33914,050	-	37043,320	-	0,000	0,000	1423,346	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв =

0

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

65,08 Гкал

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)