

Отчет о теплом потреблении по приборам УУТЗ за Октябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Александровской фермы пр-кт. д. 1
 Обслуживающая организация:
 Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"
 Договор: 9133.038.1
 Строит адрес:
 Телефон:
 Узел учета: Общий
 Код УУТЗ: 8853
 График: 150/70

Установленные приборы: СЛТ943 № 2752
 Вычислитель: Часовые и сутокн. архивы в файлах:
 Подводящий трубопровод (М1) расходомер:
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-3-32-А
 Подводящий ГВС (М3) ПРЭМ-3-32-А
 Циркуляционный ГВС (М4) ПРЭМ-3-20-А
 Подпиточный трубопровод (Vn)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
 лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)
 Договорные нагрузки (гр.час), Гкал/час: Qот.= 0,23 Qдвнт.= 0 Qгвс.= 0,0177
 Договорные расходы (гр.сут.), т/сут.: Qот.= 69 Qдвнт.= 0 Qгвс.= 0,0177
 Фактическое потребление (ТВ-1) за отчетный период с 23.09.2019 по 22.10.2019 Qгвс.ср.= 0,0709
 Фактическое потребление (ТВ-2) Qгвс.ср.= 28,36 ГВтс.м=

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)										
			M1	M2	dm	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	dm	V3	V4	dv (излив)	Улодпит	T3	T4	P3	P4	Общц	
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	т	т	т	т	т	т	т	°C	°C	кг/см2	кг/см2	Гкал	
23.09.2019	24.00*		137,16	125,41	11,75	64,26	45,63	18,63										139,78	126,67	13,11			3,11
24.09.2019	24.00*		131,19	117,67	13,52	61,29	43,04	18,25										133,48	118,72	14,76			2,99
25.09.2019	24.00*		138,03	125,03	13,00	64,11	44,77	19,34										140,65	126,24	14,41			3,26
26.09.2019	24.00*		135,89	122,78	13,10	64,64	44,59	20,05										138,51	123,97	14,54			3,32
27.09.2019	24.00*		137,14	127,01	10,13	65,82	43,98	21,84										139,87	128,19	11,68			3,45
28.09.2019	24.00*		137,05	126,88	10,17	66,34	44,30	22,04										139,82	128,08	11,74			3,48
29.09.2019	24.00*		135,44	123,29	12,15	65,29	43,47	21,82										138,10	124,41	13,69			3,50
30.09.2019	24.00*		140,84	129,99	10,85	66,05	44,74	21,31										143,66	131,24	12,42			3,50
01.10.2019	24.00*		141,98	129,21	12,77	66,06	44,93	21,13										144,83	130,47	14,36			3,59
02.10.2019	24.00*		140,32	128,86	10,46	65,32	43,94	21,38										143,08	131,07	12,01			3,47
03.10.2019	24.00*		146,20	136,59	9,61	64,45	43,63	20,82										149,01	137,84	11,17			3,48
04.10.2019	24.00*		157,66	149,35	8,31	65,40	44,87	20,53										160,76	150,80	9,96			3,63
05.10.2019	24.00*		154,66	143,44	11,22	65,30	44,21	21,09										157,70	144,79	12,91			3,77
06.10.2019	24.00*		153,76	143,53	10,23	65,95	44,65	21,30										156,94	144,91	11,93			3,75
07.10.2019	24.00*		152,65	142,16	10,49	64,70	44,14	20,56										155,59	143,50	12,09			3,62
08.10.2019	24.00*		153,06	141,77	11,29	65,32	44,29	21,03										156,07	143,11	12,96			3,73
09.10.2019	24.00*		155,32	144,07	21,25	65,79	45,40	20,39										168,61	145,50	23,11			4,35
10.10.2019	24.00*		165,29	154,73	10,56	65,98	45,60	20,38										168,60	156,28	12,32			4,35
11.10.2019	24.00*		169,39	162,31	7,08	66,72	46,77	19,95										172,86	164,01	8,85			3,87
12.10.2019	24.00*		171,12	162,84	8,28	66,54	47,04	19,30										174,61	164,57	10,04			3,74
13.10.2019	24.00*		173,68	161,95	11,73	66,55	47,12	19,43										177,21	163,68	13,53			3,95
14.10.2019	24.00*		165,13	156,59	8,54	65,77	45,98	19,79										168,42	158,18	10,24			3,68
15.10.2019	24.00*		163,46	155,11	8,35	66,06	45,60	20,46										166,75	156,66	10,09			3,74
16.10.2019	24.00*		162,03	152,00	10,03	65,73	44,94	20,79										165,25	153,48	11,77			3,84
17.10.2019	24.00*		168,46	157,79	10,67	66,20	45,87	20,33										171,85	159,39	12,46			3,93
18.10.2019	24.00*		170,10	161,02	9,08	66,58	46,15	20,43										173,57	162,67	10,90			3,91
19.10.2019	24.00*		177,49	166,44	11,05	66,85	47,42	19,43										181,14	168,24	12,90			3,99
20.10.2019	24.00*		177,26	165,54	11,72	66,22	47,14	19,08										180,83	167,30	13,53			3,95
21.10.2019	24.00*		175,91	166,24	9,67	66,86	47,43	19,43										179,52	168,03	11,49			3,89
22.10.2019	24.00*		174,13	164,42	9,71	66,54	46,82	19,72										177,68	166,15	11,53			3,91
Среднее	24.00		155,73	144,83	10,89	65,62	45,28	20,34										158,82	146,27	12,55			3,67
Итого	720,00		4671,80	4345,03	326,77													4764,65	4388,15	376,50			110,13

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vn, т	Общц, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоснабителя Уплт, рассчитанный по среднему: 0 час
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2: час
 Корректировка на температуру холодной воды: 8,46 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 2,76 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: 107,37 Гкал
 Объем потребленного теплоснабителя Уплт изл.: 376,5 м.куб.

Генеральный директор ООО "ЖКС № 2 Невского района" _____
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____
 Руководитель филиала "ЖКС № 2 Невского района" _____
 Руководитель подразделения КУ УУТЗ _____
 Руководитель подразделения КУ УУТЗ _____
 Представитель теплоснабжающей организации _____
 Отчет принят 28.10.2019г. _____
 Черноголохова Д.К. _____