# Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Александровской Фермы пр-кт, д. 7**
Обслуживающая организация:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **9138.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **23606**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: **12.11.2021** Режим (схема): график: **150/70**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Вычислитель: | **ВКТ-7 № 207961** | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: / Преобр.давления: |
| Подающий трубопровод (М1) | | ПРЭМ-32-В1 | 0,067 | 30 | КТСП-Н |
| Обратный трубопровод (М2) | | ПРЭМ | 0,067 | 30 | КТСП-Н |
| Подающий ГВС (М3) | | ПРЭМ-32-В1 | 0,067 | 30 | ТСП-Н |
| Циркуляционный ГВС (М4) | | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | | |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= | **0,23** | Qвент.= | **0** | Qтех.= | **0** | Qтех.гв= | **0** | Qгвс.= **0,1866** |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | | | | | Qтех.гвс.ср | **0** | Qгвс.ср= **0,0848** |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= | **69** | Gвент.= | **0** | Gтех.= | **0** | Gтех.гв= | **0** | Gгвс.= **33,92** Gгвс.м= |

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2019 по 22.10.2019**

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | Контроль ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | | Qобщ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | час | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | P3 | P4 | |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал |
| 23.09.2019 | 24,00 | | 96,17 | 79,16 | 17,01 | 64,61 | 40,43 | 24,18 | | | | | | 98,00 | 79,78 | 18,22 | | | | | | 3,01 |
| 24.09.2019 | 24,00 | | 94,06 | 76,82 | 17,24 | 62,09 | 38,74 | 23,35 | | | | | | 95,74 | 77,31 | 18,43 | | | | | | 2,87 |
| 25.09.2019 | 24,00 | | 97,07 | 80,67 | 16,40 | 64,87 | 39,39 | 25,48 | | | | | | 98,98 | 81,27 | 17,71 | | | | | | 3,12 |
| 26.09.2019 | 24,00 | | 95,28 | 80,36 | 14,92 | 65,54 | 38,61 | 26,93 | | | | | | 97,19 | 80,86 | 16,33 | | | | | | 3,14 |
| 27.09.2019 | 24,00 | | 122,00 | 107,74 | 14,26 | 66,60 | 46,30 | 20,30 | | | | | | 124,49 | 108,88 | 15,61 | | | | | | 3,14 |
| 28.09.2019 | 24,00 | | 168,66 | 151,65 | 17,01 | 66,97 | 52,09 | 14,88 | | | | | | 172,15 | 153,58 | 18,57 | | | | | | 3,40 |
| 29.09.2019 | 24,00 | | 166,85 | 148,81 | 18,04 | 65,95 | 51,19 | 14,76 | | | | | | 170,20 | 150,66 | 19,54 | | | | | | 3,39 |
| 30.09.2019 | 24,00 | | 167,34 | 151,37 | 15,97 | 66,86 | 51,91 | 14,95 | | | | | | 170,77 | 153,29 | 17,48 | | | | | | 3,34 |
| 01.10.2019 | 24,00 | | 163,76 | 148,46 | 15,30 | 66,65 | 51,62 | 15,03 | | | | | | 167,09 | 150,34 | 16,75 | | | | | | 3,26 |
| 02.10.2019 | 24,00 | | 164,53 | 149,49 | 15,04 | 65,97 | 50,76 | 15,21 | | | | | | 167,82 | 151,33 | 16,49 | | | | | | 3,27 |
| 03.10.2019 | 24,00 | | 168,01 | 152,67 | 15,34 | 65,33 | 49,70 | 15,63 | | | | | | 171,32 | 154,48 | 16,84 | | | | | | 3,39 |
| 04.10.2019 | 24,00 | | 168,54 | 151,64 | 16,90 | 65,93 | 49,46 | 16,47 | | | | | | 171,93 | 153,40 | 18,53 | | | | | | 3,62 |
| 05.10.2019 | 24,00 | | 166,75 | 148,64 | 18,11 | 66,16 | 49,24 | 16,92 | | | | | | 170,13 | 150,32 | 19,81 | | | | | | 3,72 |
| 06.10.2019 | 24,00 | | 166,92 | 147,75 | 19,17 | 66,50 | 49,36 | 17,14 | | | | | | 170,31 | 149,44 | 20,87 | | | | | | 3,81 |
| 07.10.2019 | 24,00 | | 161,46 | 146,44 | 15,02 | 65,36 | 48,58 | 16,78 | | | | | | 164,64 | 148,11 | 16,53 | | | | | | 3,44 |
| 08.10.2019 | 24,00 | | 160,76 | 144,37 | 16,39 | 66,12 | 48,64 | 17,48 | | | | | | 164,00 | 146,03 | 17,97 | | | | | | 3,61 |
| 09.10.2019 | 24,00 | | 153,48 | 137,07 | 16,41 | 66,46 | 47,64 | 18,82 | | | | | | 156,62 | 138,60 | 18,02 | | | | | | 3,67 |
| 10.10.2019 | 24,00 | | 148,95 | 131,65 | 17,30 | 66,70 | 46,76 | 19,94 | | | | | | 151,99 | 133,06 | 18,93 | | | | | | 3,78 |
| 11.10.2019 | 24,00 | | 147,79 | 131,75 | 16,04 | 67,26 | 47,08 | 20,18 | | | | | | 150,86 | 133,19 | 17,67 | | | | | | 3,74 |
| 12.10.2019 | 24,00 | | 148,18 | 131,01 | 17,17 | 67,09 | 47,02 | 20,07 | | | | | | 151,25 | 132,45 | 18,80 | | | | | | 3,78 |
| 13.10.2019 | 24,00 | | 148,47 | 131,41 | 17,06 | 67,06 | 47,01 | 20,05 | | | | | | 151,54 | 132,85 | 18,69 | | | | | | 3,78 |
| 14.10.2019 | 24,00 | | 145,13 | 128,40 | 16,73 | 66,55 | 46,07 | 20,48 | | | | | | 148,07 | 129,64 | 18,43 | | | | | | 3,75 |
| 15.10.2019 | 24,00 | | 141,02 | 125,82 | 15,20 | 66,48 | 45,43 | 21,05 | | | | | | 143,89 | 127,02 | 16,87 | | | | | | 3,66 |
| 16.10.2019 | 24,00 | | 141,57 | 124,62 | 16,95 | 66,72 | 45,11 | 21,61 | | | | | | 144,49 | 125,82 | 18,67 | | | | | | 3,83 |
| 17.10.2019 | 24,00 | | 140,69 | 125,36 | 15,33 | 66,75 | 45,36 | 21,39 | | | | | | 143,58 | 126,57 | 17,01 | | | | | | 3,71 |
| 18.10.2019 | 24,00 | | 142,15 | 126,87 | 15,28 | 67,14 | 45,70 | 21,44 | | | | | | 145,08 | 128,07 | 17,01 | | | | | | 3,75 |
| 19.10.2019 | 24,00 | | 145,83 | 128,98 | 16,85 | 67,34 | 46,54 | 20,80 | | | | | | 148,89 | 130,36 | 18,53 | | | | | | 3,82 |
| 20.10.2019 | 24,00 | | 146,47 | 128,05 | 18,42 | 66,93 | 46,24 | 20,69 | | | | | | 149,47 | 129,30 | 20,17 | | | | | | 3,88 |
| 21.10.2019 | 24,00 | | 145,53 | 127,63 | 17,90 | 67,38 | 46,39 | 20,99 | | | | | | 148,57 | 128,97 | 19,60 | | | | | | 3,89 |
| 22.10.2019 | 24,00 | | 143,26 | 126,02 | 17,24 | 67,18 | 45,68 | 21,50 | | | | | | 146,23 | 127,22 | 19,01 | | | | | | 3,87 |
| **Среднее** | 24,00 | | 145,56 | 129,02 | 16,53 | 66,29 | 46,80 | 19,48 | | | | | | 148,51 | 130,41 | 18,10 | | | | | | 3,55 |
| **Итого** | **720,00** | | **4366,68** | **3870,68** | **496,00** | | | | | | | | | **4455,29** | **3912,20** | **543,09** | | | | | | **106,44** |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **8,46** °C **4,2** Гкал
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **102,24** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **543,09** м.куб.

ГУП «ТЭК СПб» Филиал «Невский» Управление тепловых сетей Отдел эксплуатации КУУТЭ

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____/

ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25.10.2019 ЧЕРГОПОЛОХОВА

Представитель теплоснабжающей организации _____/