Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Александровской Фермы пр-кт, д. 9, лит. Д**
Обслуживающая организация:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **9139.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**
Приборы УУТЭ поверены до: **12.11.2021**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **24463**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: **ВКТ-7 № 207225**

	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ	0,067	30	ТСП-Н
Циркуляционный ГВС (М4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				

Режим (схема):
Преобр.давления:
график: **150/70**

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,226** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0,1932**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0,0878**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **67,8** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **35,12** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2019 по 22.10.2019

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											
	час		М1	М2	dM	Т1	Т2	dT	Р1	Р2	М3	М4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	Т3	Т4	Р3	Р4	Qобщ
			т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.09.2019	24,00		106,22	87,69	18,53	64,76	42,97	21,79						108,29	88,47	19,82						3,11
24.09.2019	24,00		102,13	85,23	16,90	62,16	40,99	21,17						103,97	85,95	18,02						2,86
25.09.2019	24,00		105,34	89,24	16,10	64,97	42,61	22,36						107,40	89,96	17,44						3,04
26.09.2019	24,00		103,74	88,02	15,72	65,61	42,47	23,14						105,81	88,74	17,07						3,07
27.09.2019	24,00		104,18	89,76	14,42	66,63	43,32	23,31						106,31	90,48	15,83						3,06
28.09.2019	24,00		105,54	89,47	16,07	66,99	43,74	23,25						107,70	90,25	17,45						3,16
29.09.2019	24,00		106,15	88,33	17,82	66,01	43,25	22,76						108,31	89,08	19,23						3,19
30.09.2019	24,00		106,55	91,27	15,28	66,88	44,23	22,65						108,74	92,16	16,58						3,09
01.10.2019	24,00		105,96	90,64	15,32	66,68	44,11	22,57						108,14	91,46	16,68						3,07
02.10.2019	24,00		108,68	92,33	16,35	65,98	43,50	22,48						110,85	93,18	17,67						3,16
03.10.2019	24,00		114,75	98,34	16,41	65,38	43,36	22,02						116,99	99,19	17,80						3,24
04.10.2019	24,00		117,69	103,29	14,40	65,98	43,88	22,10						120,06	104,25	15,81						3,23
05.10.2019	24,00		118,26	101,13	17,13	66,19	43,53	22,66						120,64	102,09	18,55						3,43
06.10.2019	24,00		121,09	100,35	20,74	66,57	43,63	22,94						123,55	101,31	22,24						3,69
07.10.2019	24,00		117,94	100,09	17,85	65,41	42,91	22,50						120,29	101,01	19,28						3,42
08.10.2019	24,00		117,93	101,28	16,65	66,20	43,22	22,98						120,30	102,20	18,10						3,43
09.10.2019	24,00		122,93	105,36	17,57	66,54	43,96	22,58						125,42	106,32	19,10						3,55
10.10.2019	24,00		125,48	109,82	15,66	66,75	44,58	22,17						128,06	110,83	17,23						3,48
11.10.2019	24,00		126,44	112,43	14,01	67,34	45,44	21,90						129,07	113,59	15,48						3,41
12.10.2019	24,00		129,78	112,71	17,07	67,18	45,74	21,44						132,46	113,90	18,56						3,56
13.10.2019	24,00		131,91	114,19	17,72	67,15	46,11	21,04						134,64	115,39	19,25						3,60
14.10.2019	24,00		129,48	112,14	17,34	66,62	45,30	21,32						132,13	113,27	18,86						3,55
15.10.2019	24,00		126,88	110,63	16,25	66,58	44,78	21,80						129,48	111,68	17,80						3,49
16.10.2019	24,00		128,04	110,37	17,67	66,80	44,62	22,18						130,65	111,40	19,25						3,63
17.10.2019	24,00		127,14	111,61	15,53	66,85	44,95	21,90						129,76	112,64	17,12						3,48
18.10.2019	24,00		129,05	113,19	15,86	67,24	45,32	21,92						131,72	114,34	17,38						3,55
19.10.2019	24,00		132,48	115,72	16,76	67,45	46,27	21,18						135,23	116,92	18,31						3,58
20.10.2019	24,00		133,25	115,11	18,14	67,03	46,07	20,96						136,00	116,31	19,69						3,63
21.10.2019	24,00		133,56	115,25	18,31	67,49	46,34	21,15						136,34	116,45	19,89						3,68
22.10.2019	24,00		130,21	114,50	15,71	67,30	45,79	21,51						132,92	115,70	17,22						3,52
Среднее	24,00		118,96	102,32	16,64	66,36	44,23	22,12						121,37	103,28	18,09						3,37
Итого	**720,00**		**3568,78**	**3069,49**	**499,29**									**3641,23**	**3098,52**	**542,71**						**100,96**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **8,46** °С **4,22** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **96,74** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **542,71** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____/_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____/_____/

ГУП «ТЭК СПб» ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ» УЧАСТОК ПРИБОРНОГО УЧЕТА ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 21.10.2019 ЧЕРТОПОХОВА Л.Х.