Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Красных Зорь б-р, д. 1 ИТП1**
Обслуживающая организация:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **9243.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
Код УУТЭ: **1826**

Установленные приборы:
Вычислитель: **СПТ941.11 № 36490**
Подающий трубопровод (М1)
Обратный трубопровод (М2)
Подающий ГВС (М3)
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Vп)

Часовые и суточн. архивы в файлах:
расходомер:

Приборы УУТЭ поверены до:
Gmin= Gmax=

Термопреобр.:

Режим (схема):
Преобр.давления:

график: **150/70**

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,9054** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **271,62** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **0** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2019 по 22.10.2019

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.09.2019		*																				
24.09.2019		*																				
25.09.2019		*																				
26.09.2019		*																				
27.09.2019		*																				
28.09.2019		*																				
29.09.2019		*																				
30.09.2019		*																				
01.10.2019		*																				
02.10.2019	24,00	*	150,82	149,61	1,21	66,17	47,41	18,76														2,89
03.10.2019	24,00	*	159,40	157,93	1,47	65,37	47,30	18,07														2,96
04.10.2019	24,00	*	168,58	166,72	1,86	66,20	48,19	18,01														3,13
05.10.2019	24,00	*	165,22	163,14	2,08	66,22	47,55	18,67														3,19
06.10.2019	24,00	*	164,93	162,66	2,27	66,79	47,68	19,11														3,27
07.10.2019	24,00	*	163,67	161,31	2,36	65,54	46,76	18,78														3,19
08.10.2019	24,00	*	165,11	162,67	2,44	66,22	47,12	19,10														3,27
09.10.2019	24,00	*	172,17	169,36	2,81	66,58	48,08	18,50														3,33
10.10.2019	24,00	*	179,16	176,01	3,15	66,80	48,74	18,06														3,40
11.10.2019	24,00	*	182,68	179,41	3,27	67,50	49,83	17,67														3,40
12.10.2019	24,00	*	183,50	180,34	3,16	67,31	50,04	17,27														3,33
13.10.2019	24,00	*	185,69	182,36	3,33	67,31	50,29	17,02														3,33
14.10.2019	24,00	*	183,12	179,83	3,29	66,60	49,50	17,10														3,30
15.10.2019	24,00	*	180,92	177,47	3,45	66,79	49,30	17,49														3,34
16.10.2019	24,00	*	179,88	176,29	3,59	66,66	48,89	17,77														3,38
17.10.2019	24,00	*	180,59	176,89	3,70	67,00	49,29	17,71														3,39
18.10.2019	24,00	*	183,22	179,38	3,84	67,42	49,82	17,60														3,42
19.10.2019	24,00	*	187,23	183,27	3,96	67,63	50,69	16,94														3,38
20.10.2019	24,00	*	186,73	182,78	3,95	67,05	50,47	16,58														3,30
21.10.2019	24,00	*	141,63	138,68	2,95	67,93	51,14	16,79														2,53
22.10.2019	24,00	*	147,63	146,67	0,96	66,56	48,74	17,82														2,68
Среднее	24,00		171,99	169,18	2,81	66,75	48,90	17,85														3,21
Итого	**504,00**		**3611,88**	**3552,78**	**59,10**																	**67,41**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **216** час **28,89** Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **216** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **8,46** °C **0** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **96,3** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

ГУП »ТСК СПб« Филиал «ЭНЕРГОСБЫТ» Невский пр. 17 Отдел по учету Отделэксплуатации КУУТЭ

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ОТЧЕТ ПРИНЯЛ 25.10.2019г ЧЕРТОПОЛОХОВА Л.Х.

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/