Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Красных Зорь б-р, д. 2, лит. Х**
Обслуживающая организация:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **8827.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **24433**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Схема подключения: **2-х трубная схема**
Вычислитель: **ВКТ-7 № 207177** Приборы УУТЭ поверены до: график: **150/70**

	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Режим (схема):
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-40-В1	0,1	45	КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ-40-В1	0,1	45	КТСП-Н	
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ-32-D	0,2	30		
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,379**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0,1628**	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0,074**	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**113,7**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**29,6**	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2019 по 22.10.2019

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Контроль ГВС (ТВ-2) M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.09.2019	15,00	*	85,35	69,83	15,52	64,11	46,64	17,47			13,68		13,68	13,96		13,96		64,14				2,21
24.09.2019	24,00	*	132,40	108,77	23,63	61,54	44,92	16,62			20,22		20,22	20,57		20,57		61,55				3,26
25.09.2019	24,00	*	139,21	114,78	24,43	64,29	46,77	17,52			21,15		21,15	21,57		21,57		64,44				3,58
26.09.2019	24,00	*	136,25	112,77	23,48	64,84	46,89	17,95			19,94		19,94	20,34		20,34		65,24				3,55
27.09.2019	24,00		138,61	115,41	23,20	65,90	47,57	18,33			19,95		19,95	20,36		20,36		65,94				3,65
28.09.2019	24,00	*	139,84	115,17	24,67	66,31	48,15	18,16			19,94		19,94	20,33		20,33		66,31				3,73
29.09.2019	14,00		80,46	68,38	12,08	65,17	47,51	17,66			9,38		9,38	9,56		9,56		65,19				1,99
30.09.2019	24,00		141,87	118,03	23,84	66,14	48,44	17,70			19,55		19,55	19,94		19,94		66,41				3,67
01.10.2019	24,00	*	141,11	118,68	22,43	66,01	48,09	17,92			19,77		19,77	20,17		20,17		65,82				3,61
02.10.2019	24,00	*	145,77	119,37	26,40	65,32	47,37	17,95			23,55		23,55	24,00		24,00		65,16				3,87
03.10.2019	24,00		154,51	131,63	22,88	64,73	47,42	17,31			20,48		20,48	20,88		20,88		64,89				3,76
04.10.2019	24,00	*	162,25	136,83	25,42	65,48	47,64	17,84			23,84		23,84	24,32		24,32		65,41				4,11
05.10.2019	24,00		159,05	137,03	22,02	65,53	47,38	18,15			20,51		20,51	20,91		20,91		65,70				3,93
06.10.2019	24,00		159,11	132,89	26,22	65,93	47,32	18,61			24,63		24,63	25,15		25,15		66,03				4,20
07.10.2019	24,00	*	157,62	132,96	24,66	64,75	46,81	17,94			21,82		21,82	22,25		22,25		64,92				3,98
08.10.2019	24,00		159,18	132,36	26,82	65,48	47,27	18,21			22,74		22,74	23,22		23,22		65,87				4,17
09.10.2019	24,00	*	165,97	140,11	25,86	65,88	48,11	17,77			21,95		21,95	22,39		22,39		66,24				4,20
10.10.2019	24,00		172,24	141,88	30,36	66,22	49,15	17,07			21,40		21,40	21,82		21,82		66,52				4,43
11.10.2019	24,00		175,02	144,37	30,65	66,86	50,28	16,58			18,93		18,93	19,31		19,31		67,01				4,45
12.10.2019	24,00	*	176,45	150,35	26,10	66,67	49,72	16,95			21,51		21,51	21,95		21,95		66,84				4,30
13.10.2019	24,00		178,32	151,25	27,07	66,67	49,69	16,98			23,14		23,14	23,64		23,64		66,90				4,38
14.10.2019	24,00		176,23	150,04	26,19	66,07	49,27	16,80			21,02		21,02	21,43		21,43		66,45				4,25
15.10.2019	24,00		173,12	148,18	24,94	66,02	48,83	17,19			21,18		21,18	21,60		21,60		66,17				4,20
16.10.2019	24,00		173,07	144,33	28,74	66,06	48,79	17,27			21,93		21,93	22,36		22,36		66,55				4,40
17.10.2019	24,00		172,35	148,93	23,42	66,23	48,78	17,45			20,38		20,38	20,79		20,79		66,54				4,15
18.10.2019	19,00	*	138,86	119,11	19,75	66,74	49,19	17,55			17,03		17,03	17,37		17,37		66,79				3,42
19.10.2019	24,00		178,84	152,23	26,61	66,87	50,19	16,68			20,25		20,25	20,64		20,64		66,99				4,32
20.10.2019	24,00		179,22	150,00	29,22	66,40	49,48	16,92			25,58		25,58	26,10		26,10		66,69				4,48
21.10.2019	19,00		140,73	123,33	17,40	66,73	49,93	16,80			14,85		14,85	15,15		15,15		66,76				3,21
22.10.2019	15,00	*	110,72	97,16	13,56	66,39	49,67	16,72			11,32		11,32	11,53		11,53		66,42				2,50
Среднее	22,73		159,90	134,64	25,25	65,71	48,24	17,47			21,17		21,17	21,59		21,59		65,86				4,01
Итого	**682,00**		**4543,73**	**3826,16**	**717,57**						**601,62**		**601,62**	**613,61**		**613,61**						**113,96**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **38** час **6,38** Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **38** час **34,58** куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **8,46** °C **6,41** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **113,93** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **648,19** м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Управление
Отделэксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25 10 2019г
ЧЕРГОПОЛОВА Л.А.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /