

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Октябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района"  
 Адрес: Красных Зорь 6-Р, д. 24, лит. М ИТП2  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: ТЭЦ ООО "Объединенного"

Договор: 10023.038-1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УТЭ:

Общий  
 24439

График: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:  
 Выкислитель: ВКТ-7 № 208259 расходомер:  
 Подлающий трубопровод (М1)  
 Обратный трубопровод (М2)  
 Подлающий ГВС (М3)  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (Уп)  
 Расчетный алгоритм:

Схема подключения:  
 Приборы УТЭ поверены до:  
 Гитп=  
 ТЕРМОПРОБ.:  
 2-х трубная схема

Режим (схема):  
 Преобр.давления:

зима: Q=M1\*(h1-hвх)-M2\*(h2-hвх)

лето: Qгвс=M3\*(h3-hвх)

Договорные нагрузки (гр.час):  
 Договорные нагрузки (ср.час):  
 Договорные расходы (ср.сут.):  
 Т/сут.:

Qот = 0,559  
 Qвент = 0  
 Qгвс = 0  
 Qгвс.ср = 0,1418  
 Qгвс.м = 56,72

Qвент. = 0  
 Qгвс = 0  
 Qгвс.ср = 0  
 Qгвс.м = 56,72

Qгвс = 0  
 Qгвс.ср = 0  
 Qгвс.м = 56,72

Qгвс = 0  
 Qгвс.ср = 0  
 Qгвс.м = 56,72

Qгвс = 0,312  
 Qгвс.ср = 0,1418  
 Qгвс.м = 56,72

Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2019 по 22.10.2019

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)												Контроль ГВС (ТВ-2)				Qобщ			
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (излнв)	Улодпит	T3		T4	P3	P4
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Т	Т	Т	Т	М3	М3	М3	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Гкал
23.09.2019	24.00		82,11	69,62	12,49	62,07	42,31	19,76	6,80	4,90	83,57	70,22	13,35									2,15
24.09.2019	24.00		80,06	67,03	13,03	59,45	40,42	19,03	6,80	4,90	81,36	67,51	13,85									2,05
25.09.2019	24.00		84,93	70,20	14,73	62,08	42,19	19,89	6,80	4,90	86,47	70,82	15,65									2,31
26.09.2019	24.00		82,43	69,66	12,77	62,59	42,43	20,16	6,80	4,90	83,94	70,25	13,69									2,21
27.09.2019	24.00		83,65	70,55	13,10	63,64	43,44	20,20	6,80	4,90	85,23	71,25	13,98									2,26
28.09.2019	24.00		83,55	71,30	12,25	64,09	44,25	19,84	6,80	4,90	85,13	72,02	13,11									2,20
29.09.2019	24.00		83,46	70,41	13,05	63,16	43,62	19,54	6,80	4,90	85,02	71,11	13,91									2,20
30.09.2019	24.00		84,61	72,82	11,79	63,92	44,81	19,11	6,80	4,90	86,23	73,54	12,69									2,20
01.10.2019	24.00		85,49	71,89	13,60	63,87	44,53	19,34	6,80	4,90	87,09	72,56	14,51									2,15
02.10.2019	24.00		87,88	73,88	13,80	63,22	43,75	19,47	6,80	4,90	89,31	74,58	14,73									2,26
03.10.2019	24.00		92,09	79,54	12,55	62,66	43,95	18,71	6,80	4,90	93,77	80,28	13,49									2,31
04.10.2019	24.00		96,61	84,48	12,13	63,44	44,85	18,59	6,80	4,90	98,38	85,26	13,12									2,28
05.10.2019	24.00		95,91	82,95	12,96	63,46	44,27	19,19	6,80	4,90	97,72	83,68	14,04									2,34
06.10.2019	24.00		97,26	82,06	15,20	63,96	44,29	19,67	6,80	4,90	99,10	82,78	16,32									2,41
07.10.2019	24.00		95,72	81,36	14,36	62,87	43,80	19,41	6,80	4,90	97,46	82,09	15,37									2,59
08.10.2019	24.00		96,58	81,82	14,76	63,64	44,23	19,41	6,80	4,90	98,39	82,54	15,85									2,45
09.10.2019	24.00		99,65	85,49	14,16	64,06	45,21	18,85	6,80	4,90	101,54	86,33	15,21									2,53
10.10.2019	24.00		102,94	88,79	14,15	64,36	45,99	18,37	6,80	4,90	104,89	89,71	15,18									2,52
11.10.2019	24.00		106,21	91,28	14,93	65,04	47,05	17,99	6,80	4,90	108,32	92,24	16,08									2,54
12.10.2019	24.00		106,33	93,10	13,23	64,89	47,53	17,36	6,80	4,90	104,89	89,71	15,18									2,61
13.10.2019	24.00		106,54	93,70	12,84	64,91	47,79	17,12	6,80	4,90	108,40	94,06	14,34									2,48
14.10.2019	24.00		105,47	92,41	13,06	64,27	46,87	17,40	6,80	4,90	107,47	93,38	13,95									2,44
15.10.2019	24.00		102,88	91,06	11,82	64,26	46,51	17,75	6,80	4,90	104,83	92,01	13,82									2,45
16.10.2019	24.00		103,23	91,03	12,20	64,25	46,10	18,15	6,80	4,90	105,21	91,97	13,24									2,38
17.10.2019	24.00		104,34	90,91	13,43	64,48	46,37	18,11	6,80	4,90	106,36	91,87	14,49									2,44
18.10.2019	24.00		104,39	92,39	12,00	64,89	46,77	18,12	6,80	4,90	106,40	93,35	13,05									2,52
19.10.2019	24.00		105,89	105,89	12,00	64,45	47,75	17,42	6,80	4,90	107,96	95,41	12,55									2,45
20.10.2019	24.00		106,13	93,72	12,41	64,71	47,44	17,27	6,80	4,90	108,19	94,68	13,51									2,39
21.10.2019	24.00		105,96	94,29	11,67	65,20	47,78	17,42	6,80	4,90	108,02	95,26	12,76									2,42
22.10.2019	24.00		104,86	93,31	11,55	64,94	47,15	17,79	6,80	4,90	106,90	94,27	12,63									2,40
Итого	24.00		95,90	82,85	13,05	63,79	45,11	18,67	6,80	4,90	97,71	83,66	14,05									2,41
Показание счетчиков на момент снятия данных:			2876,96	2485,50	391,46						2931,27	2509,71	421,56									71,15
Дата, время			M1, Т	M2, Т	M3, Т	M4, Т																

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоснабжения Узлп, рассчитанный по среднему  
 Период, превышения из:  
 Корректировка на температуру холодной воды

0 час  
 0 час  
 час

Гкал  
 куб.м

8,46 °С  
 67,84 Гкал  
 421,56 м.куб.

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ,  
 Объем потребленного теплоснабжения Узлп изл.

3,31 Гкал

УПРАВЛЕНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 ОТДЕЛ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  
 КУУТЭ

ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25.10.2019г  
 Представитель обслуживающей организации

СНБ