

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Октябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Красных Зорь 6-Р, д. 7
 Обслуживающая организация: Источники: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 9240.038.1
 Строчит адрес: Телффон:

Телефон:

Узел учета: Отопление
 Код УТЭ: 12016

Установленные приборы: Часовые и суток: архивы в файлах: Схема подключения: 2-х трубная схема
 Вычислитель: СПТ941.11 № 36504 расходомер: ГМпн= 0.2 Приборы УТЭ поверены до: 22.05.2023
 Подающий трубопровод (М1) ПРЭМ-32-D Термодобор.: КТПТР-05
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-32-D Подающий ГВС (М3) КТПТР-05
 Циркуляционный ГВС (М4) Подпиточный трубопровод (Уп) КТПТР-05
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hвх)-M2*(h2-hвх) Огвс=M3*(h3-hвх)

Договорные нагрузки (ср.час): Гкал/час: Огвс= 0 Огвс.ср= 0
 Договорные нагрузки (ср.сут.): Гкал/сут.: Огвс.сут= 0 Огвс.м= 0
 Договорные расходы (ср.сут.): Гкал/сут.: Гот.= 157.92 Огвс.гвс= 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2019 по 22.10.2019
 Огвс= 0 Огвс.ср= 0 Огвс.сут= 0 Огвс.м= 0
 Огвс.гвс= 0 Огвс.гвс.ср= 0 Огвс.гвс.сут= 0 Огвс.гвс.м= 0

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Общ				
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	R1	R2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)		T3	T4	R3	R4
23.09.2019	24.00	*	158.92	155.29	3.63	53.01	28.47	24.54													4.00
24.09.2019	24.00	*	152.72	149.09	3.63	50.42	27.08	23.34													3.66
25.09.2019	24.00	*	160.84	156.91	3.73	51.82	27.29	24.53													4.04
26.09.2019	24.00	*	158.07	154.58	3.49	58.13	33.36	24.77													4.03
27.09.2019	24.00	*	159.96	156.47	3.44	62.10	37.28	24.82													4.10
28.09.2019	24.00	*	161.51	158.07	3.44	58.97	33.99	24.98													4.15
29.09.2019	24.00	*	159.77	156.31	3.46	57.13	32.71	24.42													4.02
30.09.2019	24.00	*	163.88	160.06	3.82	54.64	30.30	24.34													4.11
01.10.2019	24.00	*	162.51	159.12	3.39	58.62	34.62	24.00													4.11
02.10.2019	24.00	*	167.33	163.76	3.57	56.44	32.60	23.84													4.02
03.10.2019	24.00	*	176.66	173.20	3.46	56.60	33.42	23.18													4.21
04.10.2019	24.00	*	186.79	183.25	3.54	60.47	37.37	23.10													4.21
05.10.2019	24.00	*	183.56	180.17	3.39	54.72	30.85	23.87													4.45
06.10.2019	24.00	*	182.99	179.64	3.35	56.95	32.84	24.11													4.49
07.10.2019	24.00	*	181.63	178.10	3.53	55.88	32.31	23.57													4.52
08.10.2019	24.00	*	183.40	179.83	3.57	55.62	31.69	23.93													4.40
09.10.2019	24.00	*	191.67	187.83	3.84	51.77	28.14	23.63													4.50
10.10.2019	24.00	*	199.50	195.48	4.02	51.96	28.93	22.83													4.64
11.10.2019	24.00	*	203.38	199.30	4.08	54.90	32.07	22.83													4.71
12.10.2019	24.00	*	203.61	199.91	3.70	61.06	38.89	22.17													4.78
13.10.2019	24.00	*	205.85	202.25	3.60	62.07	40.25	21.82													4.66
14.10.2019	24.00	*	203.99	200.07	3.92	51.68	29.57	22.11													4.63
15.10.2019	24.00	*	201.16	197.13	4.03	54.48	31.98	22.50													4.64
16.10.2019	24.00	*	199.62	195.96	3.66	57.85	35.06	22.79													4.63
17.10.2019	24.00	*	200.50	198.77	3.73	57.44	34.61	22.83													4.69
18.10.2019	24.00	*	203.25	199.55	3.70	57.95	35.09	22.86													4.71
19.10.2019	24.00	*	207.64	204.04	3.60	60.06	37.76	22.30													4.78
20.10.2019	24.00	*	206.77	203.35	3.42	62.62	40.91	21.71													4.77
21.10.2019	24.00	*	207.94	204.34	3.60	60.75	38.97	21.78													4.68
22.10.2019	24.00	*	206.18	202.63	3.55	62.94	41.06	21.88													4.66
Среднее	24.00		184.71	181.08	3.63	56.97	33.65	23.82													4.41
Итого	720.00		5541.40	5432.46	108.94																132.45

Показания счетчиков на момент снятия данных: М1, т; М2, т; М3, т; М4, т; V3, куб.м; V4, куб.м; Vп, т; Общ, Гкал

Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоносителя Узл., рассчитанный по среднему: 0 час
 Период превышения t2: час
 Корректировка на температуру холодной воды: 8.46 °С
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 0 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.: 132.45 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Узл. изл. м.куб.

Ф.И.О. ТЭЦ СПб
 Управляющая компания
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25.10.2019г
 ЧЕРНОЛОХОВА Д.Х.
 Представитель теплоснабжающей организации