

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЗ за Октябрь 2019

Абонент: ООО "ЖЭС № 2 Невского района"
Адрес: Бабушкина ул., д. 101, корп. 2, лит. Ю
Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "ОбуховоэнергО"

Договор: 8819.038.1
Строит. адрес: Термолпобр.: 03.12.2021
Телефон:
Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:
Узел учета: Общий
Код УТЗ: 23599
Режим (схема): Преобр. давления:
Информация об абоненте: Контр. ГВС (ТВ-2)

Установленные приборы:
Выкиспитель: ВКТ-7 № 207262
Подводящий трубопровод (М1)
Обратный трубопровод (М2)
Подводящий ГВС (М3)
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (V1)
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-hвх)-M2*(t2-hвх)

Часовые и суточ. архивы в файлах:
расходомер: PRЭМ-32-B1
PRЭМ-32-B1
PRЭМ-32-B1
PRЭМ-20-B1
Qот = 0.205
Qотв = 0
Гот = 61,5
Готв = 0
Qвс = M3*(t3-hвх)
Qвс ср = 0
Gвс = 22,08

лето: Qвс = M3*(t3-hвх)
Qвс ср = 0
Gвс = 0
Qвс ср = 0,1214
Qвс ср = 0,0562
Gвс ср = 22,08

Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2019 по 22.10.2019

Table with columns: Дата, Тип, М1, М2, ДИМ, Т1, Т2, ДТ, P1, P2, M3, M4, ДИМ, V3, V4, Т3, Т4, P3, P4, Qобщ, Gобщ. Contains hourly data for heating and hot water supply.

Summary table with columns: Дата, время, M1, T, M2, T, M3, T, M4, T, V3, куб. м, V4, куб. м, Vп, T, Qобщ, Gкал, Трощ, ч.

Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему: 8.46 °C
Объем теплоснабжения Визл., рассчитанный по среднему: 0 час
Период расчета по договору: 0 час
Период превышения t2: час
Корректировка на температуру холодной воды: 2.05 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 65.1 Гкал
Количество потребленной тепловой энергии Общ.: 216.61 м.кВт.ч
Объем потребленного теплоснабжения Утеп. кал: 216.61 м.кВт.ч

ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСЕРВИС»
УПРАВЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
ИНТЕР-ДИСТРИКТ
ЧЕРТОПОЛОХОВА ДУ