Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Бабушкина ул, д. 103, лит. О**
Обслуживающая организация:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **8820.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **23600**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: **03.12.2021** Режим (схема): график: **150/70**

Вычислитель: **ВКТ-7 № 206091**

	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н	
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н	
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,256**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0,1188**	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0,054**	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**76,8**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**21,6**	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2019 по 22.10.2019

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.09.2019	24,00	*	72,07	54,44	17,63	63,94	36,34	27,60			16,88		16,88	17,21		17,21		63,66				2,63
24.09.2019	24,00	*	70,55	52,38	18,17	61,26	34,64	26,62			16,99		16,99	17,27		17,27		61,28				2,51
25.09.2019	24,00		75,11	56,28	18,83	63,99	36,11	27,88			18,11		18,11	18,42		18,42		64,01				2,77
26.09.2019	24,00		71,70	54,88	16,82	64,51	36,00	28,51			16,18		16,18	16,49		16,49		64,59				2,65
27.09.2019	24,00	*	73,05	56,87	16,18	65,53	37,24	28,29			15,36		15,36	15,68		15,68		65,39				2,67
28.09.2019	24,00		74,19	57,21	16,98	65,99	37,34	28,65			16,08		16,08	16,41		16,41		65,85				2,76
29.09.2019	24,00		74,02	56,55	17,47	64,97	36,31	28,66			16,82		16,82	17,14		17,14		64,94				2,76
30.09.2019	24,00		76,05	58,25	17,80	65,80	36,92	28,88			16,95		16,95	17,29		17,29		65,81				2,85
01.10.2019	24,00	*	73,73	58,49	15,24	65,69	36,80	28,89			14,66		14,66	14,96		14,96		65,55				2,69
02.10.2019	24,00		77,50	59,19	18,31	64,94	36,26	28,68			17,81		17,81	18,14		18,14		64,70				2,89
03.10.2019	24,00	*	82,55	63,30	19,25	64,36	36,46	27,90			18,54		18,54	18,90		18,90		64,31				3,01
04.10.2019	24,00		83,18	66,89	16,29	65,11	37,21	27,90			15,72		15,72	16,02		16,02		64,85				2,93
05.10.2019	24,00		83,48	65,53	17,95	65,15	36,53	28,62			17,53		17,53	17,88		17,88		65,11				3,05
06.10.2019	24,00	*	84,88	64,64	20,24	65,60	36,63	28,97			19,75		19,75	20,10		20,10		65,54				3,20
07.10.2019	24,00		83,79	64,54	19,25	64,42	36,21	28,21			18,47		18,47	18,85		18,85		64,34				3,06
08.10.2019	24,00	*	84,09	65,20	18,89	65,16	36,47	28,69			17,98		17,98	18,34		18,34		65,29				3,10
09.10.2019	24,00	*	87,81	68,37	19,44	65,54	37,34	28,20			18,54		18,54	18,89		18,89		65,63				3,20
10.10.2019	24,00	*	88,28	71,40	16,88	65,87	38,19	27,68			15,89		15,89	16,20		16,20		65,83				3,09
11.10.2019	24,00	*	90,45	72,88	17,57	66,53	38,98	27,55			16,65		16,65	16,98		16,98		66,41				3,18
12.10.2019	24,00		91,17	73,14	18,03	66,35	39,33	27,02			17,03		17,03	17,38		17,38		66,22				3,18
13.10.2019	24,00		95,26	73,46	21,80	66,38	39,56	26,82			20,69		20,69	21,10		21,10		66,44				3,42
14.10.2019	24,00		90,84	73,25	17,59	65,72	38,94	26,78			16,50		16,50	16,80		16,80		65,73				3,12
15.10.2019	24,00	*	89,92	71,89	18,03	65,68	38,51	27,17			16,91		16,91	17,22		17,22		65,58				3,14
16.10.2019	24,00		91,49	71,61	19,88	65,71	38,01	27,70			18,59		18,59	18,95		18,95		65,91				3,29
17.10.2019	24,00		89,68	71,87	17,81	65,89	38,35	27,54			16,68		16,68	17,03		17,03		65,82				3,15
18.10.2019	24,00	*	89,65	73,21	16,44	66,28	38,75	27,53			15,53		15,53	15,85		15,85		66,25				3,11
19.10.2019	24,00	*	93,20	74,47	18,73	66,54	39,54	27,00			17,84		17,84	18,21		18,21		66,47				3,26
20.10.2019	24,00	*	93,46	73,97	19,49	66,06	39,51	26,55			18,67		18,67	19,04		19,04		66,04				3,25
21.10.2019	24,00	*	93,19	74,70	18,49	66,53	39,80	26,73			17,53		17,53	17,88		17,88		66,33				3,23
22.10.2019	24,00	*	90,55	74,03	16,52	66,31	39,29	27,02			15,46		15,46	15,76		15,76		66,37				3,10
Среднее	24,00		83,83	65,76	18,07	65,39	37,59	27,81			17,21		17,21	17,55		17,55		65,34				3,01
Итого	**720,00**		**2514,89**	**1972,89**	**542,00**						**516,34**		**516,34**	**526,39**		**526,39**						**90,25**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **8,46** °C **4,59** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **85,66** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **526,39** м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЕТА
ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ
ОТДЕЛ ПРИНЯЛ 30.10.19
ЧЕРГОПОЛОХОВА Л.Х.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) /

Представитель теплоснабжающей организации