# Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Бабушкина ул, д. 105, корп. 2**
Обслуживающая организация:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **8821.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **23768**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: Режим (схема): график: **150/70**

Вычислитель: **ВКТ-7 № 207725**

| | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: |
|---|---|---|---|---|
| Подающий трубопровод (М1) | ПРЭМ-40-В1 | 0,1 | 45 | КТСП-Н |
| Обратный трубопровод (М2) | ПРЭМ-40-В1 | 0,1 | 45 | КТСП-Н |
| Подающий ГВС (М3) | ПРЭМ-32-В1 | 0,067 | 30 | ТСП-Н |
| Циркуляционный ГВС (М4) | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | |

Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,321** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0,1481**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0,0673**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **96,3** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **26,92** Gгвс.м=

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2019 по 22.10.2019**

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | Контроль ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | | Qобщ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | час | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | P3 | P4 | |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал |
| 23.09.2019 | 24,00 | | 261,31 | 252,44 | 8,87 | 64,00 | 54,06 | 9,94 | | | | | | 266,27 | 255,95 | 10,32 | | | | | | 3,09 |
| 24.09.2019 | 24,00 | | 203,32 | 194,41 | 8,91 | 61,17 | 48,57 | 12,60 | | | | | | 206,88 | 196,60 | 10,28 | | | | | | 3,00 |
| 25.09.2019 | 24,00 | | 212,37 | 203,49 | 8,88 | 63,90 | 50,64 | 13,26 | | | | | | 216,36 | 205,99 | 10,37 | | | | | | 3,27 |
| 26.09.2019 | 24,00 | | 209,93 | 201,08 | 8,85 | 64,50 | 50,49 | 14,01 | | | | | | 213,96 | 203,50 | 10,46 | | | | | | 3,39 |
| 27.09.2019 | 24,00 | | 212,51 | 204,46 | 8,05 | 65,57 | 51,64 | 13,93 | | | | | | 216,72 | 207,05 | 9,67 | | | | | | 3,38 |
| 28.09.2019 | 24,00 | | 214,52 | 205,32 | 9,20 | 65,93 | 52,04 | 13,89 | | | | | | 218,83 | 207,96 | 10,87 | | | | | | 3,46 |
| 29.09.2019 | 24,00 | | 214,00 | 202,45 | 11,55 | 64,91 | 51,17 | 13,74 | | | | | | 218,15 | 204,98 | 13,17 | | | | | | 3,54 |
| 30.09.2019 | 24,00 | | 216,60 | 208,70 | 7,90 | 65,86 | 52,03 | 13,83 | | | | | | 220,94 | 211,36 | 9,58 | | | | | | 3,41 |
| 01.10.2019 | 24,00 | | 215,52 | 207,79 | 7,73 | 65,71 | 51,74 | 13,97 | | | | | | 219,82 | 210,46 | 9,36 | | | | | | 3,42 |
| 02.10.2019 | 24,00 | | 221,26 | 213,04 | 8,22 | 65,04 | 51,31 | 13,73 | | | | | | 225,62 | 215,69 | 9,93 | | | | | | 3,46 |
| 03.10.2019 | 24,00 | | 235,89 | 227,84 | 8,05 | 64,43 | 51,28 | 13,15 | | | | | | 240,43 | 230,69 | 9,74 | | | | | | 3,52 |
| 04.10.2019 | 24,00 | | 245,11 | 237,36 | 7,75 | 65,09 | 52,01 | 13,08 | | | | | | 249,92 | 240,40 | 9,52 | | | | | | 3,62 |
| 05.10.2019 | 24,00 | | 242,41 | 234,29 | 8,12 | 65,26 | 51,83 | 13,43 | | | | | | 247,18 | 237,28 | 9,90 | | | | | | 3,69 |
| 06.10.2019 | 24,00 | | 243,32 | 232,29 | 11,03 | 65,63 | 51,97 | 13,66 | | | | | | 248,15 | 235,27 | 12,88 | | | | | | 3,90 |
| 07.10.2019 | 24,00 | | 240,94 | 231,19 | 9,75 | 64,49 | 51,17 | 13,32 | | | | | | 245,58 | 234,06 | 11,52 | | | | | | 3,71 |
| 08.10.2019 | 24,00 | | 179,07 | 166,45 | 12,62 | 64,98 | 49,75 | 15,23 | | | | | | 182,55 | 168,41 | 14,14 | | | | | | 3,36 |
| 09.10.2019 | 24,00 | | 171,36 | 157,97 | 13,39 | 65,60 | 51,75 | 13,85 | | | | | | 174,77 | 159,99 | 14,78 | | | | | | 3,07 |
| 10.10.2019 | 24,00 | | 194,79 | 179,83 | 14,96 | 65,68 | 53,22 | 12,46 | | | | | | 198,69 | 182,23 | 16,46 | | | | | | 3,23 |
| 11.10.2019 | 24,00 | | 219,42 | 207,89 | 11,53 | 66,52 | 52,53 | 13,99 | | | | | | 223,89 | 210,58 | 13,31 | | | | | | 3,68 |
| 12.10.2019 | 24,00 | | 270,85 | 262,24 | 8,61 | 66,34 | 53,89 | 12,45 | | | | | | 276,35 | 265,83 | 10,52 | | | | | | 3,84 |
| 13.10.2019 | 24,00 | | 275,18 | 264,78 | 10,40 | 66,36 | 54,09 | 12,27 | | | | | | 280,76 | 268,46 | 12,30 | | | | | | 3,94 |
| 14.10.2019 | 24,00 | | 271,44 | 262,53 | 8,91 | 65,77 | 53,43 | 12,34 | | | | | | 276,86 | 266,08 | 10,78 | | | | | | 3,83 |
| 15.10.2019 | 24,00 | | 265,70 | 258,34 | 7,36 | 65,72 | 53,11 | 12,61 | | | | | | 270,98 | 261,80 | 9,18 | | | | | | 3,75 |
| 16.10.2019 | 24,00 | | 266,52 | 257,65 | 8,87 | 65,84 | 53,01 | 12,83 | | | | | | 271,86 | 261,09 | 10,77 | | | | | | 3,90 |
| 17.10.2019 | 24,00 | | 266,40 | 258,32 | 8,08 | 65,95 | 53,15 | 12,80 | | | | | | 271,76 | 261,76 | 10,00 | | | | | | 3,85 |
| 18.10.2019 | 24,00 | | 270,22 | 262,09 | 8,13 | 66,38 | 53,69 | 12,69 | | | | | | 275,70 | 265,64 | 10,06 | | | | | | 3,87 |
| 19.10.2019 | 24,00 | | 276,18 | 267,18 | 9,00 | 66,65 | 54,40 | 12,25 | | | | | | 281,82 | 270,93 | 10,89 | | | | | | 3,88 |
| 20.10.2019 | 24,00 | | 274,70 | 265,90 | 8,80 | 66,22 | 54,02 | 12,20 | | | | | | 280,28 | 269,57 | 10,71 | | | | | | 3,83 |
| 21.10.2019 | 24,00 | | 274,94 | 267,26 | 7,68 | 66,70 | 54,38 | 12,32 | | | | | | 280,57 | 270,99 | 9,58 | | | | | | 3,81 |
| 22.10.2019 | 24,00 | | 271,57 | 264,64 | 6,93 | 66,46 | 54,00 | 12,46 | | | | | | 277,07 | 268,25 | 8,82 | | | | | | 3,77 |
| **Среднее** | 24,00 | | 237,91 | 228,64 | 9,27 | 65,42 | 52,35 | 13,08 | | | | | | 242,62 | 231,63 | 11,00 | | | | | | 3,58 |
| **Итого** | **720,00** | | **7137,35** | **6859,22** | **278,13** | | | | | | | | | **7278,72** | **6948,85** | **329,87** | | | | | | **107,47** |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **8,46** °C **2,35** Гкал
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **105,12** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **329,87** м.куб.

ГУП «ТК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Управление приборного учета
Отделэксплуатации КУУТЭ

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) /

ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25.10.19
ЧЕРТОЛОЛОХОВА Л.Х.

Представитель теплоснабжающей организации
/ /