

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Октябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Бабушкина ул., д. 107, лит. Н
 Обслуживающая организация:

Договор: 8562.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЗ: 23769

Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

2-х трубная схема

Установленные приборы: Часовые и суток. архивы в файлах:

Вычислитель: ВКТ-7 № 207709

Приборы УУТЗ поверены до: 03.12.2021

Режим (схема):

График: 150/70

Подводящий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подводящий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (V1)

Расчетный алгоритм:

расходомер:
 ПРЭМ-40-В1
 ПРЭМ-40-В1
 ПРЭМ-32-В1

Gmin=

0,1

0,1

0,067

45

45

30

КТСП-Н

КТСП-Н

ТСЛН

Договорные нагрузки (гр.час), Гкал/час:

Договорные расходы (гр.сут.), т/сут:

Гот.=

96,3

Звент.=

0

Грех.=

0

Грех.гв.ср

0

Грв.ср=

0,1518

Грв.ср=

0,069

Грв.ср=

27,6 Грв.ср.м=

Q=M1*(h1-hвх)-M2*(h2-hвх)

Qгрв=M3*(h3-hвх)

Qгрв.ср=

Qгрв.ср=

Qгрв.ср=

Qгрв.ср=

Qгрв.ср=

Qгрв.ср=

Qгрв.ср=

Qгрв.ср=

Qгрв.ср=

Qгрв.ср=

Qгрв.ср=

Qгрв.ср=

Qгрв.ср=

Qгрв.ср=

Qгрв.ср=

Qгрв.ср=

Qгрв.ср=

Qгрв.ср=

Qгрв.ср=

Qгрв.ср=

Qгрв.ср=

Qгрв.ср=

Qгрв.ср=

Qгрв.ср=

Qгрв.ср=

Qгрв.ср=

Qгрв.ср=

Qгрв.ср=

Qгрв.ср=

Qгрв.ср=

Qгрв.ср=

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)								Общ
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv(излив)	Улодлит	T3	T4	P3	
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	т	т	т	т	т	т	°C	°C	кг/см2	кг/см2	Гкал
23.09.2019	24.00		84.59	71.58	13.01	63.81	39.08	24.73									86.19	72.06	14.13		2.60
24.09.2019	24.00		83.58	71.56	12.02	61.16	37.77	23.39									85.04	72.04	13.00		2.41
25.09.2019	24.00		88.07	75.59	12.48	63.90	39.37	24.53									89.74	76.07	13.67		2.65
26.09.2019	24.00		87.26	74.26	13.00	64.51	39.43	25.08									88.93	74.74	14.19		2.70
27.09.2019	24.00		87.20	75.67	11.53	65.56	40.59	24.97									88.92	76.25	12.67		2.65
28.09.2019	24.00		87.18	76.39	10.79	65.92	41.07	24.85									88.92	77.03	11.89		2.61
29.09.2019	24.00		88.15	75.27	12.88	64.92	40.50	24.42									89.86	75.82	14.04		2.68
30.09.2019	24.00		89.00	77.43	11.57	65.86	41.44	24.42									90.76	78.15	12.63		2.66
01.10.2019	24.00		88.87	76.95	11.92	65.88	41.44	24.24									90.61	77.62	12.99		2.65
02.10.2019	24.00		91.40	78.81	12.59	64.99	40.94	24.05									93.17	79.46	13.71		2.71
03.10.2019	24.00		96.09	84.36	11.73	64.43	41.15	23.28									97.94	85.04	12.90		2.72
04.10.2019	24.00		101.30	87.89	13.41	65.06	41.81	23.25									103.29	88.61	14.68		2.92
05.10.2019	24.00		98.77	86.82	11.95	65.23	41.36	23.87									100.70	87.54	13.16		2.85
06.10.2019	24.00		100.44	86.18	14.26	65.62	41.37	24.25									102.45	86.90	15.55		3.03
07.10.2019	24.00		98.32	85.59	12.73	64.49	40.84	23.65									100.21	86.31	13.90		2.85
08.10.2019	24.00		103.84	89.95	13.89	65.18	41.65	23.53									105.88	90.68	15.20		3.02
09.10.2019	24.00		107.74	94.94	12.80	65.50	42.52	22.98									109.88	95.72	14.16		3.02
10.10.2019	24.00		111.64	97.54	14.10	65.84	43.18	22.66									113.87	98.40	15.47		3.14
11.10.2019	24.00		111.15	98.70	12.45	66.44	43.89	22.55									113.40	99.65	13.75		3.05
12.10.2019	24.00		111.01	96.84	14.17	66.32	43.92	22.07									114.00	97.78	15.50		3.11
13.10.2019	24.00		111.72	97.91	13.81	66.33	44.26	22.40									113.28	97.88	15.13		3.08
14.10.2019	24.00		109.08	96.98	12.10	65.75	43.63	22.12									111.26	97.92	13.34		2.94
15.10.2019	24.00		108.11	95.15	12.96	65.70	43.22	22.48									110.28	96.01	14.27		2.95
16.10.2019	24.00		106.82	95.07	11.75	65.87	43.00	22.87									108.93	95.93	13.00		2.95
17.10.2019	24.00		108.22	95.11	13.11	65.98	43.14	22.84									110.38	95.95	14.43		3.04
18.10.2019	24.00		111.06	96.59	12.17	66.38	43.58	22.80									110.96	97.51	13.45		3.01
19.10.2019	24.00		111.85	98.35	13.50	66.19	44.25	21.94									114.11	99.31	14.80		3.05
20.10.2019	24.00		110.38	98.81	11.57	66.67	44.53	22.14									112.63	99.77	12.85		2.96
21.10.2019	24.00		110.12	97.45	12.67	66.44	43.96	22.48									112.37	98.41	13.96		3.04
22.10.2019	24.00		100.39	87.75	12.84	65.41	42.04	23.37									102.38	88.51	13.86		2.87
Итого	720,00		3011,72	2632,64	379,08												3077,32	2655,41	415,91		86,11

Показавшие счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Общ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Общд, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабжения Упл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Общд:
 Объем потребленного теплоснабителя Уплс изл.

8,46 °C
 0 час
 0 час
 3,21 кал
 82,9 Гкал
 415,91 м.куб.

Генеральный директор ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Уполномоченный на учет тепловой энергии (от абонента)
 Отдел эксплуатации КУУТЗ
 Представитель теплонаблюдающей организации
 ЧЕРНОДОХОВА Д.Х.