

Отчет о теплоснабжении по приборам УЛТЗ за Октябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района"
 Адрес: Бабushкина ул, д. 111 ИЛТТ1
 Обслуживающая организация:

Договор: 9975.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УЛТЗ:

Общий
 12819

Источник: ТЭЦ ООО "Обуховозерно"

2-х трубная схема

раффик: 1507/0

Установленные приборы: Числовые и суммач. архивы в файлах:
 Вычислитель: СИТ943 № 15831
 Подключающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)

Смлп=

Приборы УЛТЗ поверены до:
 Смах=

Термопробр.:

Режим (схема):
 Преобр. давления:

ОП: СИТ-2; МП: СИТ-2;

Расчетные алгоритмы:
 Договорные нагрузки, Гкал/час:
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.:

зима:

Q=M1*(h1-hвх)-M2*(h2-hвх)

лето:

Qтеп=M3*(h3-hвх)

Qтеп.гв.ср
 Qтеп.ср=
 Qтеп.м=

Qот= 0,9421
 Qот.ср = 282,63

Qтеп.гв.ср = 0
 Qтеп.ср = 0
 Qтеп.м = 0

Qтеп.гв.ср = 0
 Qтеп.ср = 0
 Qтеп.м = 0

Qтеп.гв.ср = 0,4308
 Qтеп.ср = 0,2176
 Qтеп.м = 87,04

Учет отопления (ТВ-1) Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2019 по 22.10.2019

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)												Контроль ГВС (ТВ-2)				Общ. Гкал				
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	DU (излив)	Удлит	T3		T4	P3	P4	
23.09.2019	24.00*	136,38	117,54	18,84	65,02	37,83	27,19	17,66	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	64,61							4,43
24.09.2019	24.00*	132,42	113,11	19,31	62,37	36,18	26,19	18,21	18,54	18,54	18,54	18,54	18,54	18,54	18,54	62,36							4,17
25.09.2019	24.00*	137,88	119,01	18,67	65,20	37,78	27,42	17,59	17,94	17,94	17,94	17,94	17,94	17,94	17,94	65,08							4,49
26.09.2019	24.00*	135,80	117,17	18,63	65,82	37,79	28,03	17,64	17,99	17,99	17,99	17,99	17,99	17,99	17,99	65,89							4,52
27.09.2019	24.00*	135,96	118,70	17,26	66,87	38,70	28,17	16,19	16,19	16,52	16,52	16,52	16,52	16,52	16,52	66,69							4,51
28.09.2019	24.00*	136,35	119,91	16,44	67,29	39,16	28,13	15,47	15,47	15,79	15,79	15,79	15,79	15,79	15,79	67,10							4,49
29.09.2019	24.00*	115,12	98,71	16,41	66,03	37,85	28,18	15,42	15,42	15,73	15,73	15,73	15,73	15,73	15,73	66,14							3,87
30.09.2019	24.00*	139,49	121,53	17,96	67,10	39,56	27,54	16,97	16,97	17,33	17,33	17,33	17,33	17,33	17,33	67,12							4,56
01.10.2019	24.00*	137,19	121,07	16,12	66,94	39,61	27,33	16,18	16,18	16,51	16,51	16,51	16,51	16,51	16,51	66,53							4,40
02.10.2019	24.00*	141,30	124,36	16,94	66,23	39,31	26,92	17,21	17,21	17,56	17,56	17,56	17,56	17,56	17,56	67,41							4,48
03.10.2019	24.00*	148,81	131,35	17,46	65,55	39,37	26,18	16,12	16,12	16,44	16,44	16,44	16,44	16,44	16,44	65,40							4,59
04.10.2019	24.00*	158,10	139,09	19,01	66,25	40,16	26,09	17,07	17,07	17,41	17,41	17,41	17,41	17,41	17,41	66,20							5,00
05.10.2019	24.00*	156,66	136,27	20,39	66,85	39,75	26,68	18,23	18,23	18,60	18,60	18,60	18,60	18,60	18,60	66,79							5,00
06.10.2019	24.00*	155,51	135,92	19,59	66,85	39,75	26,42	17,46	17,46	17,82	17,82	17,82	17,82	17,82	17,82	65,59							4,98
07.10.2019	24.00*	134,88	121,46	21,46	65,65	39,23	26,42	17,46	17,46	17,82	17,82	17,82	17,82	17,82	17,82	65,59							4,98
08.10.2019	24.00*	154,91	136,14	18,77	66,39	39,45	26,45	16,99	16,99	17,34	17,34	17,34	17,34	17,34	17,34	66,50							4,92
09.10.2019	24.00*	160,56	141,75	18,81	66,71	40,26	26,45	17,01	17,01	17,36	17,36	17,36	17,36	17,36	17,36	66,79							5,01
10.10.2019	24.00*	166,78	147,52	19,26	66,93	41,00	25,93	17,47	17,47	17,84	17,84	17,84	17,84	17,84	17,84	66,92							5,12
11.10.2019	24.00*	169,07	150,52	18,55	67,56	41,80	25,76	16,63	16,63	16,97	16,97	16,97	16,97	16,97	16,97	67,33							5,17
12.10.2019	24.00*	170,78	151,10	19,68	67,36	41,98	25,38	17,62	17,62	17,99	17,99	17,99	17,99	17,99	17,99	67,33							5,36
13.10.2019	24.00*	175,31	152,83	22,48	67,35	42,25	25,10	20,46	20,46	18,34	18,34	18,34	18,34	18,34	18,34	66,81							5,10
14.10.2019	24.00*	170,67	150,89	19,78	66,76	41,76	25,00	17,91	17,91	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28	66,77							5,09
15.10.2019	24.00*	168,44	148,97	19,47	66,82	41,46	25,36	18,25	18,25	18,63	18,63	18,63	18,63	18,63	18,63	67,03							5,14
16.10.2019	24.00*	167,85	148,03	19,82	66,89	41,17	25,72	19,65	19,65	20,06	20,06	20,06	20,06	20,06	20,06	67,39							5,28
17.10.2019	24.00*	169,89	148,55	21,34	67,10	41,27	25,83	16,88	16,88	17,23	17,23	17,23	17,23	17,23	17,23	67,60							5,16
18.10.2019	24.00*	169,14	150,49	18,65	67,48	41,66	25,82	19,26	19,26	19,67	19,67	19,67	19,67	19,67	19,67	67,23							5,26
19.10.2019	24.00*	174,77	153,69	21,08	67,68	42,50	25,18	20,01	20,01	18,60	18,60	18,60	18,60	18,60	18,60	67,50							5,22
20.10.2019	24.00*	174,71	153,35	21,36	67,18	42,31	24,87	18,22	18,22	17,62	17,62	17,62	17,62	17,62	17,62	67,42							5,13
21.10.2019	24.00*	173,38	153,33	20,05	67,70	42,55	25,15	17,26	17,26	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	67,49							4,86
22.10.2019	24.00*	170,96	151,90	19,06	67,47	42,24	25,23	17,61	17,61	17,97	17,97	17,97	17,97	17,97	17,97	66,49							4,86
Среднее	24.00	135,34	136,26	19,09	66,56	40,19	26,38	17,61	17,61	17,97	17,97	17,97	17,97	17,97	17,97	66,49							4,86
Итого	720.00	4660,33	4087,68	572,65				528,31		528,31		539,12		539,12									145,80

Показатели счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Упл, т	Общ. Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Визл, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения т2:

Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Общц:
 Объем потребленного теплоносителя Улвс изл.

8,46 °С
 140,96 Гкал
 539,12 м.куб

0 час
 0 час
 час

Гкал
 куб.м

4,84 Гкал

ФИЛИАЛ "С П Б" Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 УПРАВЛЕНИЕ ГИДРОТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО УЧЕТА
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУЛТЗ

Г. У. П. "С П Б" К. В. У. Т. З.

Представитель обслуживающей организации
 ЧЕРНОЛОХОВА Д.Х.

8,46 °С
 140,96 Гкал
 539,12 м.куб

0 час
 0 час
 час

Гкал
 куб.м

4,84 Гкал