

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Октябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района"

Адрес: Бабушкина ул., д. 111 ИТТЗ

Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуэвоэнергo"

Источник: ТЭЦ ООО "Обуэвоэнергo"

Установленные приборы: Расчетные и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель: СИТТ 943 № 10250

Подающий трубопровод (М1)

Обратный трубопровод (М2)

Подающий ГВС (М3)

Циркуляционный ГВС (М4)

Подпиточный трубопровод (V1)

Расчетный алгоритм:

зима: Q=M1*(t1-hw)-M2*(t2-hw)

лето: Qтвс=M3*(t3-hw)

Договорные нагрузки (гр. час):

Qот = 0,9421

Qтвс = 0

Qтех = 0

Qтвс ср = 0,4308

Договорные расходы (гр. сут.):

Qот = 282,63

Qтвс = 0

Qтех = 0

Qтвс ср = 0,2176

ГВС м = 87,04

ГВС м = 87,04

Сплн =

Приборы УТЭ поверены до:

Термопробор:

Режим (схема):

ОП: СП-2; МП: СП-2;

график: 1507/0

Схема подключения: 2-х Трубная схема

Телефон:

Узел учета:

Код УТЭ:

Общий 12819

Учет отопления (ТВ-1) Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2019 по 22.10.2019

Table with columns for Date, Time, Heating Media (M1-M4), Temperature (T1-T4), and Volume (P1-P4). It contains daily data for October 2019, including a summary row at the bottom with a total volume of 422.37 Gcal.

Показаны счетчики на момент снятия данных:

Table showing meter readings for M1, M2, M3, M4, V3, V4, V1, and Total at the end of the period.

Количество тепловой энергии (Общ. расчитанное по среднему): 0 час

Объем теплоснабжения (Узл. расчитанный по среднему): 0 час

Период расчета по договору:

Период превышения I2:

Корректировка на температуру холодной воды: 8,46 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 3,47 Гкал

Количество потребленной тепловой энергии (Общ.): 87,84 Гкал

Объем потребленного теплоснабжения (Узл. изл.): 422,37 м.куб.

ФИЛИАЛ ОТЧЕТСТВЕННОЙ ЗА УЧЕТ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (от абонента) УПАВЛЕНИЕ ПИИ ОРГАН УЧЕТА ОТДЕЛ СЧЕТЧИКА

ОТДЕЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ Организация ЧЕРНОГОХОВА ДХ