

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЗ за Октябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Бабужина Ул. д. 115, корп. 1 ИТТ12
 Обслуживающая организация:
 Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 9977.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЗ:

Общий
 24430

Установленные приборы: ВКТ-7 № 219419 Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель: PR-EM-40-B1
 Подающий трубопровод (M1)
 Обратный трубопровод (M2)
 Подающий ГВС (M3)
 Циркуляционный ГВС (M4)
 Подпиточный трубопровод (M)

Режим (схема):
 Преобр. давления:

График: 150/70

Расчетный алгоритм:
 Договорные нагрузки (гр.час), Гкал/час:
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут.:

Q=M1*(h1-hвх)+M2*(h2-hвх)
 Qот = 0,2421
 Qотв = 0
 Qгвс = 0,013
 Qгвс.ср = 0,0638
 Qгвс.м = 25,52

Грвс.ср = 0,3025
 Грвс.м = 25,52

Учет отопления (ТВ-1) Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2019 по 22.10.2019

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)				Общ. Гкал								
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (излив)		Улодит	T3	T4	P3	P4			
	час		т	т	т	°C	°C	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	т	т	т	т	т	т	т	т	т	т	т	т	
23.09.2019	24.00		45,60	36,05	9,55	63,14	46,04	17,10									46,45	36,44	10,01						1,22
24.09.2019	24.00		66,04	54,24	11,80	61,51	40,84	20,67									67,20	54,72	12,48						1,85
25.09.2019	24.00		67,62	57,65	9,97	64,27	41,85	22,42									68,93	58,13	10,80						1,94
26.09.2019	24.00		65,82	55,47	10,35	64,90	40,83	24,07									67,11	55,96	11,15						2,00
27.09.2019	24.00		67,33	58,24	9,09	65,92	40,86	25,06									68,69	58,72	9,97						2,06
28.09.2019	24.00		68,39	58,99	9,40	66,27	41,43	24,84									69,76	59,47	10,29						2,09
29.09.2019	24.00		69,36	57,86	11,50	65,33	40,99	24,34									70,72	58,34	12,38						2,16
30.09.2019	24.00		70,37	59,57	10,80	66,22	41,63	24,59									71,79	60,05	11,74						2,18
01.10.2019	24.00		69,23	59,44	9,79	65,97	40,96	25,01									70,65	59,92	10,73						2,18
02.10.2019	24.00		70,36	60,47	9,89	65,31	40,31	25,00									71,76	60,95	10,81						2,16
03.10.2019	24.00		74,63	63,60	11,03	64,75	40,27	24,48									76,08	64,08	12,00						2,27
04.10.2019	24.00		78,23	66,83	11,40	65,35	40,90	24,45									79,73	67,33	12,40						2,38
05.10.2019	24.00		75,50	65,18	10,32	65,94	40,26	25,28									77,01	65,66	11,35						2,32
06.10.2019	24.00		76,86	65,17	11,69	65,90	40,40	25,50									78,39	65,65	12,74						2,43
07.10.2019	24.00		75,53	64,20	11,33	64,77	39,92	24,85									77,00	64,68	12,32						2,33
08.10.2019	24.00		79,35	65,47	10,88	65,55	40,33	25,22									77,85	65,95	11,90						2,37
09.10.2019	24.00		79,09	69,00	10,09	65,89	41,44	24,45									80,67	69,49	11,18						2,36
10.10.2019	24.00		82,62	72,10	10,52	66,15	42,48	23,67									84,29	72,74	11,55						2,40
11.10.2019	24.00		84,55	74,27	10,28	66,74	43,49	23,25									86,28	74,99	11,27						2,41
12.10.2019	24.00		85,73	75,01	10,72	66,58	43,73	22,85									87,50	75,73	11,77						2,43
13.10.2019	24.00		87,58	75,76	11,82	66,57	44,02	22,55									89,37	76,48	12,89						2,50
14.10.2019	24.00		84,97	74,77	10,20	66,01	43,04	22,97									86,66	75,49	11,17						2,40
15.10.2019	24.00		83,76	72,43	11,33	65,95	42,28	23,67									85,45	73,08	12,37						2,46
16.10.2019	24.00		83,78	72,41	11,37	66,18	42,26	23,92									85,47	73,04	12,43						2,49
17.10.2019	24.00		84,59	73,32	11,27	66,26	42,44	23,82									86,29	74,02	12,27						2,49
18.10.2019	24.00		84,43	74,64	11,83	66,63	42,90	22,77									86,15	75,36	10,79						2,42
19.10.2019	24.00		88,82	76,99	11,83	66,88	44,11	22,77									90,65	77,71	12,94						2,55
20.10.2019	24.00		88,70	76,82	11,88	66,48	43,93	22,55									89,54	77,54	13,00						2,52
21.10.2019	24.00		87,61	77,43	10,18	66,90	44,12	22,78									89,41	78,15	11,26						2,45
22.10.2019	24.00		85,59	76,04	9,55	66,70	43,43	23,27									87,32	76,76	10,56						2,41
Среднее	24,00		76,97	66,31	10,65	65,69	42,05	23,64									78,51	66,89	11,62						2,27
Итого	720,00		2309,04	1989,42	319,62												2355,17	2006,63	348,54						66,18

Показаны счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время: M1, т M2, т M3, т M4, т V3, куб.м V4, куб.м Vп, т Qобщ, Гкал Трасс, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплосчетчика Узл., рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения Ц:

Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам Учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ,
 Объем потребленного теплосчетчика Узлс изл.

8,46 °C
 65,48 Гкал
 348,54 м.куб.

0 час
 0 час
 2,7 Гкал

Гкал
 куб.м

Генеральный директор
 ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Управляющее ГВС, ОПС, ОУТЗ
 Отдел эксплуатации КУУТЗ
 25.10.2019г.
 Чертоцкова Л.Х.