

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Октябрь 2019

Абонент: ООО "ЖК № 2 Невского района"
 Адрес: Бабушкина Ул., д. 42, корп. 1, лит. А ИТТЗ
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 13661.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Отопление
 33002

График: 150/70

Вычислитель: ВКТ-7 № 207775
 Подающий трубопровод (M1)
 Обратный трубопровод (M2)
 Подающий ГВС (M3)
 Циркуляционный ГВС (M4)
 Подпиточный трубопровод (Vл)
 Расчетный алгоритм:

Часовые и суточ. архивы в файлах:
 расходомер: ПРСМ-32-D
 ПРСМ-32-D
 PRCM-32-D
 Gmin= 0.2
 0.2
 30
 30
 2-х-трубная схема
 Приборы УТЭ поверены до: 03.12.2021
 Термометр: КТСЛН
 КТСЛН
 КТСЛН

Режим (схема): Преобр. Давления:
 Отопление
 33002

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот = 0.2831 Qвент = 0 Qтеп = 0 Qгвс = 0 Qгвс ср = 0 Qгвс.м = 0
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот = 0.2831 Qвент = 0 Qтеп = 0 Qгвс = 0 Qгвс ср = 0 Qгвс.м = 0
 Договорные расходы (ср. сут.), Тбрут: Gот = 84.93 Gвент = 0 Gтеп = 0 Gгвс = 0 Gгвс ср = 0 Gгвс.м = 0

Дата	Тм	НС	M1		M2		DM	T1		T2		DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ			
			T	T	T	°C		°C	°C	кг/см2	кг/см2																T	T	T
23.09.2019	24.00		79.23	79.23	0.00	63.75	38.22	25.53																					
24.09.2019	24.00		75.38	75.38	0.00	61.09	36.13	24.96																					
25.09.2019	24.00		78.70	78.70	0.00	63.87	37.04	26.83																					
26.09.2019	24.00		77.21	77.21	0.00	64.44	37.03	27.41																					
27.09.2019	24.00		78.18	78.18	0.00	65.54	37.93	27.61																					
28.09.2019	24.00		78.36	78.36	0.15	65.97	38.43	27.54																					
29.09.2019	24.00		77.32	77.32	0.00	64.94	38.06	26.88																					
30.09.2019	24.00		78.93	78.93	0.22	65.80	39.03	26.77																					
01.10.2019	24.00		78.42	78.42	0.00	65.73	39.20	26.53																					
02.10.2019	24.00		80.46	80.46	0.00	65.04	38.86	26.18																					
03.10.2019	24.00		85.48	85.48	0.00	64.36	38.76	25.60																					
04.10.2019	24.00		88.82	88.82	0.00	65.10	39.27	25.83																					
05.10.2019	24.00		86.38	86.38	0.00	65.22	38.49	26.73																					
06.10.2019	24.00		86.18	86.18	0.00	65.66	38.28	27.38																					
07.10.2019	24.00		85.19	85.19	0.00	64.49	37.68	26.81																					
08.10.2019	24.00		86.24	86.24	0.00	65.19	38.03	27.16																					
09.10.2019	24.00		90.38	90.38	0.00	65.57	38.97	26.60																					
10.10.2019	24.00		94.37	94.37	0.00	65.84	39.75	26.09																					
11.10.2019	24.00		96.56	96.56	0.00	66.50	40.73	25.77																					
12.10.2019	24.00		97.39	97.39	0.00	66.32	41.29	25.03																					
13.10.2019	24.00		98.76	98.76	0.00	66.34	41.76	24.58																					
14.10.2019	24.00		97.32	97.32	0.00	65.69	41.06	24.63																					
15.10.2019	24.00		95.39	95.39	0.00	65.74	40.86	25.08																					
16.10.2019	24.00		95.15	95.15	0.00	65.76	40.27	25.49																					
17.10.2019	24.00		95.21	95.21	0.00	65.97	40.47	25.50																					
18.10.2019	24.00		97.29	97.29	0.00	66.37	40.96	25.41																					
19.10.2019	24.00		100.06	100.06	0.00	66.63	42.06	24.57																					
20.10.2019	24.00		100.37	100.37	0.00	66.12	42.06	24.06																					
21.10.2019	24.00		101.38	101.38	0.00	66.64	42.48	24.16																					
22.10.2019	24.00		100.88	100.88	0.00	66.33	42.25	24.08																					
Среднее	24.00		88.70	88.68	0.02	65.40	39.51	25.89																					
Итого	720.00		2660.99	2660.43	0.56																								

Показания счетчиков на момент снятия данных:
 M1, T M2, T M3, T M4, T V3, куб.м V4, куб.м Vл, T Qобщ, Гкал
 Тр-ч УИЛ «ЭНЕРГОСБЛ»
 ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЛ»
 УПРАВЛЕНИЕ НЕФЕОМЕРНОГО УЧЕТА
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 ОТЕТ ПРИНЯТ 26.10.2019
 Представитель теплоснабжающей организации