

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Октябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Бабужкина ул, д. 42, корп. 1, лит. Д ИТП 1
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"
 Договор: 13661.038.1
 Строит. адрес: 03.12.2021
 Телефон: 33000
 Узел учета: 33000
 Отопление: 1507/0

Вычислитель: ВКТ-7 № 205767
 Подключающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подключающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (V1)
 Расчетный алгоритм:
 зимы: Q=M1*(h1-hв)+M2*(h2-hв)
 Договорные нагрузки (гр. час): Гкал/час: Qот = 0,2213
 Договорные нагрузки (ср. сут.): Гкал/сут.: Qот = 66,39
 Расчетное потребление за отчетный период с 23.09.2019 по 22.10.2019
 Qот.гв = 0
 Qот.гв.ср = 0
 Qот.гв.м = 0

Схема подключения: 2-х-трубная схема
 Приборы УТЭ поверены до: 03.12.2021
 Термомонобр.: КТСЛН-Н
 КТСЛН-Н
 Режим (схема): Преобр. давления:
 Gmin = 0,2
 Gmax = 30
 G = 30

Дата	Тп	НС	М1		М2		DM		T1		T2		DT		P1		P2		M3	M4	DM	Учет ГВС (ТВ-2)		T3	T4	P3	P4	Общ. Гкал	
			Т	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кст/см2	кст/см2	Т	Т	Т	Т	°С	°С	кст/см2				кст/см2	М3						dv (излив)
23.09.2019	24,00		60,94	60,94	0,00	62,24	37,73	24,51																					
24.09.2019	24,00		55,42	55,42	0,00	59,91	35,24	24,67																					
25.09.2019	24,00		58,09	58,09	0,00	62,60	35,99	26,61																					
26.09.2019	24,00		56,97	56,97	0,00	63,14	35,84	27,30																					
27.09.2019	24,00		57,77	57,77	0,00	64,25	36,76	27,49																					
28.09.2019	24,00		57,76	57,76	0,00	64,68	37,00	27,68																					
29.09.2019	24,00		56,87	56,87	0,00	63,74	36,49	27,25																					
30.09.2019	24,00		57,78	57,78	0,00	64,64	37,35	27,29																					
01.10.2019	24,00		57,36	57,36	0,00	64,60	37,42	27,18																					
02.10.2019	24,00		58,33	58,33	0,00	63,94	37,12	26,82																					
03.10.2019	24,00		64,00	64,00	0,00	63,36	37,55	25,81																					
04.10.2019	24,00		71,82	71,82	0,00	64,15	38,89	25,26																					
05.10.2019	24,00		69,55	69,55	0,00	64,33	38,23	26,10																					
06.10.2019	24,00		69,74	69,74	0,00	64,72	38,18	26,54																					
07.10.2019	24,00		68,93	68,93	0,00	63,56	37,56	26,00																					
08.10.2019	24,00		69,76	69,76	0,00	64,25	37,81	26,44																					
09.10.2019	24,00		73,66	73,66	0,00	64,68	38,70	25,98																					
10.10.2019	24,00		77,92	77,92	0,00	65,00	39,77	25,23																					
11.10.2019	24,00		80,47	80,47	0,00	65,70	40,85	24,85																					
12.10.2019	24,00		82,24	82,24	0,00	65,55	41,27	24,28																					
13.10.2019	24,00		84,04	84,04	0,00	65,58	41,87	23,71																					
14.10.2019	24,00		83,25	83,25	0,00	64,89	41,19	23,99																					
15.10.2019	24,00		81,53	81,53	0,00	64,92	40,93	23,70																					
16.10.2019	24,00		81,49	81,49	0,00	64,90	40,86	24,24																					
17.10.2019	24,00		82,35	82,35	0,00	65,13	40,86	24,27																					
18.10.2019	24,00		84,05	84,05	0,00	65,53	41,38	24,15																					
19.10.2019	24,00		85,74	85,74	0,00	65,81	42,18	23,63																					
20.10.2019	24,00		85,17	85,17	0,00	65,32	42,01	23,31																					
21.10.2019	24,00		86,03	86,03	0,00	65,83	42,49	23,34																					
22.10.2019	24,00		86,16	86,16	0,00	65,52	42,42	23,10																					
Среднее	24,00		71,51	71,51	0,00	64,42	39,06	25,36																					
Итого	720,00		2145,19	2145,19	0,00																								

Показаны счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время: М1, Т; М2, Т; М3, Т; М4, Т; V3, куб.м; V4, куб.м; Vп, Т; Общ. Гкал; Траб. ч. Упл.
 Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоносителя Визл, рассчитанный по среднему: 0 час
 Период расчета по договору: 0 час
 Период превышения т.д.: час
 Корректировка на температуру холодной воды: 8,46 °С
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 54 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.: 54 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Увс: изл. м. куб.
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):
 Ответственный за учет теплоносителя организацией:
 Представитель теплоносителя организацией:
 «ТЭК СПб»
 «ЭНЕРГОСЭВТ»
 КУУЭД
 25.10.2019г
 33000