Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Бабушкина ул, д. 49, лит. А**
Обслуживающая организация:
Источник: **Пролетарский завод (ЦТП: Бабушкина ул., 51/2)**

Договор: **9067.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **4-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **ГВС**
Код УУТЭ: **28629**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: Режим (схема): график: **130/70**
Вычислитель: **ВКТ-7 № 208366** расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)
Обратный трубопровод (М2)
Подающий ГВС (М3)
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Vп)
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0,2618**	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0,119**	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**0**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**47,6**	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2019 по 22.10.2019

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.09.2019	24,00	*									22,91	2,32	20,59	23,41	2,32	21,09		68,43	28,57			1,50
24.09.2019	24,00	*									22,13	2,18	19,95	22,61	2,18	20,43		69,20	28,54			1,47
25.09.2019	24,00	*									20,90	2,46	18,44	21,36	2,46	18,90		69,42	28,63			1,38
26.09.2019	24,00	*									20,48	2,99	17,49	20,97	2,99	17,98		70,95	31,43			1,36
27.09.2019	24,00										24,46	3,34	21,12	25,03	3,34	21,69		71,47	34,14			1,63
28.09.2019	24,00										20,18	3,66	16,52	20,65	3,66	16,99		71,46	34,04			1,32
29.09.2019	24,00	*									22,71	3,21	19,50	23,23	3,21	20,02		70,41	32,99			1,50
30.09.2019	24,00	*									22,86	3,00	19,86	23,37	3,00	20,37		68,47	33,92			1,46
01.10.2019	24,00	*									20,90	1,20	19,70	21,27	1,20	20,07		61,29	24,75			1,25
02.10.2019	24,00	*									23,87	1,67	22,20	24,31	1,67	22,64		62,58	27,24			1,45
03.10.2019	24,00	*									22,21	2,26	19,95	22,69	2,26	20,43		69,05	29,83			1,47
04.10.2019	24,00	*									22,55	1,88	20,67	23,09	1,88	21,21		70,45	30,68			1,53
05.10.2019	24,00										22,69	2,52	20,17	23,21	2,52	20,69		71,78	29,74			1,56
06.10.2019	24,00	*									25,00	3,26	21,74	25,62	3,26	22,36		72,85	31,20			1,72
07.10.2019	24,00										24,53	3,95	20,58	25,07	3,95	21,12		69,99	33,09			1,59
08.10.2019	24,00	*									23,05	3,08	19,97	23,53	3,08	20,45		66,24	30,75			1,43
09.10.2019	24,00	*									23,43	1,65	21,78	23,87	1,65	22,22		63,47	23,70			1,45
10.10.2019	24,00	*									23,95	1,46	22,49	24,40	1,46	22,94		64,03	24,99			1,50
11.10.2019	24,00	*									21,45	2,37	19,08	21,91	2,37	19,54		67,64	30,57			1,38
12.10.2019	24,00										22,37	3,48	18,89	22,92	3,48	19,44		73,13	33,76			1,52
13.10.2019	24,00	*									24,03	2,90	21,13	24,57	2,90	21,67		70,24	31,91			1,60
14.10.2019	24,00	*									23,09	1,60	21,49	23,57	1,60	21,97		65,15	27,28			1,46
15.10.2019	24,00	*									21,23	1,62	19,61	21,62	1,62	20,00		64,94	25,32			1,34
16.10.2019	24,00	*									22,06	2,19	19,87	22,55	2,19	20,36		69,28	28,48			1,47
17.10.2019	24,00	*									22,78	2,27	20,51	23,32	2,27	21,05		70,00	30,08			1,53
18.10.2019	24,00										21,12	2,41	18,71	21,59	2,41	19,18		69,14	30,15			1,39
19.10.2019	24,00	*									21,09	2,76	18,33	21,58	2,76	18,82		69,91	31,79			1,39
20.10.2019	24,00	*									21,61	3,03	18,58	22,12	3,03	19,09		72,04	31,02			1,46
21.10.2019	24,00	*									22,60	2,44	20,16	23,09	2,44	20,65		68,89	31,12			1,48
22.10.2019	24,00	*									21,47	2,55	18,92	21,93	2,55	19,38		67,72	30,80			1,38
Среднее	24,00										22,46	2,52	19,93	22,95	2,52	20,43		68,65	30,02			1,47
Итого	**720,00**										**673,71**	**75,71**	**598,00**	**688,46**	**75,71**	**612,75**						**43,97**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **8,14** °C **4,87** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **39,1** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **612,75** м.куб.

ГУП «ТЭК СПб» Филиал «Энергосбыт» Управление по г. Орного учета Отделэксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯЛ 10 2019г
ЧЕРТОПОЛОХОВА Л Х

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____