

Отчет о теплопотреблении по приборам УТЭ за Октябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Бабушкина ул. д. 60, лит. А  
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"  
 Источник: "ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Часовые и уточн. архивы в файлах:  
 расходомер: ПРЭМ-40-В1  
 Подводящий ТВС (М1) ПРЭМ-40-В1  
 Подводящий ТВС (М3) ПРЭМ-32-В1  
 Циркуляционный ТВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (Уп)  
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(t1-hw)-M2\*(t2-hw)  
 Qот.= 0,3561  
 Qтеп.= 0  
 Qтеп.гв.= 0,0063  
 Qтеп.гв.ср.= 0,0607  
 Qтеп.гв.ср.= 2,52  
 Qтеп.гв.= 0,2484  
 Qтеп.гв.ср.= 0,0607  
 Qтеп.гв.ср.= 24,28 Гвс.м

Договор: 8999,038-1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:  
 Телефон:  
 Узел учета: Общия  
 Код УТЭ: 23591  
 График: 150/70

Установленные приборы: ВКТ-7 № 208237  
 Вычислитель: ПРЭМ-40-В1  
 Обратный трубопровод (М2) Подводящий ТВС (М3)  
 Подпиточный ТВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (Уп)  
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(t1-hw)-M2\*(t2-hw)  
 Qот.= 0,3561  
 Qтеп.= 0  
 Qтеп.гв.= 0,0063  
 Qтеп.гв.ср.= 0,0607  
 Qтеп.гв.ср.= 2,52  
 Qтеп.гв.= 0,2484  
 Qтеп.гв.ср.= 0,0607  
 Qтеп.гв.ср.= 24,28 Гвс.м

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)												Контроль ТВС (ТВ-2)							
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	DU (излив)	Уплотит	T3	T4	P3	P4	Общ
	час	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	М3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.09.2019	24.00*		104,69	89,58	15,11	63,75	38,83	24,92		11,41	11,63	11,41	11,63	11,63	11,63	11,63	11,63	63,33	61,21			3,20
24.09.2019	24.00*		101,90	86,79	15,11	61,32	36,79	24,53		11,51	11,71	11,51	11,71	11,71	11,71	11,71	11,71	61,21	59,09			3,06
25.09.2019	24.00*		106,84	91,22	15,62	64,13	38,32	25,81		11,89	12,09	11,89	12,09	12,09	12,09	12,09	12,09	63,95	61,83			3,36
26.09.2019	24.00*		103,72	89,86	13,86	64,77	38,40	26,37		10,29	10,49	10,29	10,49	10,49	10,49	10,49	10,49	64,71	62,59			3,27
27.09.2019	24.00*		105,38	91,27	14,11	65,79	39,46	26,33		10,53	10,73	10,53	10,73	10,73	10,73	10,73	10,73	65,47	63,35			3,33
28.09.2019	24.00*		105,30	92,04	13,26	66,16	40,19	25,97		9,74	9,92	9,74	9,92	9,92	9,92	9,92	9,92	65,74	63,62			3,27
29.09.2019	24.00*		108,52	91,25	17,27	65,20	39,70	25,50		13,86	14,12	13,86	14,12	14,12	14,12	14,12	14,12	65,18	62,85			3,45
30.09.2019	24.00*		107,88	93,54	14,34	66,03	40,82	25,21		11,19	11,41	11,19	11,41	11,41	11,41	11,41	11,41	65,81	63,69			3,41
01.10.2019	24.00*		107,30	93,23	14,07	65,79	40,81	24,98		11,05	11,26	11,05	11,26	11,26	11,26	11,26	11,26	65,15	63,02			3,26
02.10.2019	24.00*		111,13	95,52	15,61	65,15	40,38	24,77		12,23	12,45	12,23	12,45	12,45	12,45	12,45	12,45	64,59	62,46			3,38
03.10.2019	24.00*		116,63	101,79	14,84	64,57	40,41	24,16		11,32	11,55	11,32	11,55	11,55	11,55	11,55	11,55	64,32	62,19			3,42
04.10.2019	24.00*		121,45	107,04	14,41	65,25	41,07	24,18		11,03	11,23	11,03	11,23	11,23	11,23	11,23	11,23	64,90	62,87			3,53
05.10.2019	24.00*		120,76	105,38	15,38	65,42	40,62	24,80		11,95	12,15	11,95	12,15	12,15	12,15	12,15	12,15	65,11	62,59			3,62
06.10.2019	24.00*		121,13	105,56	15,57	65,84	40,64	25,20		12,65	12,89	12,65	12,89	12,89	12,89	12,89	12,89	65,57	63,44			3,69
07.10.2019	24.00*		119,44	105,89	13,55	64,71	39,98	24,73		11,83	12,05	11,83	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	64,51	62,89			3,50
08.10.2019	24.00*		119,58	107,06	12,52	65,44	40,30	25,14		10,88	11,09	10,88	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	65,39	63,26			3,51
09.10.2019	24.00*		125,64	111,75	13,89	65,76	41,09	24,67		12,23	12,47	12,23	12,47	12,47	12,47	12,47	12,47	65,70	63,57			3,67
10.10.2019	24.00*		130,71	116,43	14,28	65,97	41,95	24,02		12,57	12,83	12,57	12,83	12,83	12,83	12,83	12,83	65,87	63,84			3,74
11.10.2019	24.00*		132,73	118,80	13,93	66,57	42,91	23,66		12,37	12,62	12,37	12,62	12,62	12,62	12,62	12,62	66,32	64,19			3,74
12.10.2019	24.00*		132,92	119,48	13,44	66,33	43,10	23,23		11,85	12,08	11,85	12,08	12,08	12,08	12,08	12,08	66,12	63,86			3,67
13.10.2019	24.00*		136,05	120,77	15,28	66,32	43,50	22,82		13,62	13,88	13,62	13,88	13,88	13,88	13,88	13,88	66,15	64,08			3,77
14.10.2019	24.00*		133,85	119,22	14,63	65,80	42,84	22,96		13,08	13,34	13,08	13,34	13,34	13,34	13,34	13,34	65,74	63,70			3,70
15.10.2019	24.00*		131,40	117,28	14,12	65,80	42,44	23,36		12,56	12,83	12,56	12,83	12,83	12,83	12,83	12,83	65,60	63,42			3,67
16.10.2019	24.00*		131,22	117,03	14,19	65,96	42,13	23,83		12,67	12,92	12,67	12,92	12,92	12,92	12,92	12,92	66,09	64,08			3,73
17.10.2019	24.00*		131,05	117,29	13,76	66,08	42,21	23,87		12,24	12,47	12,24	12,47	12,47	12,47	12,47	12,47	66,09	63,71			3,71
18.10.2019	24.00*		132,17	118,87	13,30	66,46	42,85	23,81		11,89	12,11	11,89	12,11	12,11	12,11	12,11	12,11	66,20	64,08			3,72
19.10.2019	24.00*		135,51	121,38	14,13	66,67	43,96	23,11		13,64	13,91	13,64	13,91	13,91	13,91	13,91	13,91	66,42	64,08			3,75
20.10.2019	24.00*		136,34	121,13	15,21	66,24	43,47	22,77		13,64	13,91	13,64	13,91	13,91	13,91	13,91	13,91	66,24	64,08			3,77
21.10.2019	24.00*		135,29	121,12	14,17	66,72	43,79	22,93		12,67	12,92	12,67	12,92	12,92	12,92	12,92	12,92	66,47	64,08			3,73
22.10.2019	24.00*		133,28	120,00	13,28	66,50	43,37	23,13		11,78	12,04	11,78	12,04	12,04	12,04	12,04	12,04	66,34	64,08			3,66
Среднее	24.00		121,33	106,92	14,41	65,55	41,19	24,36		11,97	12,20	11,97	12,20	12,20	12,20	12,20	12,20	65,34	63,54			3,54
Итого	720,00		3539,81	3207,57	432,24					359,04	365,93	359,04	365,93	365,93	365,93	365,93	365,93					106,19

Дата, время	M1, Т		M2, Т		M3, Т		M4, Т		V3, куб.м		V4, куб.м		Vп, Т		Общ, Гкал		Таб. ч.	

Показания счетчиков на момент снятия данных:  
 Количество тепловой энергии Общд, рассчитанное по среднему: 0 час  
 Объем теплоносителя Уплд, рассчитанный по среднему: 0 час  
 Период превышения t2: час  
 Период превышения t2: час  
 Корректировка на температуру холодной воды: 8,46 °С  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 3,66 Гкал  
 Количество потребленной тепловой энергии Общд: 102,53 Гкал  
 Объем потребленного теплоносителя Уплд изл: 365,93 м.куб.

Удобрение «Энергосчетчик» (от абонента)  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 ОТЧЕТ ПРИБОРОВ  
 КОМПЬЮТЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА  
 2019г  
 Представитель теплопоставляющей организации