Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Бабушкина ул, д. 61, лит. А ИТП2**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **9173.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **28593**
график: **149/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: Режим (схема):
Вычислитель: **ВКТ-7 № 207809** расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)
Обратный трубопровод (М2)
Подающий ГВС (М3)
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Vп)
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,3218**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0,0172**	Qгвс.=	**0,3202**	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0,0172**	Qгвс.ср=	**0,0854**	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**97,762**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**6,88**	Gгвс.=	**34,16**	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2019 по 22.10.2019

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.09.2019	24,00	*	171,59	156,62	14,97	64,61	42,12	22,49			15,89		15,89	16,19		16,19		64,70				4,49
24.09.2019	24,00	*	187,14	172,55	14,59	64,30	43,31	20,99			15,68		15,68	15,94		15,94		64,24				4,56
25.09.2019	24,00	*	185,33	168,70	16,63	64,47	43,55	20,92			17,79		17,79	18,13		18,13		64,47				4,60
26.09.2019	24,00	*	179,42	163,26	16,16	64,41	42,77	21,64			17,32		17,32	17,65		17,65		64,64				4,57
27.09.2019	24,00	*	178,15	165,08	13,07	64,96	43,66	21,30			14,34		14,34	14,62		14,62		65,00				4,37
28.09.2019	24,00	*	179,97	165,01	14,96	64,93	43,68	21,25			16,08		16,08	16,38		16,38		65,00				4,48
29.09.2019	24,00	*	181,48	164,17	17,31	64,61	43,42	21,19			18,36		18,36	18,71		18,71		64,82				4,60
30.09.2019	24,00	*	181,96	166,28	15,68	64,97	44,25	20,72			16,55		16,55	16,87		16,87		65,11				4,47
01.10.2019	24,00	*	180,84	165,50	15,34	64,94	44,26	20,68			16,08		16,08	16,38		16,38		64,87				4,42
02.10.2019	24,00	*	180,03	164,12	15,91	64,73	43,58	21,15			16,67		16,67	16,99		16,99		64,83				4,50
03.10.2019	24,00	*	177,82	162,43	15,39	64,60	43,15	21,45			16,23		16,23	16,54		16,54		64,66				4,48
04.10.2019	24,00	*	177,84	161,43	16,41	64,43	42,74	21,69			17,13		17,13	17,47		17,47		64,48				4,56
05.10.2019	24,00	*	180,45	161,77	18,68	64,92	42,65	22,27			19,53		19,53	19,89		19,89		65,07				4,82
06.10.2019	24,00	*	181,90	162,01	19,89	64,83	42,46	22,37			20,85		20,85	21,25		21,25		64,96				4,92
07.10.2019	24,00	*	179,50	163,81	15,69	64,85	42,61	22,24			16,50		16,50	16,82		16,82		64,90				4,66
08.10.2019	24,00	*	181,57	164,34	17,23	65,04	42,83	22,21			17,90		17,90	18,23		18,23		65,17				4,77
09.10.2019	24,00	*	182,71	165,39	17,32	65,17	43,19	21,98			17,78		17,78	18,14		18,14		65,25				4,77
10.10.2019	24,00		183,91	166,81	17,10	65,34	43,50	21,84			17,69		17,69	18,04		18,04		65,41				4,76
11.10.2019	24,00	*	183,26	167,57	15,69	65,16	43,82	21,34			16,47		16,47	16,80		16,80		65,24				4,60
12.10.2019	24,00	*	183,05	165,86	17,19	65,01	43,85	21,16			17,81		17,81	18,17		18,17		65,09				4,63
13.10.2019	24,00	*	184,37	166,78	17,59	65,02	44,17	20,85			18,45		18,45	18,81		18,81		65,08				4,63
14.10.2019	24,00	*	184,48	166,34	18,14	64,42	43,46	20,96			18,76		18,76	19,09		19,09		64,44				4,66
15.10.2019	24,00	*	182,45	165,87	16,58	65,10	43,31	21,79			17,23		17,23	17,56		17,56		65,26				4,70
16.10.2019	24,00	*	182,61	165,68	16,93	64,37	42,81	21,56			17,54		17,54	17,85		17,85		64,38				4,66
17.10.2019	24,00	*	183,16	166,17	16,99	64,72	42,08	22,64			17,42		17,42	17,74		17,74		64,81				4,86
18.10.2019	24,00	*	179,16	162,38	16,78	64,17	41,45	22,72			17,15		17,15	17,47		17,47		64,34				4,77
19.10.2019	24,00	*	180,85	164,21	16,64	65,19	43,73	21,46			17,18		17,18	17,54		17,54		65,11				4,61
20.10.2019	24,00	*	182,50	162,70	19,80	64,81	43,64	21,17			20,22		20,22	20,60		20,60		64,79				4,73
21.10.2019	24,00	*	178,15	161,36	16,79	64,99	43,48	21,51			17,13		17,13	17,47		17,47		64,96				4,57
22.10.2019	24,00	*	178,48	161,39	17,09	64,47	43,10	21,37			17,34		17,34	17,68		17,68		64,49				4,55
Среднее	24,00		181,14	164,52	16,62	64,78	43,22	21,56			17,37		17,37	17,70		17,70		64,85				4,63
Итого	**720,00**		**5434,13**	**4935,59**	**498,54**						**521,07**		**521,07**	**531,02**		**531,02**						**138,77**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **8,18** °C **4,08** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **134,69** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **531,02** м.куб.

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации УУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 10 2019г
ТЕРЕНОВОЙХОВА Н.Х.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
/ /

Представитель теплоснабжающей организации
/ /