# Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Бабушкина ул, д. 63**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **9172.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
Код УУТЭ: **23766**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: Режим (схема): график: **149/70**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вычислитель: | **ВКТ-7 № 207233** | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Подающий трубопровод (М1) | | ПРЭМ-32-D | 0,2 | 30 | КТСП-Н | |
| Обратный трубопровод (М2) | | ПРЭМ-32-D | 0,2 | 30 | КТСП-Н | |
| Подающий ГВС (М3) | | | | | | |
| Циркуляционный ГВС (М4) | | | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | | | |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= | **0,348** | Qвент.= | **0** | Qтех.= | **0** | Qтех.гв= | **0** | Qгвс.= | **0** | |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | | | | | Qтех.гвс.ср | **0** | Qгвс.ср= | **0** | |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= | **105,722** | Gвент.= | **0** | Gтех.= | **0** | Gтех.гв= | **0** | Gгвс.= | **0** | Gгвс.м= |

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2019 по 22.10.2019**

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | | Qобщ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | час | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | P3 | P4 | |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал |
| 23.09.2019 | 24,00 | | 164,00 | 164,00 | 0,00 | 64,65 | 44,94 | 19,71 | | | | | | | | | | | | | | 3,24 |
| 24.09.2019 | 24,00 | | 174,97 | 174,97 | 0,00 | 64,40 | 45,02 | 19,38 | | | | | | | | | | | | | | 3,39 |
| 25.09.2019 | 24,00 | | 172,12 | 172,12 | 0,00 | 64,54 | 44,91 | 19,63 | | | | | | | | | | | | | | 3,38 |
| 26.09.2019 | 24,00 | | 170,99 | 170,99 | 0,00 | 64,46 | 44,96 | 19,50 | | | | | | | | | | | | | | 3,34 |
| 27.09.2019 | 24,00 | * | 154,14 | 154,88 | -0,74 | 65,04 | 44,60 | 20,44 | | | | | | | | | | | | | | 3,14 |
| 28.09.2019 | 24,00 | | 178,30 | 178,30 | 0,00 | 64,97 | 44,95 | 20,02 | | | | | | | | | | | | | | 3,57 |
| 29.09.2019 | 24,00 | | 177,26 | 177,26 | 0,00 | 64,64 | 44,87 | 19,77 | | | | | | | | | | | | | | 3,51 |
| 30.09.2019 | 24,00 | | 179,17 | 179,17 | 0,00 | 65,02 | 45,65 | 19,37 | | | | | | | | | | | | | | 3,47 |
| 01.10.2019 | 24,00 | | 178,22 | 178,22 | 0,00 | 64,98 | 45,79 | 19,19 | | | | | | | | | | | | | | 3,42 |
| 02.10.2019 | 24,00 | | 176,25 | 176,25 | 0,00 | 64,77 | 45,19 | 19,58 | | | | | | | | | | | | | | 3,45 |
| 03.10.2019 | 24,00 | | 174,46 | 174,46 | 0,00 | 64,64 | 44,66 | 19,98 | | | | | | | | | | | | | | 3,49 |
| 04.10.2019 | 24,00 | | 174,58 | 174,58 | 0,00 | 64,48 | 44,32 | 20,16 | | | | | | | | | | | | | | 3,52 |
| 05.10.2019 | 24,00 | | 175,92 | 175,92 | 0,00 | 64,94 | 44,28 | 20,66 | | | | | | | | | | | | | | 3,63 |
| 06.10.2019 | 24,00 | | 175,83 | 175,83 | 0,00 | 64,86 | 44,12 | 20,74 | | | | | | | | | | | | | | 3,65 |
| 07.10.2019 | 24,00 | | 176,86 | 176,86 | 0,00 | 64,90 | 44,15 | 20,75 | | | | | | | | | | | | | | 3,67 |
| 08.10.2019 | 24,00 | | 177,38 | 177,38 | 0,00 | 65,09 | 44,23 | 20,86 | | | | | | | | | | | | | | 3,70 |
| 09.10.2019 | 24,00 | | 178,45 | 178,45 | 0,00 | 65,22 | 44,57 | 20,65 | | | | | | | | | | | | | | 3,68 |
| 10.10.2019 | 24,00 | | 179,73 | 179,73 | 0,00 | 65,39 | 44,89 | 20,50 | | | | | | | | | | | | | | 3,69 |
| 11.10.2019 | 24,00 | | 181,06 | 181,06 | 0,00 | 65,21 | 45,17 | 20,04 | | | | | | | | | | | | | | 3,63 |
| 12.10.2019 | 24,00 | | 180,58 | 180,58 | 0,00 | 65,03 | 45,37 | 19,66 | | | | | | | | | | | | | | 3,55 |
| 13.10.2019 | 24,00 | | 180,92 | 180,92 | 0,00 | 65,05 | 45,68 | 19,37 | | | | | | | | | | | | | | 3,51 |
| 14.10.2019 | 24,00 | | 179,05 | 179,05 | 0,00 | 64,47 | 44,92 | 19,55 | | | | | | | | | | | | | | 3,50 |
| 15.10.2019 | 24,00 | | 175,40 | 175,40 | 0,00 | 65,13 | 44,97 | 20,16 | | | | | | | | | | | | | | 3,54 |
| 16.10.2019 | 24,00 | | 178,74 | 178,74 | 0,00 | 64,41 | 44,52 | 19,89 | | | | | | | | | | | | | | 3,56 |
| 17.10.2019 | 24,00 | | 179,09 | 179,09 | 0,00 | 64,75 | 44,71 | 20,04 | | | | | | | | | | | | | | 3,59 |
| 18.10.2019 | 24,00 | | 174,89 | 174,89 | 0,00 | 64,20 | 44,18 | 20,02 | | | | | | | | | | | | | | 3,50 |
| 19.10.2019 | 24,00 | | 177,51 | 177,51 | 0,00 | 65,25 | 45,21 | 20,04 | | | | | | | | | | | | | | 3,56 |
| 20.10.2019 | 24,00 | | 176,12 | 176,12 | 0,00 | 64,85 | 45,15 | 19,70 | | | | | | | | | | | | | | 3,47 |
| 21.10.2019 | 24,00 | | 173,81 | 173,81 | 0,00 | 65,04 | 45,12 | 19,92 | | | | | | | | | | | | | | 3,46 |
| 22.10.2019 | 24,00 | | 173,87 | 173,87 | 0,00 | 64,51 | 44,70 | 19,81 | | | | | | | | | | | | | | 3,45 |
| **Среднее** | 24,00 | | 175,66 | 175,68 | -0,02 | 64,83 | 44,86 | 19,97 | | | | | | | | | | | | | | 3,51 |
| **Итого** | **720,00** | | **5269,67** | **5270,41** | **-0,74** | | | | | | | | | | | | | | | | | **105,26** |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **8,18** °C **0** Гкал
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **105,26** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПб» Филиал «Энергосбыт» Управление гл. энергетика Отделэксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25.10.2019г
ЧЕРГОНОЛОХОВА Л.Х.