

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Октябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Бабушкина ул. д. 78, лит. Б
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 9974.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЗ:

Общий
 23595

График: 1507/0

Установленные приборы: ВК-7 № 208354
 Вычислитель: ПРЭМ-40-В1
 Подающий трубопровод (М1) ПРЭМ-40-В1
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-32-В1
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-tкв)-M2*(t2-tкв)

Часовые и суточ. архивы в файлах:
 расходомер:
 ПРЭМ-40-В1
 ПРЭМ-40-В1
 ПРЭМ-32-В1
 Gплн= 0,1
 0,1
 0,067

Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УУТЗ поверены до:
 Smax= 45
 45
 30

Режим (схема): Преобр. Давления:
 Термопробор.: КТСЛ-Н
 КТСЛ-Н
 ТСПЛ-Н

Qтеп гвс ср: 0
 Qтеп гвс ср: 0
 Qтеп гвс ср: 0
 Qтеп гвс ср: 0

Qтеп гвс ср: 0,1795
 Qтеп гвс ср: 0,0816
 Qтеп гвс ср: 32,64
 Qтеп гвс ср: 32,64

Договорные нагрузки (ккал/час): Qтеп гвс ср: 0
 Договорные нагрузки (гр. час): Qтеп гвс ср: 0
 Договорные расходы (гр. сут.): Qтеп гвс ср: 0
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2019 по 22.10.2019

| Дата | Ти час | Учет отопления (ТВ-1) | | | | | | | | | | Контроль ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | |
|------------|--------|-----------------------|---------|--------|-------|-------|-------|-----------|-----------|------|------|---------------------|---------|--------|---------------|-----------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|
| | | M1 T | M2 T | DM T | T1 °C | T2 °C | DT °C | P1 кг/см2 | P2 кг/см2 | M3 T | M4 T | DM T | V3 M3 | V4 M3 | DV (излив) M3 | Уплнит M3 | T3 °C | T4 °C | P3 кг/см2 | P4 кг/см2 | Общ. Гкал |
| 23.09.2019 | 24.00 | 139,36 | 123,84 | 15,52 | 65,08 | 53,90 | 11,18 | | | | | 142,10 | 123,53 | 16,57 | | | | | | | 2,40 |
| 24.09.2019 | 24.00 | 117,55 | 105,19 | 12,36 | 62,70 | 44,25 | 18,45 | | | | | 119,68 | 106,18 | 13,50 | | | | | | | 2,72 |
| 25.09.2019 | 24.00* | 92,32 | 81,70 | 10,62 | 65,48 | 46,31 | 19,18 | | | | | 94,16 | 88,07 | 6,09 | | | | | | | 2,26 |
| 26.09.2019 | 24.00 | 137,60 | 123,56 | 14,04 | 66,06 | 46,48 | 19,58 | | | | | 140,35 | 124,82 | 15,53 | | | | | | | 3,35 |
| 27.09.2019 | 24.00 | 138,91 | 126,32 | 12,59 | 67,07 | 46,99 | 20,08 | | | | | 141,82 | 127,64 | 14,18 | | | | | | | 3,38 |
| 28.09.2019 | 24.00 | 140,36 | 127,22 | 13,14 | 67,39 | 46,72 | 20,67 | | | | | 143,30 | 128,55 | 14,75 | | | | | | | 3,52 |
| 29.09.2019 | 24.00 | 140,57 | 126,24 | 14,33 | 66,36 | 45,93 | 20,43 | | | | | 145,48 | 132,47 | 13,01 | | | | | | | 3,53 |
| 30.09.2019 | 24.00 | 143,22 | 131,09 | 12,13 | 67,32 | 46,81 | 20,51 | | | | | 146,22 | 132,47 | 13,75 | | | | | | | 3,50 |
| 01.10.2019 | 24.00 | 142,52 | 130,75 | 11,77 | 67,08 | 46,13 | 20,95 | | | | | 145,48 | 132,04 | 13,44 | | | | | | | 3,53 |
| 02.10.2019 | 24.00 | 146,23 | 134,11 | 12,12 | 66,38 | 45,66 | 20,72 | | | | | 149,21 | 135,46 | 13,75 | | | | | | | 3,59 |
| 03.10.2019 | 24.00 | 156,42 | 145,43 | 10,99 | 65,78 | 45,83 | 19,95 | | | | | 159,55 | 146,92 | 12,63 | | | | | | | 3,63 |
| 04.10.2019 | 24.00 | 165,59 | 155,07 | 10,52 | 66,33 | 46,65 | 19,68 | | | | | 168,91 | 156,72 | 12,19 | | | | | | | 3,76 |
| 05.10.2019 | 24.00 | 163,92 | 151,91 | 12,01 | 66,60 | 46,04 | 20,56 | | | | | 167,27 | 153,47 | 13,80 | | | | | | | 3,93 |
| 06.10.2019 | 24.00 | 164,87 | 150,68 | 14,19 | 66,91 | 45,97 | 20,94 | | | | | 168,28 | 152,22 | 16,06 | | | | | | | 4,11 |
| 07.10.2019 | 24.00 | 162,47 | 150,59 | 11,88 | 65,79 | 45,35 | 20,44 | | | | | 165,71 | 152,09 | 13,62 | | | | | | | 3,86 |
| 08.10.2019 | 24.00 | 164,52 | 151,91 | 12,61 | 66,54 | 45,87 | 20,67 | | | | | 167,89 | 153,45 | 14,44 | | | | | | | 3,98 |
| 09.10.2019 | 24.00 | 171,22 | 159,70 | 11,52 | 66,92 | 46,84 | 20,08 | | | | | 174,75 | 161,35 | 13,40 | | | | | | | 4,07 |
| 10.10.2019 | 24.00 | 178,97 | 167,00 | 11,97 | 67,11 | 47,61 | 19,50 | | | | | 182,67 | 168,83 | 13,84 | | | | | | | 4,06 |
| 11.10.2019 | 24.00 | 182,02 | 171,74 | 10,28 | 67,68 | 48,63 | 19,05 | | | | | 185,83 | 173,65 | 12,18 | | | | | | | 3,97 |
| 12.10.2019 | 24.00 | 183,97 | 173,13 | 10,84 | 67,49 | 48,88 | 18,61 | | | | | 187,82 | 175,09 | 12,73 | | | | | | | 3,96 |
| 13.10.2019 | 24.00 | 190,73 | 175,07 | 15,66 | 67,46 | 49,12 | 18,34 | | | | | 194,75 | 177,07 | 17,68 | | | | | | | 4,27 |
| 14.10.2019 | 24.00 | 179,90 | 167,20 | 12,70 | 66,96 | 48,13 | 18,83 | | | | | 183,59 | 169,02 | 14,57 | | | | | | | 4,09 |
| 15.10.2019 | 24.00 | 186,40 | 174,34 | 12,06 | 66,88 | 48,07 | 18,81 | | | | | 190,25 | 176,24 | 14,01 | | | | | | | 4,13 |
| 16.10.2019 | 24.00 | 186,29 | 174,73 | 11,56 | 67,16 | 48,00 | 19,16 | | | | | 190,14 | 176,62 | 13,52 | | | | | | | 4,18 |
| 17.10.2019 | 24.00 | 187,17 | 174,55 | 12,62 | 67,19 | 48,10 | 19,09 | | | | | 191,07 | 176,51 | 14,56 | | | | | | | 4,18 |
| 18.10.2019 | 24.00 | 189,78 | 176,59 | 13,19 | 67,57 | 48,53 | 19,04 | | | | | 193,76 | 178,53 | 15,23 | | | | | | | 4,26 |
| 19.10.2019 | 24.00 | 193,28 | 180,86 | 12,42 | 67,77 | 49,49 | 18,28 | | | | | 197,39 | 183,00 | 14,39 | | | | | | | 4,15 |
| 20.10.2019 | 24.00 | 193,77 | 179,98 | 13,79 | 67,36 | 49,30 | 18,06 | | | | | 197,83 | 182,06 | 15,77 | | | | | | | 4,19 |
| 21.10.2019 | 24.00 | 194,08 | 181,38 | 12,70 | 67,82 | 49,67 | 18,15 | | | | | 198,17 | 183,48 | 14,69 | | | | | | | 4,16 |
| 22.10.2019 | 24.00 | 192,53 | 179,30 | 13,23 | 67,61 | 49,03 | 18,58 | | | | | 196,58 | 181,39 | 15,19 | | | | | | | 4,23 |
| Среднее | 24.00 | 164,22 | 151,71 | 12,51 | 66,73 | 47,48 | 19,25 | | | | | 167,60 | 153,53 | 14,07 | | | | | | | 3,76 |
| Итого | 720.00 | 4926,54 | 4551,18 | 375,36 | | | | | | | | 5027,97 | 4605,95 | 422,02 | | | | | | | 112,68 |

| Дата, время | M1, T | M2, T | M3, T | M4, T | V3, куб.м | V4, куб.м | Уп, T | Общ. Гкал | Траб. ч |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|---------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Показаны считчики на момент снятия данных:

Количество тепловой энергии ООО, рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоснабжения Упл, рассчитанный по среднему: 0 час
 Период превышения t2: час
 Корректировка на температуру холодной воды: 8,46 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 3,18 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии ООО: 109,5 Гкал
 Объем потребленного теплоснабжения Упл: 422,02 м.куб.

ФИЛИАЛ ООО "СДЛР" УПРАВЛЕНИЕ НЕИСОБНОГО ОТДЕЛАХРАНЕНИЯ КУУТЗ
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Представитель теплонаблюдающей организации
 2019г.
 ЧЕРТОЛОДЖОВА И.И.