

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Октябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Елизарова пр-кт, д. 31, корп. 3
 Обслуживающая организация:

Договор: 8708.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЭ:

Отопление
 28172
 График: 95/70

Источник: котельная по адресу Елизарова пр. Д. 41а
 Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: ТСРВ-026М № 1400263 расходомер:
 Подключающий ГВС (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Vп)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-tхв)-M2*(t2-tхв)
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот = 0,183 Овент =
 Договорные нагрузки (пр. час), Гкал/час: Qот = 0,183 Овент =
 Договорные расходы (пр. сут.), Гт/сут: Gот = 175,68 Gвент =

Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УУТЭ поверены до: Термопребр.:
 Gпл =
 Gмах =

Режим (схема):
 Преобр. давления:
 Gпл =
 Gмах =

ОП: А32-00:

Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2019 по 22.10.2019										
Учет отопления (ТВ-1)										
Дата	Тп	НС	М1	М2	ΔМ	Т1	Т2	ΔТ	Р1	Р2
час	час	Т	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2
23.09.2019	12.00	*	115,99	114,95	1,04	39,56	35,40	4,16	4,31	3,72
24.09.2019	24.00	*	225,07	222,96	2,11	38,07	34,33	3,74	4,40	3,80
25.09.2019	24.00	*	216,77	213,89	2,88	39,19	34,95	4,24	4,30	3,80
26.09.2019	24.00	*	206,64	203,51	3,13	40,03	35,63	4,40	4,10	3,70
27.09.2019	24.00	*	196,01	192,91	3,10	40,12	35,62	4,50	4,00	3,60
28.09.2019	24.00	*	196,14	193,08	3,06	39,51	35,24	4,27	4,00	3,50
29.09.2019	24.00	*	196,07	192,87	3,20	39,92	35,69	4,23	4,00	3,60
30.09.2019	24.00	*	195,28	192,13	3,15	40,06	35,85	4,21	4,00	3,60
01.10.2019	24.00	*	194,43	191,47	2,96	40,73	36,26	4,47	4,00	3,60
02.10.2019	24.00	*	194,36	191,52	2,84	41,62	36,80	4,82	4,00	3,60
03.10.2019	24.00	*	194,42	191,66	2,76	41,91	36,97	4,94	4,00	3,60
04.10.2019	24.00	*	193,83	191,20	2,63	42,74	37,46	5,28	4,00	3,60
05.10.2019	24.00	*	193,25	190,77	2,48	44,88	38,96	5,92	4,00	3,60
06.10.2019	24.00	*	195,48	192,77	2,71	46,81	40,54	6,27	4,00	3,50
07.10.2019	24.00	*	198,42	195,65	2,77	48,21	41,77	6,44	4,00	3,60
08.10.2019	24.00	*	198,09	195,35	2,74	48,34	41,96	6,38	4,00	3,60
09.10.2019	24.00	*	193,03	190,02	3,01	47,29	41,14	6,15	4,00	3,70
10.10.2019	24.00	*	188,81	185,91	2,90	45,33	39,68	5,65	4,00	3,60
11.10.2019	24.00	*	188,95	186,07	2,88	44,07	38,82	5,25	4,00	3,60
12.10.2019	24.00	*	189,30	186,32	2,98	43,96	38,78	5,18	4,00	3,70
13.10.2019	24.00	*	184,17	181,30	2,87	43,68	38,37	5,31	4,00	3,60
14.10.2019	23,50*	*	193,95	192,54	1,41	43,73	38,38	5,35	4,00	3,60
15.10.2019	23,95*	*	91,64	91,24	0,40	43,86	38,67	5,19	3,99	3,65
16.10.2019	11,00*	*	106,74	105,76	0,98	42,83	37,42	5,41	3,93	3,58
17.10.2019	13,00*	*	194,11	192,18	1,93	43,56	38,16	5,40	4,20	3,80
18.10.2019	24,00	*	194,46	192,46	2,00	43,95	38,72	5,23	4,10	3,80
19.10.2019	24,00	*	193,94	191,88	2,06	44,37	39,15	5,22	4,20	3,80
20.10.2019	24,00	*	193,25	191,06	2,19	42,54	37,79	4,75	4,20	3,90
21.10.2019	24,00	*	192,69	190,49	2,20	41,90	37,20	4,70	4,20	3,80
22.10.2019	22,74	*	197,08	194,49	2,60	42,85	37,78	5,07	4,07	3,66
Итого	659,45		5415,29	5343,92	71,37					

Учет ГВС (ТВ-2)									
Дата	Тп	НС	М3	М4	ΔМ	Т3	Т4	Р3	Р4
час	час	Т	Т	Т	Т	°С	°С	кг/см2	кг/см2
23.09.2019	12.00	*							
24.09.2019	24.00	*							
25.09.2019	24.00	*							
26.09.2019	24.00	*							
27.09.2019	24.00	*							
28.09.2019	24.00	*							
29.09.2019	24.00	*							
30.09.2019	24.00	*							
01.10.2019	24.00	*							
02.10.2019	24.00	*							
03.10.2019	24.00	*							
04.10.2019	24.00	*							
05.10.2019	24.00	*							
06.10.2019	24.00	*							
07.10.2019	24.00	*							
08.10.2019	24.00	*							
09.10.2019	24.00	*							
10.10.2019	24.00	*							
11.10.2019	24.00	*							
12.10.2019	24.00	*							
13.10.2019	24.00	*							
14.10.2019	23,50*	*							
15.10.2019	23,95*	*							
16.10.2019	11,00*	*							
17.10.2019	13,00*	*							
18.10.2019	24,00	*							
19.10.2019	24,00	*							
20.10.2019	24,00	*							
21.10.2019	24,00	*							
22.10.2019	22,74	*							
Итого	659,45								

Показания счетчиков на момент снятия данных: М1, Т; М2, Т; М3, Т; М4, Т; V3, куб.м; V4, куб.м; Vп, Т; Общц, Гкал; Траб, ч

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему: 60,55 час
 Объем теплоснабжения Узл, рассчитанный по среднему: 60,55 час
 Период превышения t2: 0 Гкал
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 11,06 °С
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: 32,93 Гкал
 Объем потребленного теплоснабжения Узл изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):
 Ответственный-теплоснабжающей организации:
 ОУЧЕТ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
 ЧЕРТОВОДОХОВА ИХ
 23.10.2019г