

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Октябрь 2019

бонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Елизарова пр-кт, д. 35, корп. 2 ИТП
 обслуживающая организация:

Договор: 8707.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Отопление
 24490

График: 95/70

Котельная по адресу Елизарова пр. д. 41а
 ВКТ-7 № 208256
 стояночные приборы:
 расходомер:
 ПРЭМ-40-D
 ПРЭМ-40-D
 подающий ГВС (М2)
 обратный трубопровод (М2)
 подающий ГВС (М3)
 циркуляционный ГВС (М4)
 подпиточный трубопровод (Vп)

Часовые и суточные расходы:
 Гплп= 0.3
 Гтрп= 0.3
 Гплт= 45
 Гтрт= 45
 Термопреобр.:
 КТСЛ-Н
 КТСЛ-Н

Режим (схема):
 Преобр. давления:

зима: Q=M1*(t1-hв)-M2*(t2-hв) лето: Qгвс=M3*(t3-hв)
 Qот.= 0.212 Qгвс.= 0
 Qот.гвс.= 0
 Qот.гвс.ср.= 0
 Gот.= 203.52 Gгвс.= 0
 Gот.гвс.= 0
 Gот.гвс.ср.= 0
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2019 по 22.10.2019

Дата	Тип	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dV (излив)	Уполнит	T3	T4	P3	P4	Общ.	
час			Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	М3	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал	
23.09.2019	24.00	*	0.00	0.00	0.00	11.97	12.55	-0.58															0.00
24.09.2019	24.00	*	0.00	0.00	0.00	16.64	16.25	0.39															0.00
25.09.2019	24.00	*	0.00	0.00	0.00	20.89	19.84	1.05															0.00
26.09.2019	24.00	*	0.00	0.00	0.00	21.47	20.60	0.87															0.00
27.09.2019	24.00	*	113.02	113.73	-0.71	40.23	34.08	6.15															0.70
28.09.2019	24.00	*	218.30	218.30	0.00	40.27	34.66	5.61															1.23
29.09.2019	24.00	*	217.25	217.25	0.00	39.67	34.46	5.21															1.14
30.09.2019	24.00	*	216.06	216.06	0.00	40.10	35.02	5.08															1.11
01.10.2019	24.00	*	214.63	214.63	0.00	40.25	35.21	5.04															1.09
02.10.2019	24.00	*	214.15	214.15	0.00	40.91	35.59	5.32															1.14
03.10.2019	24.00	*	213.57	213.57	0.00	41.84	36.11	5.73															1.23
04.10.2019	24.00	*	212.84	212.84	0.00	42.09	36.20	5.89															1.26
05.10.2019	24.00	*	212.55	212.55	0.00	42.98	36.60	6.38															1.36
06.10.2019	24.00	*	212.14	212.14	0.00	45.14	38.05	7.09															1.51
07.10.2019	24.00	*	214.52	214.52	0.00	47.11	39.52	7.59															1.64
08.10.2019	24.00	*	216.97	216.97	0.00	48.45	40.67	7.78															1.69
09.10.2019	24.00	*	218.01	218.01	0.00	48.58	40.94	7.64															1.68
10.10.2019	24.00	*	206.77	206.77	0.00	47.52	40.13	7.39															1.54
11.10.2019	24.00	*	202.48	202.48	0.00	45.52	38.72	6.80															1.38
12.10.2019	24.00	*	201.73	201.73	0.00	44.26	37.95	6.31															1.28
13.10.2019	24.00	*	201.14	201.14	0.00	44.18	37.92	6.26															1.27
14.10.2019	24.00	*	196.04	196.04	0.00	43.85	37.58	6.27															1.23
15.10.2019	24.00	*	201.31	201.31	0.00	44.03	37.59	6.44															1.30
16.10.2019	24.00	*	92.05	92.05	0.00	43.98	37.51	6.47															0.60
17.10.2019	24.00	*	113.70	113.70	0.00	42.81	35.45	7.36															0.84
18.10.2019	24.00	*	189.65	189.65	0.00	43.80	36.86	6.94															1.32
19.10.2019	24.00	*	190.68	190.68	0.00	44.19	37.46	6.73															1.28
20.10.2019	24.00	*	198.70	198.70	0.00	44.56	38.10	6.46															1.29
21.10.2019	24.00	*	198.43	198.43	0.00	42.70	36.79	5.91															1.18
22.10.2019	24.00	*	196.53	196.53	0.00	42.12	36.26	5.86															1.16
Итого	720.00		5083.22	5083.93	-0.71	40.07	34.49	5.58															32.45

количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабжения Упл, рассчитанный по среднему:
 период расчета по договору:
 период превышения ЦЭ:
 корректировка на температуру холодной воды
 того по приборам учета (с учетом корректировок):
 количество потребленной тепловой энергии Общц:
 Объем потребленного теплоснабжения Упл изл.

11.06 °С
 32.45 Гкал
 м куб.
 0 час
 0 час
 Гкал
 куб.м
 0 Гкал
 ФИЛИАЛ ПАО "АЭР ФЛЕТ" С П Б
 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРВОГО УЧЕТА
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУВУТЭ
 ОТЧЕТ ПЕРВОГО УЧЕТА
 ЧЕРТЮЖИЦА Д.Х.
 2019г.