

Отчет о теплоснабжении по приборам УЛТЭ за Октябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Елизарова пр-кт, д. 37, лит. А
 Организация: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Источник: котельная по адресу Елизарова пр., д. 41а

Договор: 8710.038-1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УЛТЭ:

Отопление
 24491
 График: 95/70

Установленные приборы: ВКТ-7 № 205609
 Вычислитель: Часовые и суточные архивы в файлах:
 Подключаемый прибор: расходомер:
 Подключаемый прибор: Гипер
 Подключаемый прибор: Приборы УЛТЭ поверены до:
 Подключаемый прибор: Термопреобр.: КТСПН
 Подключаемый прибор: КТСПН
 Подключаемый прибор: КТСПН
 Подключаемый прибор: Режим (схема): Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
 Договорные нагрузки: Гкал/час: Qот.= 0,201 Овернт.= 0 Отех.= 0 Qгвс=M3*(h3-hхв)
 Договорные нагрузки (ср.час): Гкал/час: Qот.= 0,201 Овернт.= 0 Отех.гвс.ср.= 0
 Договорные расходы (ср.сут.): ГСут.: Qот.= 192,96 Овернт.= 0 Отех.гвс.ср.= 0

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Qобщ							
			M1	M2	dm	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	dm	V3	V4	dv(излив)		Улодпит	T3	T4	P3	P4		
Час	Т	Т	Т	Т	Т	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	М3	°C	°C	кг/см2	кг/см2	Гкал	
23.09.2019	24.00		233,11	233,11	0,00	40,17	35,18	4,99																1,16
24.09.2019	24.00		227,58	227,58	0,00	40,30	35,24	5,06																1,16
25.09.2019	24.00		216,45	216,45	0,00	38,33	33,68	4,65																1,02
26.09.2019	24.00		207,86	207,86	0,00	39,47	34,25	5,22																1,09
27.09.2019	24.00		201,87	201,87	0,00	40,25	34,90	5,35																1,06
28.09.2019	24.00		196,57	196,57	0,00	40,29	34,92	5,37																1,02
29.09.2019	24.00		196,45	196,45	0,00	39,69	34,52	5,17																1,01
30.09.2019	24.00		196,32	196,32	0,00	40,09	34,96	5,13																1,01
01.10.2019	24.00		195,59	195,59	0,00	40,24	35,08	5,16																1,01
02.10.2019	24.00		195,04	195,04	0,00	40,92	35,39	5,53																1,16
03.10.2019	24.00		195,06	195,06	0,00	41,83	35,88	5,95																1,20
04.10.2019	24.00		194,50	194,50	0,00	42,10	35,99	6,11																1,28
05.10.2019	24.00		194,32	194,32	0,00	42,98	36,41	6,57																1,43
06.10.2019	24.00		193,83	193,83	0,00	45,13	37,79	7,34																1,54
07.10.2019	24.00		196,06	196,06	0,00	47,10	39,29	7,81																1,61
08.10.2019	24.00		199,24	199,24	0,00	48,47	40,41	8,06																1,69
09.10.2019	24.00		199,53	199,53	0,00	48,59	40,59	8,00																1,49
10.10.2019	24.00		193,29	193,29	0,00	47,54	39,85	7,69																1,34
11.10.2019	24.00		187,62	187,62	0,00	45,54	38,43	7,11																1,25
12.10.2019	24.00		187,36	187,36	0,00	44,28	37,64	6,64																1,24
13.10.2019	24.00		187,16	187,16	0,00	44,18	37,60	6,58																1,22
14.10.2019	24.00		182,57	182,57	0,00	43,87	37,23	6,64																1,29
15.10.2019	24.00		189,71	189,71	0,00	44,01	37,21	6,80																0,59
16.10.2019	24.00	*	90,57	90,57	0,00	43,91	37,35	6,56																0,78
17.10.2019	24.00	*	106,30	106,30	0,00	42,86	35,51	7,35																1,30
18.10.2019	24.00	*	186,33	186,33	0,00	43,79	36,84	6,95																1,27
19.10.2019	24.00	*	187,33	187,33	0,00	44,17	37,42	6,75																1,26
20.10.2019	24.00	*	186,02	186,02	0,00	44,58	37,82	6,76																1,15
21.10.2019	24.00	*	185,40	185,40	0,00	42,71	36,54	6,17																1,14
22.10.2019	24.00	*	184,97	184,97	0,00	42,10	35,96	6,14																1,19
Итого	720,00		5694,01	5694,01	0,00	42,98	36,66	6,32																35,83

Показания счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время М1, Т М2, Т М3, Т М4, Т V3, куб.м V4, куб.м Vп, Т Qобщ, Гкал

Колпичество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Корректировка на температуру холодной воды:
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ:
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.

11,06 °C
 0 час
 35,83 Гкал
 0 Гкал
 Гкал
 куб.м
 М куб.м

Филиал "ЭнергоСбыТ" СПб
 Отдел обслуживания клиентов
 КУ УЛТЭ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25.10.2019г
 Представитель теплоносителя
 Организация