

Отчет о теплоснабжении по приборам УЛТЗ за Октябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Елизарова пр-кт, д. 11
 Обслуживающая организация:

Договор: 8712.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УЛТЗ:

Отопление
 23540

Источник: котельная 1 Невская

2-х трубная схема

График: 147/71

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:

Приборы УЛТЗ поверены до:

03.12.2021

Режим (схема):

ОП: СИ-1 КТЗ-1 ФРТ-1;

Вычислитель: ВКТ-7 № 207162
 Подходящий трубопровод (M1)
 Обратный трубопровод (M2)
 Подающий ГВС (M3)
 Циркуляционный ГВС (M4)
 Подпиточный трубопровод (V1)

расходомер:
 ПРЭМ
 ПРЭМ

Gmin= 0,2

Gmax= 30

КТСП-Н

КТСП-Н

Режим (схема):
 Преобр. давления:

Расчетный алгоритм:

зима: Q=M1*(h1-hвх)-M2*(h2-hвх)

лето: Qгвс=M3*(h3-hвх)

Договорные нагрузки (гр.час), Гкал/час:

Qот = 0,2373

Qвент = 0

Qгвс = 0

Qгвс.гр = 0

Qгвс.ср = 0

Qгвс.м = 0

Договорные расходы (гр.сут.), т/сут.:

Got = 74,9368

Gвент = 0

Gгвс = 0

Gгвс.гр = 0

Gгвс.ср = 0

Gгвс.м = 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2019 по 22.10.2019

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)								Общ		
			M1	M2	DM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3		P4	
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	т	т	т	т	т	т	т	°C	°C	кг/см2	кг/см2	Гкал	
23.09.2019	24,00	*	131,97	131,97	0,00	62,29	54,98	7,31															0,97
24.09.2019	24,00	*	126,25	126,25	0,00	63,67	55,98	7,69															0,98
25.09.2019	24,00	*	115,74	115,74	0,00	63,47	55,26	8,21															0,95
26.09.2019	24,00	*	124,75	124,75	0,00	65,15	56,96	8,19															1,03
27.09.2019	24,00	*	123,75	123,77	-0,02	63,50	56,18	7,32															1,03
28.09.2019	24,00	*	115,48	115,48	0,00	64,11	56,77	7,34															0,85
29.09.2019	24,00	*	148,48	148,01	0,47	64,51	57,20	7,31															1,12
30.09.2019	24,00	*	129,29	129,28	0,01	64,22	57,13	7,09															0,92
01.10.2019	24,00	*	141,89	141,89	0,00	64,07	57,10	6,97															0,99
02.10.2019	24,00	*	140,21	140,21	0,00	64,58	57,34	7,24															1,02
03.10.2019	24,00	*	131,56	131,56	0,00	63,79	56,40	7,39															0,98
04.10.2019	24,00	*	130,46	130,46	0,00	65,07	57,05	8,02															1,05
05.10.2019	24,00	*	128,79	128,78	0,01	64,66	56,70	7,96															1,03
06.10.2019	24,00	*	130,20	130,04	0,16	64,18	56,14	8,04															1,06
07.10.2019	24,00	*	123,19	123,19	0,00	63,58	55,68	7,90															0,98
08.10.2019	24,00	*	128,03	128,03	-0,01	64,14	56,15	7,99															1,03
09.10.2019	24,00	*	130,46	130,46	0,00	63,64	55,74	7,90															1,03
10.10.2019	24,00	*	129,01	129,00	0,01	64,26	56,05	8,21															1,06
11.10.2019	24,00	*	127,85	127,85	0,00	63,69	55,83	7,86															1,01
12.10.2019	24,00	*	130,90	130,68	0,22	64,10	56,16	7,94															1,06
13.10.2019	24,00	*	182,19	185,73	-3,54	64,21	56,40	7,81															1,23
14.10.2019	24,00	*	123,40	123,21	0,19	63,93	56,15	7,78															0,97
15.10.2019	24,00	*	139,09	139,09	0,00	63,00	55,68	7,32															1,02
16.10.2019	24,00	*	123,76	123,76	0,00	64,05	56,50	7,55															0,94
17.10.2019	24,00	*	119,01	119,01	0,00	63,68	56,10	7,58															0,94
18.10.2019	24,00	*	112,13	112,13	0,00	64,16	56,61	7,55															0,85
19.10.2019	24,00	*	121,88	121,87	0,01	64,02	56,62	7,40															0,91
20.10.2019	24,00	*	122,19	122,19	0,00	64,21	56,85	7,36															0,90
21.10.2019	24,00	*	146,41	146,41	0,00	63,99	56,66	7,33															1,08
22.10.2019	24,00	*	129,95	130,04	-0,09	64,00	56,35	7,65															0,99
Среднее	24,00		3898,61	3901,30	-2,69																		29,77
Итого	720,00																						
Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Общ, Гкал	Траб, ч	ТЭК	СПБ	Фидил	энергосбыт										

Количество тепловой энергии ООО, рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоносителя Уил, рассчитанный по среднему: 0 час
 Период расчета по договору: 0 час
 Период превышения t2: 0 Гкал
 Корректировка на температуру холодной воды: 9,96 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии ООО: 29,77 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Увес изл: М куб.

УТВЕРЖДЕНО
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25.10.2019
 Представитель обслуживающей организации